

სპეციალური მომსახურები

სარჩევი

0. ძირითადი მომსახურები

- 0.1. სამუშაოს მიღება
- 0.2. გაზომვები და ანაზღაურება
- 0.3. მობილიზაცია
- 0.4. ლაბორატორიული გამოცდება
- 0.5. საშემსრულებლო ნახატების დამუშავება
- 0.6. მოძრაობის ორგანიზაცია სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების დროს
- 0.7. მასალების კონტროლი
- 0.8. სამშენებლო მასალები
- 0.9. ადგილის შემოფარგვლა
- 0.10. ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება
- 0.11. გარემოს დაცვა

1. მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება

- 1.1. მოსამზადებელი სამუშაოები

2. მიზანის ვაძლევი

- 2.1. მიწის სამუშაოები

3. ხელობრივი ნაბეჭდები

- 3.1. ხილების მშენებლობა

4. საგზაო სამოსი

- 4.1. ქვიშოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა
- 4.2. საფუძვლის, შემასწორებელი და ქვესაგები ფენის მოწყობა
- 4.3. არსებული საფარის ბიტუმით მოგრუნტვა

5. პროცედაციები

- 5.1. არსებული ქსელების გადატანა

6. გვის პროცედურება და მოწყობილობება

- 6.1. საგზაო ნიშნები

- 6.2. მუდმივი საგზაო მონიშვნა

სპეციფიკაციებში გამოყენებული დოკუმენტების ჩამონათვალი

0. ქირითადი მოთხოვნები

25x1.5 . ()

,

,

,

ნაშილი 0: პირითადი მოთხოვნები

სურა

სპეციფიკაციები განსაზღვრავს პროექტისთვის გამოსაყენებელ სტანდარტებს, მასალის და მუშაქელის ხარისხს.

სპეციფიკაციები წაკითხული უნდა იქნეს კონტრაქტის შემადგენელ ყველა სხვა დოკუმენტთან შესაბამისობაში. კონტრაქტის დოკუმენტებს შორის ნებისმიერი შეუსაბამობა განხილული უნდა იქნეს პროექტის მენეჯერთან, საკონტრაქტო ბიროების მიხედვით.

კონტრაქტორს მოვთხოვება გაეცნოს საქართველოში მოქმედ არსებულ კანონმდებლობას, კანონებს, დადგენილებებს, გარემოსდაცვით, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების, ტრეინინგის, გადასახადების და სხვა ვალდებულებების თაობაზე.

0.1. სამუშაოების მიზანი

0.1.1 კონტრაქტთან და პროექტთან შესაბამისობა.

თუ სპეციფიკაციის რომელიმე მუხლში ან ქვემუხლში არის მინიშნება საერთაშორისო სტანდარტზე, უპირველესად დაგმაყოფილებული უნდა იქნეს ადგილობრივი მოქმედი სტანდარტების მოთხოვნილებები. საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება შესაძლებელია თუ ისინი უზრუნველყოფს ექვივალენტურ ან უფრო მაღალ ხარისხს და მისაღებია ზედამხედველი პროექტის მენეჯერისათვის. სტანდარტების სია წარმოდგენილია აღნიშნული სპეციფიკაციების დანართის სახით.

გამოცდის სტანდარტულ მეთოდებზე და სხვა მიღებულ სტანდარტებზე მითითებები განეკუთხიება იმ მეთოდებს, რომლებიც მოქმედებენ კონკურსში მონაწილეობაზე განაცხადის წარდგენისას. მიღებას ექვემდებარე აგრეთვე ის მოწყობილობები, მასაღები ან მაღალხარისხოვანი სამუშაოები, რომლებიც პასუხობს სტანდარტების თანაბარ ან უფრო მაღალ ბიროებს მიღებულთან შედარებით.

სამუშაოები უნდა შესრულდეს კონტრაქტის, სპეციფიკაციის და პროექტის (შემდგომში ტექსტში „პროექტი“) მოთხოვნების შესაბამისად. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს პროექტში და კონტრაქტში წარმოდგენილი მითითებების, მასაღების და ტექნიკოლოგიის სრული დაცვით.

პროექტის მენეჯერს შეუძლია ჩაატაროს შემოწმება, აიღოს ნიმუშები, ჩაატაროს გამოცდა ყველა სახის სამუშაოზე (დოოს ნებისმიერ მონაკვეთში თბიექტის საბოლოო მიღებამდე). პროექტის მენეჯერის შემოწმება და გამოცდის ანგარიშის ასლი გადაეცემა კონტრაქტორს. პროექტის მენეჯერს შეუძლია საკონტროლო სამუშაოები ჩაატაროს ადგილზე, (ან არ ჩაატაროს).

შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება დადებული კონტრაქტის საფუძველზე ერთეული განფასების მიხედვით, რომელიც მითითებულია სატენდერო განაცხადში კონტრაქტის დადების დროს. ტექნიკურ სპეციფიკაციებში აღწერილია სამუშაოების შესაბამისობის დადგენის და მიღების სამი მეთოდი, „ტექნიკური შემოწმება“, „შესაბამისობის დადგენი“ და „ტექსტურების შესაბამისობის გაზომვა“. სამუშაოების ყველა განაკვეთში განხილულია მიღების ძირითადი მეთოდი, თუმცა სამუშაოები შესაძლებელია დაწუნებული იქნას ნებისმიერ დოოს, თუ სხვა მეთოდების მიხედვით იგი არ შეესაბამება სპეციფიკაციებს და ნახაზებს.

სამუშაო, რომელიც არ შეესაბამება კონტრაქტის და პროექტის მოთხოვნებს, ან არ შეესაბამება დარგის სტანდარტებს, რომელშიც არ არის მითითებული კონტრაქტის კონკრეტული მოთხოვნები, უნდა შესრულდეს ხელმეორედ, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

შეცვლის აღტერნატივად კონტრაქტორს შეუძლია წარმოადგინოს შემდეგი წინადაღებები:

- სამუშაოს მიღება დაბალ ფასებში;

- მთიდოს ნებართვები ნაკლოვანებების გამოსახურებლად და შეასრულოს სამუშაო მთხოვნილების შესაბამისად.

მთხოვნა უნდა შეიცავდეს დასაბუთებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის დანართს. განსაზღვრული მზა სტანდარტული ნაკეთობები (როგორიც არის შემთხვარებულები, ფურცლოვანი ლიათონის კონსტრუქციები, პროფილოვანი ლიათონი, რეინაბეტონის მიღების რეგოლები და სწყაბ, რომლებიც იდენტურად თავისი ტიპიური ზომებით, წილით, სისქით, სიგრძით და ა.შ.), ითვლება ნორმალურად და ისინი გამოყენებული იქნება, თუ არ არის მითითებული კონკრეტული დასაშვები მონაცემები (მოცემულ პროექტსა და კონტრაქტში) გამოსაყენებლად მთიდება დამამზადებლის სტანდარტული დაშვებები.

0.1.2 ტექნიკური დათვალიერება.

სამუშაოს მიღება ემყარება შესრულებულ სამუშაოთა ტექნიკური დათვალიერების დროს მის შესაბამისობას კონტრაქტით და დარცის ძირითად სტანდარტებთან. პროექტის განხორციელების დროს ანაზღაურება იწარმოებს შესრულებული სამუშაოების დამთავრებისთანავე (თუ ის შესრულებული იქნება შესაბამისი ნახაზებისა და სპეციფიკაციების მიხედვით).

0.1.3 შესაბამისობის სერთიფიკატი.

მასალები, მზა პროდუქცია და კონსტრუქციები (შემდგომ ტექსტში „მასალა“) მოწოდებული დამამზადებლის მიერ საჭიროებს გამოცდას და კონტროლის ეფექტურ სისტემას. საჭიროა მთხოვნილი იქნას, რომ დამამზადებელმა წარმოადგინოს გამოცდის და კონტროლის მასალები და სტანდარტით მასაბამისობის სერთიფიკატი იმის დამადასტურებლად, რომ შესრულებული სამუშაო შეესაბამება კონტრაქტის მთხოვნებს.

საჭიროა დამამზადებელს მოუხმოვთ „ნაწარმის სერთიფიკატი“, დიდ პარტიებად გამოშვებული პროდუქციის შესაბამისობა განსაზღვრულ სტანდარტებთან.

დამამზადებელმა გარკვევით უნდა მონიშნოს მასალები სხვადასხვა გაუმჯობელი კოდებით.

ერთი „მასალის სერთიფიკატი“ შეიძლება ეპუთვნოდეს ყველა მოწოდებულ მასალას და პროდუქციის, რომელიც გამოყენება პროექტის განხორციელების დროს.

„მასალის სერთიფიკატი“ უნდა მოეთხოვოს მოწოდებელს იმ მასალებზე, რომლებიც:

- დამზადებულია კონკრეტულად აღნიშნული პროექტისათვის;
- დამზადებულია ან მიწოდებულია შეფუთვის გარეშე, შესაბამისად შეუძლებელია დამამზადებლის იდენტიფიკაცია, ან
- ექვემდებარება განსაკუთრებულ სახელშეკრულებო მთხოვნებს.

„მასალის სერთიფიკატი“ თან ერთგის ყველა ტგირის და მასში აღნიშნული უნდა იყოს თარიღი და მისი დამზადების აღვიდი, პარტიის ნომერი და სხვა მონაცემები, დაკავშირებული გამოცდის და კონტროლის სისტემასთან. კონკრეტული გამოცდის შედეგები ერთი და იგივე პარტიის მასალებზე წარედგინება მთხოვნის მიხედვით.

მასალები ან კვანძები, რომელიც მიღებული იქნა სერთიფიკატის შესაბამისად, შეიძლება დროის ყველა მონაკვეთში დაექვემდებაროს შემოწმებას და გამოცდას.

თუ გამოვლინდა, რომ იგი არ შეესაბამება კონტრაქტის მთხოვნებს, მასალები და ნაკეთობები დაიწერება, მოუხდავად იმისა გამოყენებული იქნა თბილექტური თუ არა, იმ გამონაკლისის გარდა, როცა ისინი გამოცადა და მოიწონა პროექტის შენეჯერმა.

0.1.4 ზომების და გამოცდების შესაბამისობა მონაცემებთან.

ყველა საჭირო სამუშაოები, რომელიც შეეხება მასალების მოპოვებას და გადამუშავებას, წარმოებს და კონტრილდება ისე, რომ სამუშაოების მოცულობა უზრუნველყოფდეს კონტრაქტით გათვალისწინებულ მოცულობებს.

სამუშაოს მიღების დასაბუთებისათვის საჭირო გამოცდის და კონტროლის შედეგები უნდა ეთანხმებოდეს პროექტში ჩადებულ დასაშვებ ზღვრულ ნორმებს. თუ კონტრაქტში დასაშვები ნორმები არ არის განსაზღვრული, მაშინ სამუშაოს მიღება ხდება საერთოდ მიღებული საწარმოო და სამუშენებლო დასაშვები ნორმებით.

0.2 ბაზომვები და ანაზღაურება

0.2.1 გაზომვის მეთოდი.

მისაღები სამუშაოები ექვემდებარება მეტრული (SI) სახტემით გაზომვას.

სამუშაოს გაზომვა ხდება მის დასრულების და მიღების შემდეგ, ფაქტოურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების მიხედვით (ნახაზით), ან საველე პირობებში ადგილზე კორექტირებული დამტკიცებული ნახაზის მიხედვით.

პუნქტი „გაზომვა“ განსაზღვრავს კონკრეტულ დეტალებს და გამონაკლისებს სამუშაოს გაზომვის შემთხვევაში და აღიწერება პროექტის ყველა ნაწილში.

0.2.2 გაზომვის პირობები და განსაზღვრა

თუ სწავლამდე არ არის სპეციფიკური მითითებული, მოცემული ქვეთაგი მოიცავს ტერმინებს რომლის მნიშვნელობები განსაზღვრულია ქვემოთ:

(ა) საორიენტაციო თანხა - ნიშნავს სამუშაოს, რომელიც სრულდება მნილოდ წერილობით განკარგულების შემდეგ. სამუშაო იზომება და ანაზღაურდება შეთანხმებული ერთეული გაფასებებით, ან როგორც პროცენტი საერთო სამუშაოდან. აღნიშნული სამუშაოების სატენდერო გაფასების დროს ერთეულად აიღება „სულ“.

(ბ) მოცულობა - ნიშნავს ასანაზღაურებელ მოცულობას, რომელიც მოცემულია სამუშაოთა მოცულობების კრებისთვის, მოცულობის კორექტირება შესაძლებელია დამტკიცებული გაზომვების საფუძველზე, თუ გამოვლინდა შეცდომები მისი ანგარიშის პროცესში. თუ ასებობს წინასწარი მონაცემები, რომ მოცულობა გაანგარიშებულია არასწორად, ასეთ შემთხვევაში საჭიროა წარმოდგენილი იქნას შესაბამისი ნახაზები, ანგარიშები და შეცდომის დამადასტურებელი სხვა საბუთები. უნდა წარმოდგინილ იქნას წერილობითი მოთხოვნა, რათა მოხდეს მოცულობების კორექტირება.

(გ) გუბური მეტრი - ნიშნავს მოცულობას, რომელიც იანგარიშება საშუალო კვეთის მეთოდით, როგორც ქვემოთაა მითითებული:

(1) ვიღებთ არსებული გრუნტის საწყის განივ კვეთს, შევუთავსებთ მას საპროექტო ჭრილს და ვადგენთ სამუშაოების კონტურებს. დადგენილი კონტურის გარეთ გაწეული სამუშაოები არ გაიზომება.

(2) თუ სამუშაორ რომელიმე ნაწილი მისაღებია მაგრამ არ არის დასრულებული დადგენილ კონტურებამდე ან ქანობამდე, აღებული იქნება აღნიშნული სამუშაოს პროცესური ნაწილი. დარჩენილი სამუშაო სელანდა გაიზომება ანალი კონტურების გათვალისწინებით.

(3) მოცულობა იანგარიშება კვეთის საშუალო ფართის გამრავლებით პორიზონტურ მანძილზე, რომელიც აღებულია ცენტრალური დერძის განწყობით. გაზომვით მიღებული მოცულობებიდან გამოირიცხება ის მოცულობები, რომელიც გამოვლენილია პროექტით. სხვაობა რეალობასა და პროექტს შორის.

იმ შემთხვევაში, როცა მიზანშეწონილი არ არის მასალის მოცულობის განსაზღვრა განივი კვეთის გასაშუალოებული ფართით, შესაძლებელია გაზომვის სხვა მეთოდის გამოყენება (გაზომვა სამი განზომილებით).

(დ) აგტოტრანსპორტზე განთავებული მასალის მოცულობა კუბურ მეტრებში იანგარიშება სამი განზომილებით – დანიშნულების პუნქტში მისვლის დროს. გადასაზიდად სასურველია გამოყენებული იქნას აგტოტრანსპორტი, რომელზეც აღნიშნულია მისი ტეირომეტრება და აქვს ძარის სერი ფორმა, რომელიც საშუალებას იძლევა სწრაფად და ზუსტად განისაზღვროს მისი ფაქტორი დატვირთვის.

აგტოტრანსპორტის გამოყენების წინ საჭიროა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე დადგინდეს თითოეული მანქანით გადასაზიდი ტეირომის მოცულობა. მანქანა, რომელიც არ იქნება დატვირთული წინასწარ შეთანხმებული მოცულობით, არ ჩაითვლება მიღებულად, ან აღინიშნება როგორც არასრულად დატვირთული.

ტეირომის შერჩევითი პარტია საჭიროა შემოწმდეს ტეირომის მოსწორების შემდეგ. თუ მოსწორების შედეგად აღმოჩნდა, რომ მანქანა დატვირთულია მანქე ნაკლებად, ვიდრე იყო შეთანხმებული, მაშინ მთელი პარტია ტეირომისა მოყოლებული ბოლო შემოწმებიდან, მცირდება იმ პროცესით, რასაც გვაძლევს შემოწმების შემდეგ მიღებული და შეთანხმებული ტეირომის სხვაობა. ხელშეკრულებაში მითითებულ მასალების რაოდენობაზე მეტი ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.

მასალა, რომელმაც გაიარა გაზომვა აგტოტრანსპორტზე, შეიძლება შემოწმდეს აწონგით, მისი მოცულობა შესაძლებელია გადაანგარიშდეს კუბურ მეტრებში დირებულების გადახდის მიზნით. თუკი გადამყვანი კოეფიციენტი წინასწარად წერილობით შეთანხმებული.

(ე) ცალი – ნიშნავს ერთ მთლიან ერთეულ მოცულობას და წარმოადგენს ფაქტორ რიცხვს, შესრულებულს და მიღებულს საანგარიშო ერთეულში.

Е

(ვ) ლიტრი – მოცულობა შეიძლება გაზომის შემდეგი ნებისმიერი მეთოდით:

1. გაზომილი ჭურჭლის საშუალებით
2. მოცულობის განსაზღვრა ნებისმიერი დამტკიცებული განზომილების სისტემის გამოყენებით
3. კომერციული შეფუთვის მოცულობა.

ბიტუმის განსაზღვრა ლიტრებში ხდება 15⁰ ტემპერატურის დროს, ან გადაანგარიშების დროს გამოყენება დამტკიცებული სტანდარტული კოეფიციენტების.

საათის/თვე – გაზომვა წარმოებს ფაქტორი საათების/თვეების რაოდენობით, გამომუშავებული მოიჯარადის მიერ.

გრძივი მეტრი – გაზომვა ხდება ნაკეთობის საწყისსა და ბოლოს შორის (საფუძვლის პარალელურად), რაზეც დეგს გასაზომი ნაკეთობა.

პროცენტი სამუშაოს საერთო ღირებულებიდან – პირდაპირი გაზომვა არ ხდება. სატენდერო განაცხადში მითითებული თანხა წარმოადგენს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მთელი სამუშაოებისათვის გადასახდელ სრულ თანხას, აუცილებელს მოცემული სამუშაოს შესასრულებლად. მოცულობის პოზიციაში მიენიშნება „მყარი ფასი”. შესაფასებელი სამუშაოს მოცულობა პროცენტის სანით კონტრაქტის ღირებულებიდან მიუთითება მიახლოებით.

კილომეტრი. 1000 გრძივი მეტრი – გაზომვა წარმოებს მირითადი გზის, მისასვლელი გზის ან ესტაკადის დერძის გასწვრივ.

კილოგრამი – წონა განისაზღვრება 0.2.3 პუნქტის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ მასალა მოწოდებულია ტომრებით ან პარკებით, შესაძლებელია დამამზადებლის მიერ მითითებული წონა „ნეტოს” გამოყენება.

ტონა – გაზომვა ხდება 0.2.3 პუნქტის მიხედვით.

კვადრატული მეტრი – გრძივი და განიგი გაზომვები ფართის გამოსაანგარიშებლად ხდება ჰორიზონტალურ სიბრტყეში. დაგებული საგზაო სამოსის ფართის გაანგარიშებისას აიღება გზის სამოსის სიგანე სწორზე, პლიტების მოსახვევებში საჭირო გაგანიერების სიდიდე (გვერდითულის გარეშე). სიგრძე იღება როგორც ჰორიზონტალური მანძილი, გაზომილი საგზაო სამოსის, მისასვლელი გზის ან ესტაკადის დერძის გასწვრივ.

პიკეტი (100 გრძიგი მეტრი) – გაზომვა წარმოებს ჰირიზონტალურად ძირითადი გზის, მისასვლელი გზის ან ქსტაკადის დერძის გახწევრივ.

სარკინიგზო გადაზიდვების დროს, ტრანსპორტი ზე გადმოტვირთვის და დისტრიბუტორთან ტრანსპორტირებისას წარმოქმნილი ასფალტის მასალის დანაკარგი გაიზომება ნეტო არასერტიფიცირებული, ან სერტიფიცირებული მოცულობითი წონით.

საგზაო სამოსის მოსაწყობად გამოყენებული ასფალტ-ბეტონის ოდენობა სპეციალურად პროექტისთვის განკუთვნილ აფზებში შენახვის შემთხვევაში გაიზომება წარმოდგენილი ინგისების საფუძველზე, წინააღმდეგ შენთხვევაში დადგინდება მისი მოცულობა.

0.2.3 აწონგის წესი და ასაწონი მოწყობილობა

იმ მასალების ასაწონად, რომლებიც აირევიან ერთმანეთში დადგენილი პროცენტით. საჭიროა დაიდგას და მუშა მდგომარეობაში იმყოფებოდეს ასაწონი მოწყობილობა, ან გამოყენებული იქნას სტაციონალური, სერტიფიცირებული კომერციული სასწონი.

თუ ფხვიერი მასა გადაიზიდება საგვირომობილო ან სარკინიგზო ტრანსპორტით და არ გაიფლის ასარევ მოწყობილობას დასაშვებია წონა ან მოცულობა განისაზღვროს მომწოდებლის ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, წონის ერთეულზე გადაყვანით.

საჭიროების შემთხვევაში პროექტის მენეჯერი აწარმოებს საკონტროლო აწონგის. სარევ-სადონირებო კვანძის არსებობის შემთხვევაში, როდესაც იგი აღჭურვილია ავტომატური საწონი სისტემით და საკონტროლო მოწყობილობით. ასანაზღაურებელი მოცულობის განსაზღვრა შესაძლებელია ცალკეული მასალის ნაწილის წონის განსაზღვრით.

ახალ სამუშაო მოედანზე, სასწორი გამოყენების წინ საჭიროა მისი დარეგულირება და შემოწმება სახელმწიფო ლაბორატორიის ან სასწორის დამამზადებელი ფირმის წარმომადგენლის მოწვევით. სასწორის შეაღის სიზუსტე დაცული უნდა იყოს 0.5%-ის ფარგლებში. არ შეიძლება ზამბარიანი სასწორით სარეგბლობით.

საბლატფორმო სასწორის მოწყობა იწყება პლატფორმის მოწყობით ხსნტ საყრდენებზე. პლატფორმა უნდა იყოს საკმარისად გრძელი, რათა შესაძლებელი იყოს მთლიანად აიწონოს სატვირთო ავტომანქანა. შერწყმული მისაბმელები შეიძლება აიწონოს ერთად, ან ცალ-ცალკე. თუ აღმოჩნდება, რომ სასწორის წონის მაჩვენებელი ნაკლებია ფაქტური წონაზე დამატებითი ანაზღაურება სხვაობაზე (ადრე აწონილსა და რეგისტრაციაში გატარებულ წონებს შორის) არ მოხდება. თუ აღმოჩნდება, რომ წონა სასწორის ჩვენებით 0.5%-ზე მეტი აღემატება ფაქტურ წონას, ყველა ადრე აწონილი მასალების წონა, რომელიც შესრულებული იყო ბოლო შემოწმების შემდეგ, შემცირდება მიღებული ცდომილებით.

სასწორზე მუშაობისათვის საჭიროა გათვალისწინებული იქნას კვალიფიცირებული თბერიატორები, წონა ბრუტოს, (ტარის წონით) და წონა ნეტოს სარევმატრაციოდ. ყველაფერი იანგარიშება და რეგისტრირდება 50 კგ-ს სიზუსტით. 50 კგ-ზე ნაკლები ბიჯის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ ავტომატური აწონების სისტემის დროს.

მასალის გადასაზიდად განკუთვნილი ავტოტრანსპორტი იწონება პლატფორმულ სასწორზე. ავტოტრანსპორტი საჭიროა აიწონოს დაუტენირთავ მდგომარეობაში საგზე საწვავის აგზით, არა ნაკლებ თრაქერ ცვლის დროს.

აწონილი მასალის დამადასტურებელი საბუთები, რომელიც ექვემდებარება ანაზღაურების, უნდა შეიცავდეს მონაცემებს, როგორიცაა სასწორის ტიპი და მონაცემების ჩაწერის სისტემა:

1. პროექტის კოდური ნიშანი;
2. კონტრაქტიში მითითებული პოზიციის ნომერი;
3. მასალის წყაროს აღნიშვნა, საწარმო;
4. თარიღი;
5. ტვირთის ნომერი;
6. სატვირთო მანქანის აღნიშვნა;
7. აწონების დრო;
8. შესაბამისი წონა ტვირთით და ტვირთის გარეშე;

9. მწონავი ოპერატორის ხელმოწერა.

რეგისტრაციისათვის გამოიყენება სპეციალური ბლანკის ფორმა. ყველა ცვლის ბოლოს წარმოდგენილი უნდა იყოს ჩანაწერების ორიგინალი, რომელიც აღასტურებს აწონების სიზუსტეს.

0.2.4 მიღების წესი

იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა მასალის აწონა, ან მოცულობის განსაზღვრა პირდაპირ ავტოტრანსპორტში საჭიროა გამოიყოს თანამშრომელი მასალების გასანაწილებლად და იმის აღსარიცხავად, თუ რომელ ობიექტზე უნდა იყოს გამოიყენებული ეს მასალები.

მასალების დაწყობის დროს საჭიროა მოხდეს თითოეული პარტიის აღრიცხვა, საბუთების გაყორმებით. საბუთებში შეტანილი იქნება მონაცემები, რომელიც ეხება მათი გამოიყენების სფეროს:

1. პროექტის აღნიშვნა;
2. კონტრაქტით გადახდის პოზიცია აღწერით;
3. დაწყობის ადგილი;
4. თარიღი;
5. ტვირთის ნომერი;
6. სატვირთო მანქანის აღნიშვნა;
7. მოსვლის დრო;
8. წონა ან მოცულობა;
9. გამანაწილებელის ხელმოწერა.

მოწოდების აღრიცხვისათვის გამოიყენება დადგენილი ნიმუშის ბლანკები. ყველა ცვლის ბოლოს წარმოდგენილი უნდა იქნას აღრიცხვის დოკუმენტების ორიგინალი და წერილობითი დადასტურება მასალების მოწოდების შესახებ.

0.2.5 გადახდა

კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდა წარმოადგენს კონტრაქტით გათვალისწინებულ ყველა იმ სამუშაოს ასანაზღაურებელ თანხას, რომელიც შესრულებულია სრული მოცულობით (მისაღებ ფორმებში). ყოველგვარი რისკი, რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოების სპეციფიკაციასთან, დანაკარგები, ზარალი, შეფერხებები, რომლებიც წარმოიშვება სამუშაოების შესრულების დროს, გათვალისწინებულია იმ თანხაში, რომელიც ჩადებულია კონტრაქტში.

თუ კონტრაქტით საჭიროა ისეთი სამუშაოს შესრულება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ასანაზღაურებელ ნაწილში და არ არის მითითებული კონკრეტული ანაზღაურების პუნქტში, ასეთი სამუშაოს პირდაპირი ანაზღაურება არ ხდება. ითვლება, რომ იგი გათვალისწინებულია კონტრაქტის სხვა პუნქტში.

თუ ერთ-ერთ ნაწილში სამუშაო მიეთითება როგორც სხვა ნაწილში შესრულებული, აღნიშნული სამუშაოს პირდაპირი ანაზღაურება არ ხდება, თუ იმ ნაწილში არ იქნა დადგენილი, რომ ეს სამუშაო საჭიროებს გაზომვას და აღრიცხვის.

სამუშაო, რომელიც აღირცხება და ანაზღაურდება მხოლოდ ნებისმიერი ერთი პოზიციით, არ ექვემდებარება ანაზღაურებას სხვა პოზიციით. სატენდერო განაცხადში მითითებული მოცულობა წარმოადგენს მიახლოებითს. ასანაზღაურებელი მოცულობები ინდუდება მოცულობებით, რომელიც აღნიშნულია, დაკვეთილია ან დამტკიცებულია სხვადასხვა სახის სამუშაოს დაწყებამდე. ანაზღაურება ხდება ფაქტობრივად შესრულებული და მიღებული სამუშაოს მიხედვით, ან კონტრაქტით წარმოდგენილი მასალების მიხედვით. დაპგეთით ან სხვა წესებით შესრულებული სამუშაოს მოცულობები, თუ დამტკიცებულზე მეტია, ანაზღაურებას არ ექვემდებარება.

0.3 მობილიზაცია

0.3.1 აღწერა

აღნიშნული სახის სამუშაო ითვალისწინებს მუშაოების, მოწყობილობების, მასალების და აქსეუარების გადატანის თბიქტე სამუშაოების დასაწყებად.

სამუშაოების დაწყებისათვის მზადყოფნა ჩაითვლება, თუ მოიჯარადემ თბიქტი უზრუნველყო სამშენებლო მასალების (ბიტუმი, ქვიშა, ღორლი და სხვა) არანაკლებ 30% -ით.

ყველა სამშენებლო მასალას უნდა ჰქონდეს ლაბორატორიული გამოცდის და გარგისიანობის სერტიფიკატი.

0.3.2 გაზომვა

სამობილიზაციით სამუშაოების შესრულება გაზომვას არ ექვემდებარება.

0.3.3 ანაზღაურება

ითვლება რომ მოსამზადებელი სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო თანხა შესულია მოიჯარადებისათვის წინასწარ გადახდილ თანხაში (კონტრაქტორის მიერ ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში).

0.4 ლაბორატორიული გამოცდები

0.4.1 აღწერა

ეს თავი შეიცავს ლაბორატორიული მომსახურების და სხვა სარისხის კონტროლის ტესტირების მომსახუების ჩამონათვალს, რომელიც უნდა უზრუნველყოს დამკვეთმა, ამავე დროს განისაზღვრება მოიჯარადის მოვალეობები ლაბორატორიულ სამუშაობში. როდესაც გსარგებლობთ ტერმინი „ლაბორატორია“ იფულისხმება ნიმუშების ასარჩევად და გამოსაცდელად კეთილმოწყობილი ფართი, რომელიც აღწერილია ქვემოთ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს სპეციალურად მოიხსენიება კონტრაქტის დოკუმენტაციაში, ან მოცულობების უწყიში.

კონტრაქტორი უზრუნველყოფს შესაფერის ავტომობილს გამოცდილი მძღოლით, საწვავით, შენახვით, დაზღვევით, მართვის უფლებით (კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში მხოლოდ სამშენებლო ლაბორატორიის საჭიროებისათვის). ავტომობილი უნდა იტევდეს მძღოლის გარდა ოთხ მგზავრს და ნიმუშებს ლაბორატორიაში გადასაზიდად.

პროექტის მენეჯერს აქვს ლაბორატორიის გამოყენების უფლება კონტრაქტის მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში. პროექტის მენეჯერის მითითებით კონტრაქტორი ვალდებულია ლაბორატორია უზრუნველყოს საჭირო რაოდენობის კვალიფიცირებული პერსონალით (ნიმუშების ასაღებად). გამოსაცდელად და სხვა შესაბამისი მოვალეობის შესასრულებლად, უშუალოდ პროექტის მენეჯერის მეთვალყურეობის ქვეშ.

აღნიშნული ლაბორატორია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა კონტრაქტებით გათვალისწინებულ სამუშაობზე პროექტის მენეჯერის წერილობით ნებართვის გარეშე.

გამოსაყენებელი მასალების მუდმივი შემოწების უზრუნველყოფის მიზნით ლაბორატორია უნდა იყოს განლაგებული სამუშაოების წარმოების ადგილთან რაც შეიძლება ახლოს. ლაბორატორია შეიძლება გადატანილი იქნას სხვა ადგილის მნიშვნელობით პროექტის მენეჯერის მითითებით.

კონტრაქტორი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას შენობის და მოწყობილობების შენახვაზე – მუშაობისათვის მისაღებ პირობებში.

ლაბორატორიის მიღება – სამუშაოს დაწყებამდე პროექტის მენეჯერმა უნდა დაათვალიეროს შეთავაზებული ლაბორატორია, რათა უზრუნველყოს მოიჯარადის მუშაობის შეთანხმება მოცულებით სპეციფიკაციების მიხედვით. იმ შემთხავევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ კონტრაქტორი არ ასრულებს მოცულებით სპეციფიკაციების მოთხოვნებს პროექტის მენეჯერს შეუძლია გასცეს შემდეგი მითითებები:

1. შეჩერებულ იყოს სამუშაოები, სანამ სპეციფიკაციის მთხოვნები არ შესრულდება;
2. შეაჩეროს სამუშაოები ნებისმიერ ეტაპზე მანამ, სანამ არ დაიწყება სპეციფიკაციების მთხოვნების შესრულება;
3. დაედოს ჯარიმა სპეციფიკაციების მთხოვნების შეუსრულებლობის გამო თვითოუკულ დღეზე (დარღვევაზე შეტყობინების მეშვიდე დღიდან).

ლაბორატორიის აღჭურვილობა ცდების ჩატარებლად – ლაბორატორია უნდა იყოს აღჭურვილი მუშა მდგომარეობაში მყოფი მოწყობილობებით, რომლებითაც შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი გამოცდება:

1. მინერალური მასალების გრანულომეტრიული ანალიზი (გაცრის მეთოდი);
2. ქვის მასალის მარცვლების სიმკვრივე;
3. ქვის მასალის მარცვლების ცვეთადობის კოეფიციენტი;
4. ასფალტ ბეტონის ნარევში ბიტუმის შემცველობის და გრადაციის დადგენა
5. მარშალის აპარატით ბიტუმოფანი ნარევის დატკეპნა
6. საფარის მასალების მაქსიმალური სიმკვრივე (ფორჯების %);
7. ბიტუმოვანი მასალების სპეციფიკური წონა, მშრალი ინგრედიენტების გამოყენებით.
8. დატკეპნილ, შემკვრივებულ და თავისუფალ მდგომარეობაში ბიტუმოვან ნარევში ჰაერის შემცველობის დადგენა
9. ნემსის წვერით შეღწევადობის დადგენა
10. წყალგაჯერებული სიმკვრივის დამოკიდებულების დადგენა
11. „რეზინის ბურთის“ მეთოდით ადგილობრივ პირობებში გრუნტის სიმკვრივის დადგენა
12. ქვის მასალის ცვეთამედეგობის განსაზღვრა.
13. მარშალის სტაბილურობის ტესტი.

0.4.2 აღწერა გაზომება

აღნიშნული სამუშაოსთვის ზომის ერთეული არ გამოიყენება.

0.4.3 გადახდა

დანახარჯები, რომელიც დაკავშირებულია წარმოდგენილ ნაწილში საჭირო სამუშაოების ჩატარებასთან მთლიანად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების დარებულებაში.

0.5 საშემსრულებლო ნახაზები

0.5.1 აღწერა

კონტრაქტორი ამუშავებს და წარუდგენს პროექტის მენეჯერს გზების შეკეთებისათვის ზუსტად დამუშავებულ ნახაზებს (დადგენილ მასშტაბში), რომლებზეც იქნება აღნიშნული სრული მოცულობით შესრულებული სამუშაოები, არსებული და დამთავრებული ზედამიწების ჩვენებით. კონტრაქტორი წარმოადგენს გასწორხაზონებულ გეგმას, სადაც ნაჩვენები იქნება მონაკვეთები და ცალკეული განივი პროფილები ასიალტბეტონის საფარის და ზედამიწული დამუშავებისათვის (საშემსრულებლო ნახაზები სრულდება პროექტში წარმოდგენილი სპეციფიკაციის მიხედვით) სამუშაოების წარმოების დროს პროექტის მენეჯერს აქვს უფლება გაუცნოს საშემსრულებლო ნახაზებს მათი სრულყოფილების შემთხმების მიზნით. ამისათვის კონტრაქტორი ადგენს ნახაზებს არანაკლებ ორ ეგზემბლარად. კონტრაქტორი ვალდებულია ხუთი დღეში წარადგინოს ნახაზები პროექტის მენეჯერის წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ.

ნახაზებს ხელს აწერს კონტრაქტორის წარმოადგენელი, შესრულების თარიღის ჩვენებით, ხოლო დამტკიცების შემდეგ ხელს აწერს პროექტის მენეჯერი. ასეთი ნახაზების ყველა ეგზემბლარი უნდა იყოს სუფთა და გარკვევით შესრულებული. კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგუნოს ნახაზების 3 ბეჭდური ასლი და ასლების ელექტრონული ვერსია კომბაქტ დისკებზე, როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენგბზ.

0.5.2 საბოლოო განხილვა

დამატებით საშემსრულებლო ნახაზების გარდა, რომელიც საფალდებულოა შესრულდეს შექნებლობის მიმდინარეობის დროს პროექტის შენეჯერის მოთხოვნით, როგორც ეს აღწერილია 1.1.4.1 პუნქტში. კონტრაქტორი წარმოუდგენს პროექტის მენეჯერს ნახაზებს მოცულობებით, მასშტაბში და გრაფიკით:

1. ერთი კომპლექტი სრული ზომის ნახაზები;
2. ერთი კომპლექტი სრული ზომის საშემსრულებლო ნახაზები (პროექტის მენეჯერისათვის).

0.5.3 გაზომვა

წამოდგენილ ნაწილში გაზომვები არ წარმოებს

0.5.4 გადახდა

წამოდგენილ ნაწილში ანაზღაურება არ არის გათვალისწინებული. დანახარჯი რომელიც დაკავშირებულია წარმოდგენილ ნაწილში საჭირო სამუშაოს ჩასატარებლად შესულია მთლიანად ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების დარებულებაში. საბოლოო გადახდის სერტიფიკატი არ იქნება შედგენილი ნახაზების პროექტის მენეჯერთან წარდგენამდე და მის მიერ დამტკიცებამდე.

0.6 მოძრაობის ორგანიზაცია

0.6.1 აღწერა

ბოლოცის და ადგილობრივი ხელისუფლების მოთხოვნების და შესაბამის ორგანიზაციებთან სათანადო კონსულტაციების საფუძველზე, კონტრაქტორმა საზოგადოებრივ და კერძო უფლებებზე გაფლენის მქონე ნებისმიერი სამუშაოს დაწყებამდე 28 დღით ადრე პროექტის შენეჯერს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს საგზაო მოძრაობის რეგულირების გეგმა. გეგმაში ნაჩვენები უნდა იყოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისა და რეგულირების ღონისძიებათა სქემა, მათ შორის, მშენებლობის ყველა დეტალი, დროებითი განათება და ნიშნები და სამუშაოების პროგრამა. ამის შემდეგ კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შემდგომი დეტალები, რომელიც აუცილებელია სამუშაოებისთვის ან რომელიც მოითხოვს პროექტის მენეჯერი.

ეს სამუშაოები შეიცავს იმ ღონისძიებებს რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადო ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და შეუფერხებელ მოძრაობას უშუალოდ სამუშაოების წარმოების ადგილას და მის სიახლოეს, საქართველოს არხებული მოძრაობის წესების გათვალისწინებით.

სამშენებლო მოთხოვნები

0.6.2 ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაცია სამუშაოს დროს

ტრანსპორტის მოძრაობის სამუშაო ზონაში ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და მოძრაობის უზრუნველსაყოფად თანახმად ნ ჩ ჩ 37-84. კონტრაქტორი წარმოადგენს მოძრაობის გეგმას, და მოძრაობის რეგულირების აღტერნატურულ წინადადებებს საქართველოში არსებული ნორმატივით დოკუმენტებისა და სტანდარტების მიხედვით, რომელიც უნდა შეიცავდენ შემდეგს:

1. დეტალური სქემა, რომელზედაც ნაჩვენებია ყველა ის მოწყობილობები, რისი სამუშალებითაც წარმოებს მოძრაობის რეგულირება, მათ შორის გამაფრთხილებული ნიშნები მშენებლობის მიმდინარეობის შეხახებ, სიჩქარის შეზღუდვის ნიშნები, მეთოდი, სიგრძე და ზოლის დახურვის ხანგრძლივობა, ნიშნების განლაგება და მათი გამოყენების ხანგრძლივობა.
2. ცხრილი, რომელშიც თავმოყრილია სქემაზე ნაჩვენები მოძრაობის რეგულირების ყველა მოწყობილობა.
3. გეგმა მშენებლობისათვის ყველა საჭირო მონაცემებით, რაც უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე საექსპლოატაციო სამსახურის მოხვედრის. ამ გეგმაზე აუცილებელია ნაჩვენები იქნას: ადგილები, სადაც იქნება განლაგებული მოწყობილობები, ავტომანქანები, შეინახება სამშენებლო ნიშნები, მასალები. ყველაფური ეს უნდა იყოს სამშენებლო მოედნის ფარგლებში. კონტრაქტორი აგრეთვე ადგენს, თუ რა ადგილებში შეიძლება სამშენებლო მოედნებზე შესვლა და გამოსვლა, (თუ არ იქნება მიღებული სხვა გადაწყვეტილება).

4. ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის კონტროლის გეგმა

სამუშაოები უნდა შესრულდეს სე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის და ნაგებობების უსაფრთხოება მშნებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საჭიროა უზრუნველყოფილი იქნას საზოგადო ტრანსპორტის შეუზღუდავი მოძრაობა მშნებლობის დამთვრებაშვილი.

კონტრაქტორი ვალდებულია იმუშაოს ადგილობრივი ავტოინსპექციის ორგანოებთან მჭიდრო კავშირში და მიღითს საჭირო შეთანხმებები, მოძრაობის რეგულირების დონისძიებების გეგმის შესახრულებლად.

მოძრაობის დაკეტვა მოძრაობის ცალკეულ ზოლზე ნებადართულია მხოლოდ ზოლზე სამუშაოებლო სამუშაოების დროს.

0.6.3 გზის ექსპლუატაცია სამუშაოების ჩატარების დროს

გზის ექსპლუატაცია სრულდება შემდეგნაირად:

1. საჭიროა უზრუნველყოფილი იყოს შეუზღუდავი მოძრაობა გზის მიერთებზე, სამოსამსახურო გადასასვლელებზე, გასაჩერებელ ადგილებზე (საცხოვრებელ კომპლექსებთან, ავტოფარეხებთან, ფერმებთან და სხვა ნაგებობებთან);
2. საჭიროა გრუნტის და სხვა მასალების საგადი ნაწილიდან მოცილება.

0.6.4 გზის ექსპლუატაცია სამუშაოზე შესვენების დროს

სამუშაოებზე შესვენების დროს საჭიროა გზის საექსპლუატაციო მომსახურების ჩატარება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობისათვის.

0.6.5 შეზღუდვა სამშენებლო სამუშაოებზე

იმ შემთხვევაში, როდესაც საგადი ნაწილი გახსნილია ავტოტრანსპორტის მოძრაობისათვის, საჭიროა სამუშაოებლო სამუშაოები შეიზღუდოს ქვემოთ მითითებულის შესაბამისად:

1. შესაძლებლობისდაგვარად მექანიზმები უნდა მუშაობდნენ ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით;
2. მოძრაობის ზოლები, რომლებიც განლაგებულია გვერდით გვერდით, ყოფელდღიურად ეწყობა ერთ სიმაღლეზე - გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათ შორის სხვაობა აღემატება 75 მმ. ამ შემთხვევაში ნაბირს ეძლევა ქანობი 1: 3 და შეიძლება დაიტოვოს დამის განმავლობაში, ამასთან ერთად იდგმება ნიშანი „არასწორი საფარი“;
3. გვერდულების ამაღლება საგადი ნაწილის დონემდე სრულდება პროექტის შენჯვრის მიერ განსაზღვრულ ვადებში. თუ სიმაღლეთა სტაციონარული გვერდულსა და საგადი ნაწილის შორის 75 მმ-ზე მეტია, ადგილი აღინიშნება გამაფთხილებელი ნიშანით „საგზაო სამუშაოები“ და ფირნიშით „საშიში გვერდული“;
4. საგადი ზოლის მინიმაღლერი სიგანეა 3.5 მ იმ ადგილებში სადაც დაზიანებულია საგადი ნაწილის ნაწილური, ან დარღვეულია მოძრაობის მიმართულება სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებით მოძრაობის მიმართულების მარშრუტის აღსანიშნავად სატრიუკი გამოყენებულ იქნას ბარიერები, ტუმბოები და სხვა მოწყობილობები;
5. სატრიუკი მოედნები ეწყობა საგადი ნაწილის ნაპირიდან, ან დამტკიცებული საგზაო შემოფარგლიდან არა ნაკლებ 4 მეტრზე. საჭიროა ნებართვის მიღება სატრიუკი მოედნების და შათთან მისასვლელების მოწყობაზე. მოძრაობის უსაფრთხოებისათვის გამოყენებული მოწყობილობა ინახება სატრიუკი მოედნებზე;

6. მანქანა-მექანიზმების გასაჩერებელი მოედანი ნებადართულია მოეწყოს არა ნაკლებ 4 მეტრზე სავალი ნაწილის გარეთა ნაპირიდან, მოძრაობის ზოლიდან ან დამტკიცებული საგზაო შემთხვარგვლიდან;
7. მომსახურეთა საკუთარი ავტომანქანების გასაჩერებელი მოედანი საჭიროა მოეწყოს დადგენილ ადგილებზე;
8. დამთავრებულ ზოლზე მოძრაობის გახსნის შემთვევაში საჭიროა უზრუნველყოფილი იყოს თანამშრომლების და მოწყობილობების საგმარისი რაოდენობა (საგზაო მოძრაობის მართვისათვის მოწყობილობების გადასაადგილებლად და დასაწყობად);
9. შექნებლობით გამოწვეული ტრანსპორტის მოძრაობის შეფერხებების ხანგრძლივობა საჭიროა შეიზღუდოს;
10. გზის სამთხის მოწყობიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა მოეწყოს მუდმივი შემთხვარგვლა.

0.6.6 სამუშაო დრო

სამშნებლო სამუშაოები, როგორც წესი, უნდა შესრულდეს დღის სინათლეზე ან პროექტის მენეჯერის მითითებების შესაბამისად.

0.6.7 მოძრაობის ორგანიზაციის და უსაფრთხოების მართვა

სამუშაოს ხელმძღვანელის გარდა დამატებით საჭიროა გათვალისწინებული იქნას კომპეტენტური ბრიგადირის თანამდებობა მოძრაობის ორგანიზაციის და უსაფრთხოების ტექნიკის დასაცავად თბილქტზე. ბრიგადირი ინაშნება თაობირზე მუშაობის დაწყების წინ. ბრიგადირის მისამართი და ტელეფონი ეცნობება დაინტერესებულ პირებს. მოძრაობის ორგანიზაციის და უსაფრთხოების ტექნიკის ბრიგადირი გალენებულია:

1. გაიაროს სახწავლო პროგრამა მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებზე და ჰქონდეს გამოცდილება მოძრაობის ორგანიზაციისა და საგზაო მოძრაობის საშუალებების მართვისა და საგზაო სამუშაოების წარმოების უბნებზე;
2. იცოდეს ხელშეკრულების მოთხოვნები;
3. იცოდეს დებულება „საგზაო-სამშნებლო სამუშაოების დროს გამოსაყენებელი საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის მეთოდების მიმართ ერთიანი მოთხოვნები”, გამოცემული 1989 წელს ქ. მთკოგში;
4. მოახდინოს საგზაო მოძრაობის მართვისათვის გამოსაყენებელი მოწყობილობების განლაგების და მდგომარეობის ინსპექტირება;
5. ჟეისწავლოს პროექტი საგზაო მოძრაობის მართვის მოწყობილობების საჭიროებაზე მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფად.
6. აღმოფხვრას მოძრაობის ორგანიზაციაში არსებული ყველა ნაკლოვანებები;
7. მოძრაობის კონტროლი აწარმოოს პროექტის მენეჯერთან კოორდინაციით;
8. ჩაატაროს სამუშაო უბნის დათვალიერება, სამუშაოების და ხელსაწყოების შენახვის შემოწმება, ასევე მასალების შენახვის და გადატვირთვის შემოწმება უსაფრთხო მოძრაობის თვალსაზრისით;
9. ჩაატაროს ყოველგვირებული კრებები მუშებისათვის უსაფრთხოების ტექნიკის თაობაზე. შეატყობინოს პროექტის მენეჯერს უსაფრთხოების ტექნიკის დონისძიებების გაუმჯობესებაზე. მოიწვიოს პროექტის მენეჯერი აღნიშნულ კრებებზე.

0.6.8 მიღება

ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის დონისძიებებისათვის ჩატარებული სამუშაოების მიღება მისი გადახდის მიზნით ხდება იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაოები ტარდებოდა გეგმისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ამ უბანს და ხორციელდება პროექტის მენეჯერის მიერ.

0.6.9 გაზომვა და გადახდა

სატრანსპორტო ნაკადის მართვასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯი გადანაწილებული უნდა იქნას შესაბამის სამშენებლო სამუშაოებზე, ვინაიდან აღნიშნული სამუშაო არ ექვემდებარება ცაკლე ანაზღაურებას.

0.7 მასალების პონტროლი

0.7.1 მოწოდების წყარო და ხარისხი

კონტრაქტორი ირჩევს მასალების მოწოდების წყაროს პროექტით გათვალისწინებული ხარისხის შესაბამისად და ატყობინებს პროექტის შენჯვერს ამის შესანებ თბილექტზე მასალების მოწოდების დაწყებამდე.

სანამ პროექტის მენჯერი არ დაადასტურებს მასალების შესაბამისობას მოთხოვნებთან და მას არ შეამოწმებს კონტრაქტორი მასალების გამოყენება წარმოებაში არ დაიშვება.

გამოსაყენებელი მასალების გარეისიანობის დადასტურება შესაძლებელია განხორციელდეს მოწოდებლის საწარმოებში-ობიექტზე გაგზავნამდე. ეს დადასტურება არ შეიძლება ჩაითვალოს მასალების მიღებად, თუ მასალების დამტკიცებული მოწოდებელი მშენებლობის პერიოდში ვერ უზრუნველყოფს მასალების მოწოდების პროექტში გათვალისწინებული ხარისხის მიხედვით მასთან შემდგომი თანამშრომლობა შეიძლება შეწყდეს.

0.7.2 ადგილობრივი მასალების წყარო

ქვის, ქვიშის, გრუნტის და სხვა ბუნებრივი მასალების კარიერების გამოყენება დამკვეთის ნებართვის გაცემის შემდეგ. კარიერების ჩამონათვალის კონტრაქტორი იყენებს მასალების მოწოდების წყაროს გამოსავლენად. გადაწყვეტილებას მასალების წყაროს გამოყენების შესახებ ერთბიროვნელია და ეს კონტრაქტორი.

(ა) დამკვეთის მიერ შედგენილი სია - დამკვეთს შეუძლია ჩამოთვალის მასალების მიღების შესაძლო წყაროები. დამკვეთი არ აქვთ არაგთარ განაცხადის მასალების ხარისხის ან რაოდენობის შესახებ და სხენებული წყაროებიდან მასალების მიღებაზე ნებართვის შესაძლებლობებს. ეს წყაროები ითვლება მთიჯარადის მიერ აღმოჩენილ წყაროებად.

(ბ) კონტრაქტორის მიერ მოძიებული წყაროები - კონტრაქტორი პასუხისმგებელია აღმოჩენილი მასალების მოწოდების წყაროებზე, მათ შორის არსებულ კომერციულ მოწოდების წყაროებზეც. საჭიროა გამოყენებული იქნას ის მოწოდების წყაროები, რომლებიც პასუხობს კონტრაქტის მოთხოვნებს როგორც ხარისხით, ასევე რაოდენობით. ასევე საჭიროა განისაზღვროს მოწყობილობების ტიპები და რაოდენობა, ის ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა ხარისხით მასალის შესარჩევად და მისაღებად. საჭიროა ყველანაირი ნებართვის აღება მოწოდების წყაროს გამოყენებაზე, სათანადო საბუთების ასლების წარდგენით.

საჭიროა წარმოდგენილი იქნეს ლაბორატორიული გამოცდების ანგარიში და არსებული მონაცემები იმის შესახებ, რომ კარიერი უზრუნველყოს ხარისხიანი მასალების მოწოდებას. აკრძალულია დამკვეთისათვის მოუღებელი კარიერიდან მასალებით სარგებლობა. დაწუნებული მასალები უტილიზირებული უნდა იყოს ანაზღაურების გარეშე და მოიძებნოს ანალი კარიერი.

0.7.3 მასალების შენახვა და გადატვირთვა

მასალების შენახვის და გადატვირთვის დროს შენარჩუნებული უნდა იყოს მასალების ხარისხი და ვარგისუნარიანობა

შენახული მასალები, რომლებიც დამტკიცებული იყო მშენებლობაში გამოსაყენებლად, შესაძლებელია განმეორებით შემოწმდეს მშენებლობაში გამოყენების წის. შენახული მასალები ისე უნდა იყოს განლაგებული, რომ შესაძლებელი იყოს მათი სწორაფი ინსპექტიონება. საჭიროა უზრუნველყოფილი იყოს დამატებითი სივრცე მასალების შესანახად. არ შეიძლება გამოყენებული იყოს კერძო მფლობელობაში მყოფი ადგილი მებატორინის ან არენდატორის წერილობითი ნებართვის გარეშე. მასალების შესანახად გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი სამუშაოს დამთავრების შემდეგ უნდა აღდგეს პირვანდელ მდგომარეობაში.

კონტრაქტორი პასუხს აგებს ყველა შენახული მასალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე.

07.4 მუშაობის დროს გამოვლენილი მასალების გამოყენება

მუშაობის პერიოდში გამოვლენილი მასალების გამოყენება არ შეიძლება სხვა პროცესტის განხორციელებისათვის, გამონაკლის შეადგენს გატანილი ნარჩენები. ნარჩენების განთავსება ხდება პროცესტის მენეჯერის ნებართვით გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფარგლებში. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია მიწის ამ მონაკვეთების უსაფრთხოებაზე, რომელებზედაც განთავსებულია ნარჩენები (დამატებითი ხარჯების გარეშე დამკვეთის მხრიდან).

თუ კონტრაქტორი დამკვეთის მიერ გამოყოფილ მიწაზე მოიპოვებს ზედმეტი მოცულობით მასალებს, ვიდრე ეს საჭიროა კონტრაქტით დამკვეთს შეუძლია:

1. მიიღოს ზედმეტი მასალა და განსაზღვროს მისი გამოყენების შესაძლებლობა. ამასთანავე კონტრაქტორს გადაუხადოს მხოლოდ მასალების მომოვების დარღვევლება; ან
2. მოითხოვოს მასალის გატანა, მისი შეცვლა ვარგისი მასალით და ტერიტორიის აღდგენა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობამდე დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

07.5 გაზომება და გადახდა

ამ ნაწილში მოცემული სამუშაოებისათვის პირდაპირი გაზომები და შესაბამისი გადახდები არ წარმოებს.

0.8 სამშენებლო მასალები

0.8.1 ცემენტი

პორტლანდ-ცემენტი და დუღაბი ქვის წყობისათვის

პორტლანდ-ცემენტი და დუღაბი ქვის წყობისათვის უნდა შეესაბამებოდეს სახსტ 10178-ს

არ უნდა იქნეს გამოყენებული სხვადასხვა მწარმოებელის ან სხვადასხვა ტიპის ცემენტი, ასევე არ უნდა იქნეს გამოყენებული ერთიდათური მწარმოებლის ან ტიპის ცემენტი სხვადასხვა ქარხნებიდან, პროცესტის მენეჯერის თანხმობის გარეშე.

უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საკმარისი პირობები ცემენტის დატენინანებისგან თავის დასაცავად.

0.8.2 ბიტუმი

ბიტუმი უნდა შეესაბამებოდეს სახსტ 22249-90 და ქვემოთ მოცემულ ცხრილს, ან სპეციფიკაციებში მოცემულ ნახატების სიას.

მმიმე ბიტუმის ხარისხის მოთხოვნილებანი (სახსტ 22245-90), ცხრილი 1

ГОСТ 22245-90

ცხრილი 1

მაჩვენებლის დასახელება	ნორმები შემდეგი მარგის ბიტუმისათვის			გამოცდის მეთოდი
	<ДН 40/60	<ДН 60/90	<ДН 90/130	
1	2	3	4	6

1. ნემსის შედტეგადობის სიღიღე, 0.1მმ +25 °ჩ ტემპერატურაზე 0 °C ტემპერატურაზე, არანაკლები	40-60 13	61-90 20	91-130 28	ГОСТ 11501
2. დარბილების ტემპერატურა “რგოლო ბურთულას” მეთოდით °ჩ არანაკლებ	51	47	43	ГОСТ 11505
1. წევადობა სმ-ში, არანაკლებ: +25 °C ტემპერატურაზე 0 °C ტემპერატურაზე	45 —	55 3.5	65 4.0	ГОСТ 11505
2. სიმყიფის ტემპერატურა, °C არაუმეტეს	-12	-15	-17	ГОСТ 11507 დამატ. პ. 3.2
3. აალების ტემპერატურა, °C არანაკლები	230	230	230	ГОСТ 4333
4. დარბილების ტემპერატურის ცვლილება გაცხელების შემდეგ, °C არაუმეტეს	5	5	5	ГОСТ 18180
5. პენეტრაციის ონდექსი				ГОСТ 11506
8. წყალხსნადი შენაერთების წილი % – ში, არაუმეტეს		-1.0-დან	+1.0-მდე	დამატ. პ. 3.3 დანართი 2
	0.30	0.30	0.30	ГОСТ 115110

მომზადების ტემპერატურა

ბიტუმი უნდა მომზადდეს ქვემოთ მოცემული ცხრილის ტემპერატურული დიაპაზონის გათვალისწინებით, სახსტ. 22245-90-ის მიხედვით

ბიტუმი	მომზადების ტემპერატურა °ჩ
В 40/60	130 – 150
В 60/90	130 – 150
В 90/130	130 – 150

ბიტუმის მიწოდება და ხარისხის კონტროლი

ბიტუმისოფანი მასალები მოწოდებული იქნება კონტრაქტორის მიერ

კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერთან უნდა წარმოადგინოს ხარისხის სერტიფიკატი ბიტუმის ყოველი ტიპისთვის, რომლის გამოყენებასაც იგი გეგმავს, ისევე როგორც ნიმუშები, საკონტროლო ცდისთვის.

0.8.3 შემაგსებლები

შემაგსებლები პორტლანდ ცემენტით მომზადებული ბეტონისთვის

შემაგსებლები Pორტლანდ-ცემენტით მომზადებული ბეტონისთვის უნდა შეესაბამებოდეს BCH 24-88-ს (17.5.21-5.5-23)

საფუძვლის ქვედა ფენის და საფუძვლის ფენისათვის გამოყენებული შემაგრებლები (სხ და წ 2.05.02-85)

შემაგრებლები უნდა შეიცავდნენ მტკიცე მარცვლებს ან დამსხვრეულ ქვას, ხრეშს ან ქვიშას, რომელებიც აკმაყოფილებენ სახსტ 8267-93 მოთხოვნილებებს.

მიწოდებული მასალა არ უნდა შეიცავდეს ორგანულ ნაწილაკებს, დიდი ზომის ნატეხებს, ან თიხას. არ უნდა იქნეს გამოყენებული მასალა რომელიც კარგავს სიმტკიცეს, ტემპერატურული დამუშავების ან დატენიანება-გამოშრობის დროს.

შემაგრებლელი მასალის გრადაცია უნდა მოხდეს დამსხვრევის, გაცრის და არევის მეთოდით, საჭიროების შემთხვევაში. წვრილმარცვლოვანი მასალა რომელიც გადის 5 (6) მმ საცერში უნდა შეიცავდეს დამსხვრეულ ქვიშას და მცირებარცვლოვან მინერალურ ნაწილაკებს.

შემაგრებლები ასფალტ ბეტონის ცხელი ნარევისთვის

შემაგრებლები ასფალტ ბეტონის ცხელი ნარევისთვის უნდა შეიცავდნენ მტკიცე მარცვლებს ან დამსხვრეულ ქვას, ხრეშს ან ქვიშას, დამსხვრეული ღრული უნდა შეიცავდეს სრულად დამსხვრეულ მარცვლებს, ხ მმ სისქით სულ მცირე 30% -ის თღენობით და დაუმსხვრეველ მასალას არაუმტებეს 30% -ის თღენობით. მიწოდებული მასალა არ უნდა შეიცავდეს ორგანულ ნაწილაკებს, დიდი ზომის ნატეხებს, ან თიხას.

შემაგრებლები ასფალტ ბეტონის ცხელი ნარევისთვის უნდა შეესაბამებოდეს სახსტ 8267-93 და სახსტ 10260-82.

დღის ანუკლეის ამოცდის შედეგით მიღებული უნრა იქნეს მაჩვენებელი არანაკლებ 16-ისა და წახნაგოვნების ინდექსი არანაკლებ 15, უნეში მასალისთვის. (სიმტკიცის დადგენა შესაძლებელია სახსტს მეთოდით, თუ ბურთულოვანი წასქილის აპარატი არ არის ხელმისაწვდომი). ასფალტ ბეტონის ცხელი ნარევისთვის შემაგრებლები საცერში უნდა გატარდეს სულ მცირე სამი ფრაქციისთვის. ასფალტ ბეტონის ცხელი ნარევის შემაგრებლების ზომები, გრადაცია და პროპორციები უნდა შეესაბამებოდეს „ასფალტ ბეტონის ცხელი ნარევის“ შესაბამის თავს.

0.8.4 ქვიშა (ბუნებრივი ან დამსხვრეული)

ასფალტ ბეტონის ნარევის წვრილმარცვლოვანი შემაგრებლები უნდა შეესაბამებოდეს სახსტ 8736-85-ს, ქვიშა უნდა შეესაბამებოდეს სხ და წ 3.06.03.85-ს.

0.8.5 მინერალური შემაგრებლები

ასფალტ ბეტონის ნარევის მინერალური შემაგრებლები უნდა შეესაბამებოდეს სახსტ 16557-78-ს.

0.8.6 წყალი

გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ სასმელი წყალი. ბეტონის მოსამზადებლად გამოყენებული წყალი უნდა შეესაბამებოდეს სახსტ 23732-79-ს.

0.8.7 ალტერნატიული მასალები

კონტრაქტორის მიერ შესაძლებელია ალტერნატიული მასალების შემთავაზონება. ასეთ შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა შეატყობინოს პროექტის მენეჯერს მასალების გამოყენებამდე სულ მცირე 4 კვირით ადრე.

0.8.8 გაზომვა და ანაზღაურება

აღნიშნულ ნაწილთან დაკავშირებული სამუშაოების ცალკე აზომვა და ანაზღაურება არ მოხდება. მასალების ფასი, შათი ტრანსპორტირების, მიწოდების, დასაწყობების და ა.შ. დანახარჯების ჩათვლით გათვალისწინებული იქნება სამშენებლო სამუშაოების შესაბამის პოზიციებში.

0.9 ადგილის შემოფარგვება

0.9.1 დახასიათება და მოთხოვნილებანი

კონტრაქტორის ოპერაციები უნდა იყოს შემოფარგლული სამუშაოს და მისი მიმღებარე ადგილით, რომელსაც ეს კონტრაქტი შეიცავს ისე, რომ დააკმაყოფილოს პროექტის მენეჯერი, დაცული უნდა იყოს ნებართვა, რომ საშუალება ჰქონდეთ კანონით უფლებამოსილ პირებს თუ სხვა კონტრაქტორებს, რომ შევიდნენ უბანზე, ჩატატაროს სხვა სამუშაოები და შეინარჩუნენ საგზაო მოძრაობის თავისუფლადი ნაკადი იმდენად, რამდენადაც ეს განსხორციელებადი იქნება უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ გზის საფალ ნაწილზე. კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერისაგან უნდა მიიღოს დადასტურება, რომ გააკეთოს დროებით გზები, გადასახვევები, ბილიგები და ა.შ. რაც აუცილებელია კონტრაქტის შესასრულებლად.

კონტრაქტორმა არსებული გზების უსაფრთხოდ გადაკეთის სამუაღება უნდა მისცეს სამშენებლო საგზაო მოძრაობის და სატვირთო მანქანებს.

სადაც აუცილებელია, რომ მუშაობა მოხდეს გზის სათადართვო ნაწილის გარეთ და რომ შევიდეს საგუთარ თუ დაგავიტულ ადგილის გზის მშენებლობის თუ პროფილაქტიკის განმავლობაში იმ მიზნით, რომ გაკეთდეს დროებითი ასაკუევები, გაფართოვდეს გზის კონსტრუქცია ან მოვლა-შენახვის მასალები, კონტრაქტორი თავიდან უნდა დაეკითხოს მესაკუთრეს თუ დროებით მფლობელს და მისგან წერილობითი ნებართვა მოიძოვოს.

იმ შემთხვევაში თუ მესაკუთრე ან დროებით მესაკუთრე არ იძლევიან ნებართვას, შემთხვევის სრული გარემოება უნდა ეცნობოს პროექტის მენეჯერს და არ უნდა მოხდეს შემდგომი ქმედება, სანამ მისი ისტრუქციები არ იქნება მიღებული. ამ შემთხვევაში კონტრაქტორი არ იქნება გაღდებული, აანაზღაუროს უქმი დრო.

როდესაც კონტრაქტორი დააბირებს გადაიტანოს თავისი დაწესებულება ახალ ადგილას მშენებლობის პერიოდის განმავლობაში, ეს პროექტის მენეჯერს უნდა ეცნობოს სულ მცირე 1/4 დღით ადრე. კ კონტრაქტორმა უნდა გაითვალისწინოს თავის ტარიფებში ასეთი სახის ხარჯები ასეთი გადაადგილებებისათვის.

0.9.2 გაზომვა და ანაზღაურება

აღნიშნული სამუშაო არ იქნება გაზომილი და ანაზღაურებული.

0.10. ჯანმრთელობა, უსაზროვნოება და უბედური შემთხვევები

0.10.1 დახასიათება და მოთხოვნილებანი

კონტრაქტორი უნდა დარწმუნდეს, რამდენადაც ეს მიზანშეტონილი იქნება და რამდენადაც ეს პროექტის მენეჯერს დაკმაყოფილებს, მისი დაქირავებულების ჯანმრთელობაში, უსაფრთხოებასა და გარებად ყოფხსაში სამსახურში, თავისი ქვეპონტრაქტორის დაქირავებულებისა და უბანზე მყოფი სხვა ქველა ადამიანის ჩათვლით. მისი გალდებულებები უნდა შეიცავდეს:

- (ა) მომარაგება და შენარჩუნება სამშენებლო დანადგარების და სამუშაოს სისტემების, რომლებიც არიან განათებული, უსაფრთხო და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით რისკის გარეშე;
- (ბ) შესაბამისი ზომების მიღება უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობისადმი რისკების არასექტობის უზრუნველსაყოფად ნივთებისა და ნივთიერებების გამოყენებასთან, საქმის ქონასთან, შენახვასთან და ტრანსპორტურებასთან დაკავშირებით;
- (ც) დამცავი ტანსაცმლის და აღჭურვილობის მოწოდება პირებების დამარცხების სადგურებისათვის ისეთი პერსონალითა და აღჭურ-გილობით, რომელიც აუცილებელია და ისეთი ინფორმაცია, ინსტრუქცია, ტრენინგი და ზედამხედველობა, რომელიც საჭიროა იმაში დასარწმუნებლად, რომ სამუშაო თბილებიზე ყველა დასაქმებული ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება არის დაცული კანონების და ადგილობრივი დამხმარე ინსტრუქციების შესაბამისად.

- (დ) მისი უფროსი პერსონალიდან უსაფრთხოების ოფიცირის დანიშვნა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების წესების სპეციფიკური ცოდნა და უსაფრთხოების ზომების მიღების გამოცდილება მსგავს სამუშაოებში და ვიც უნდა გასცეს რჩევა ყველა საგითხთან დაკავშირებით, რამაც შეიძლება გავლენა მოაწდინოს მუშების უსაფრთხოებაზე და იმ ზომებზე, რომლებიც უნდა იქნან მიღებული რომ ხელი შეუწყოს ამგვარ უსაფრთხოებას;
- (ე) უბანზე ყველა ადგილებამდე მისასვლელის უზრუნველყოფა და შენარჩუნება იმ პირობით, რომ იქნება უსაფრთხო და დაზიანების რისკის გარეშე;
- (ვ) წყლის სანიტარიის უზრუნველყოფა, ნაგვის მოგროვება და გადაყრა, კანონების და ადგილობრივი დამხმარე ინსტრუქციების დამორჩილება და ისე, რომ ამან პროექტის მენეჯერი დააკმაყოფილოს, ყველა სახლისთვის, თფისებისთვის, სახელოსნოებისთვის და ლაბორატორიებისთვის, რომელიც აგებულია ბანაკის უბანზე თუ უბნებზე;
- (გ) შესაბამისი ტუალეტების და სხვა სანიტარული მოწყობილობების უზრუნველყოფა უბანზე, სადაც მიმდინარეობს სამუშაო ისე, რომ დააკმაყოფილოს იმ ადგილის სამედიცინო ოფიცერი და პროექტის მენეჯერი;
- (ჸ) შესაბამისი ზომების მიღება შესაბამის სპეციალისტთან კონსულტაციით, რომ უნის ფარგლებში, ბანაკის უნის ჩათვლით, განიდევნოს კოლოება, ბუზები და პარაზიტები სათანადო ქიმიკატების გამოყენებით მათი გამრავლების ადგილებზე;
- (ი) ეცნობოს პროექტის მენეჯერს ნებისმიერი უბედური შემთხვევის შესახებ, მისი მოხდენიდან რაც შეიძლება სწრაფად.

0.10.2 გაზომვა და ანაზღაურება

აღნიშნული სამუშაო არ იქნება გაზომილი და ანაზღაურებული, დავალებასთან დაკავშირებული დანახარჯები შეტანილი უნდა იქნეს სამუშაოების შესაბამის პოზიციებში.

0.11 ბარემოს დაცვა

აღნიშნული თავი აღწერს გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მოთხოვნებს, რომლებიც დაცული უნდა იქნეს კონტრაქტორის მიერ და ღონისძიებებს რომლებიც უნდა გაიტაროს კონტრაქტორმა გარემოს დაცვისთვის.

გარემოს დაცვის დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს კანონმდებლობა და ასევე შემდგენ სტანდარტები:

სახსტ 12.2.3.02-78

სახსტ 12.0.0.04.90

კონტრაქტორმა უნდა აღასრულოს ყველა სამუშაოები და მიიღოს ნებისმიერი ზომები გარემოს დაცვისა და ზეგავლენის შემსუბუქების მიზნით, ეს უნდა მოხდეს, როგორც შენებლობის, ანევე გზის ექსპლუატაციის პერიოდში და უნდა მოდიოდეს სრულ შესაბამისობაში შესაბამის ადგილობრივ კანონმდებლობასთან და მაღაზი არსებულ ნორმებთან. მან უნდა მოიპოვოს ყველა აუცილებელი განახლებული ინფორმაცია საქართველოში გარემოს დაცვის ორგანიზაციის შესახებ და მოიპოვოს ყველა აუცილებელი ნებართვა და ჩატაროს დამატებითი კვლევები, სადაც აუცილებელია. მან უნდა მოიპოვოს გარემოს დაცვის ორგანოებიდან დასტური, ყველა დოკუმენტი სამუშაოსთვის.

სამუშაოების განმავლობაში, მოვლა-შენახვის პერიოდისა და უნის სამობილიზაციით საქმიანობის ჩათვლით, კონტრაქტორმა და მისი ქვეკონტრაქტორებმა ძალაში მყოფი ნორმებისა და წესების შესაბამისად უნდა შეასრულონ შემდგენ შემამსუბუქებელი ზომები:

- ადჭურებილობისა და მანქანა-მექანიზმების ხმაურის შემცირება, როდესაც ისინი მუშაობენ დასახლებულ ადგილებში და საცხოვრებელი შენობების მახლობლად.
- დამტევნელი მანქანებისთვის, ბიტუმის დანადგარებისთვის, ბეტონის ამრევებისთვის და სხვა მსგავსი მანქანა-მექანიზმებისთვის თბეტიმალური მდებარეობის შერჩევა იმსათვის, რომ შევამცირო მათი უარყოფითი გავლენა ბუნების, ადამიანების და სოციალურ გარემოცვაზე.

- C. ადექვატური საგზაო მოძრაობის გეგმის ძალაში შეტანა იმისათვის, რომ უბანზე საგზაო მოძრაობის მიერ გამოწვეული შეწუხება მინიმუმიმდე იქნა დაყვანილი და დაცული იქნას ხალხისა და კონტრაქტორის მუშახელის უსაფრთხოება.
- D. მდინარეების, ტბების, ნაოტების და ნებისმიერი უბნის გარშემო მდებარე ადგილების დაცვა დაბინძურებისაგან, რაც შეიძლება წარმოიშვას ან მუდმივი გზის სამუშაოებისაგან ან სხვა საქმიანობებით, რომლებიც კონტრაქტორის ორგანიზაციის უგაფშირდება.
- E. ნივთიერებების შენახვის მეთოდის კონტროლი სტანდარტების, სპეციფიკაციების მკაცრი დაცვით, ყველაზე უფრო მგრძნობიარე ბუნეტებთან დაკავშირებით, როგორიცაა საწვავი, ბიტუმი, შესაზეთი ნივთიერება, ცემენტი, ასაფეთქებლები და ა.შ.
- F. დაცვა და საწყისი მდგომარეობის დაბრუნება სარეზერვო თრომების, კარიერების, სერვისების, ასაქცევი გზების და სხვა დროებითი თუ მისამზადებელი სამუშაოების დამთავრებისას.
- G. დაბინძურებლების, გამოსხივების შემცირება, როდესაც ისინი აღწევენ დასაშვებ დონეებს საქართველოს თანამედროვე კანონმდებლობისა და ნორმების მიხედვით.
- H. სხვა ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება გახდეს საჭირო, პროექტის მენეჯერის ინსტრუქციებიდან გამომდინარე და, როგორც საჭიროა თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის მიხედვით.

კონტრაქტორმა, პროექტის მენეჯერის მოთხოვნით, უნდა მიიღოს გარემოს დაცვის ყველა ის ზომები, რაც საჭიროა იმის საჩვენებლად, რომ ამ მუხლის მოთხოვნებს ანგარიში აქვთ გამწეული. ჩატარდება შემოწმება განსაზღვრულ ადგილზე იმ დროს, როდესაც ამას პროექტის მენეჯერი მოითხოვს და კონტრაქტორი ჩატარდებს ასეთ შემოწმებებს თავისი ხარჯებით იმ იარაღებით, რომლებიც მას მიერგე იქნება უზრუნველყოფილი.

0.11.1 ხმაურის კონტროლი

კონტრაქტორი ვალდებულია დაცვის ხმაურის კონტროლის ყველა არსებული ქანონი, სამუშაოებლო სამუშაოების, ასფალტის ქარხნებში და კარიერზე სამუშაოების წარმოების დროს. კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს იმ დანადგარის ტიპი და მათი ადგილმდებარეობა, რომელზეც მუშაობის დაწყებამდე მოითხოვება ნებართვების მიღება.

0.11.2 მტგერის კონტროლი

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს გეგმა, სადაც ასახული იქნება მასალების ტრანსპორტირების მარშრუტები და მტგრის კონტროლის მეთოდოლოგია, როდესაც დასახლებულ ბუნეტებში მასალების ტრანსპორტირების აცილება შეუძლებელია.

0.11.3 სამშენებლო მოედანზე და ბანაკებში დაგროვილი ნარჩენების მართვა

ზოგადი

- 1) შესაძლებლობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს მასალების გადამუშავება და ხელახლი გამოყენება
- 2) როგორც წესი, სამშენებლო პერიოდში დაგროვილი ნარჩენების მოგროვება, დასაწყობება და პროექტის მენეჯერთან შეთანხმებულ ნაყარში გატანა უნდა ხდებოდეს სისტემატურად.

სამშენებლო ნარჩენები (მაგ. ხიდის დემონტაჟის, მიღების გამოცვლის, უსაფრთხოების ბარიერების ან ხიდების მთავრების შეცვლის შემთხვევაში დაგროვილი) მოშორებული უნდა იქნეს სამშენებლო მოედნიდან და არსებული წესის დაცვით შენახული ან გატანილი უნდა იქნეს ნაყარში.

სუფთა ნიადაგური მასალა, რომელიც შემდგომში განიხილება როგორც ნარჩენი მასალა, რომლის ხელახლი გამოყენება შეუძლებელია, გატანილი უნდა იქნეს სამუშაოების შესრულების ადგილიდან და ტრანსპორტირებულ იქნეს პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცებულ ნიადაგის საყრელ ადგილებში.

ნარჩენები სამშენებლო ბანაკებიდან, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები უნდა მოგროვდეს და გატანილი იქნეს პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცებული ნაყარში სისტემატურად. სამშენებლო ბანაკების მოწყობა, მათი დაშორება დასახლებული პუნქტებიდან, კომუნიკაციებითან მათი მიერთება ასევე წარმოადგენს პროექტის მენეჯერის მიერ განხილვის და დამტკიცების საგანს.

0.11.4 წყლის რესურსების დაცვა

ზოგადი

- 1) მშენებლობის განმავლობაში კონტრაქტორს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა ეპისრებოდეს სრული აღმინისტრაციული და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ზედამირული წყლების ნებისმიერ სამუშაოებთან დაკავშირებული მიზეზით დაბინძურების გამო.
- 2) კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მდინარეებში, საირიგაციო ან სადორენაჟო ნაგებობებში არ მოხვდეს ნავობისმრთდუქტები, საწვავი, საპოხი მასალები, გამხსნელები, საღებავი ან სხვა მავნე ნივთიერებები.
- 3) ნარჩენების ან საწარმოო ნარჩენების შენახვა, მექანიზმებისა და აგტომანქანების საწვავით გამართვა და დაყენება დაუშვებელია ნებისმიერი მდინარიდან, საირიგაციო ან სადორენაჟო ნაგებობიდან, მდინარეებიდან და ტბებიდან 100 მეტრზე ახლო მანძილზე. აკრძალულია ზეთისა და საწვავის ღია ნიადაგზე დაღვრა. ნებისმიერი მექანიზმი საწვავით უნდა გაიმართოს და დაიზეოთს მხოლოდ სტაციონარულ ან მობილურ გასამართ სადგურებში თნკანების ან ფრენების გამოყენებით. კონტრაქტორმა მას ხელით არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში უნდა განახორციელოს ყველა აუცილებელი ღონისძიება ნიადაგისა და გრუნტის წყლების დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით. მოძრავი გასამართი სადგურები ადჭურვილ უნდა იქნეს საწვეთარი ჭურჭლებით, რომლებიც დაიდგმება საწვავით შეგსებამდე, ჩასახსმელი წერტის ქვეშ.
- 4) კონტრაქტორმა შესაბამის თრგანიზაციებს უნდა წარუდგინოს გეგმა, რომელშიც აღნაშნული იქნება ნაგებობების ტიპი და მათი ადგილმდებარეობა. მაგ. საწვავისა და მასალის საწყობები, სტაციონარული ბენზინგასამართი სადგურები, ასფალტის ქარხანა, შემრევი დანადგარი, მანქანების სამრეცხაო და ა.შ. თითოეული ნაგებობის შემთხვევაში კონტრაქტორმა დაახლოებით უნდა მიუთითოს უმოკლესი მანძილი საირიგაციო და სადორენაჟე არხებიდან და საზოგადოებრივი მოხმარების ან კერძო ჭებიდან. ზემოთ აღნიშულის გარდა, თითოეული ნაგებობისვის კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერს წინასწარ წერილობით უნდა შეატყობინოს მიახლოებითი უმოკლესი მანძილი კონკრეტული გამწვანების ან დაცული ზონიდან, რომელიც არ უნდა იყოს 250 მეტრზე ნაკლები.
- 5) მუშაოთ ბანაკებიდან გამდინარე წყლების ნებისმიერ მდინარეში უშუალო ჩაღვრია აკრძალულია. გამდინარე წყლები ამ ნაგებობებიდან უნდა შეგროვდეს სეპტიკურ რეზერვუარებში ან ჭებში.

0.11.5 გაზომვა

გარემოსდაცვითი სამუშაოები არ იქნება გაზომილი.

1.11.6 გადახდა

გარემოსდაცვითი სამუშაოები არ იქნება ანაზღაურებული, დაგალებასთან დაკავშირებული დანახარჯები შეტანილი უნდა იქნეს სამშენებლო სამუშაოების შესაბამის პოზიციებში.

1. მარკებლობის ტერიტორიის მოგზადება

ნაწილი 1.1. მოსამზადებელი სამუშაოები

აღწერა

1.1.1. მთითებული სამუშაოები ითვალისწინებს ტრასის აღდგენას და დამაგრებას და საკანალიზაციო სათვალთვალო ჭის გადატანას.

სამშენებლო მოთხოვნები

1.1.2. ტრასის აღდგენა და დამაგრება. ითვალისწინებს აღსაღვენი ტრასის რეკოგნისცირებას, დაკარგული რეპერების და მოხვევის კუთხეების აღდგენას და მათ დამაგრებას, მოხვევის კუთხეების გაზომვას, პიკეტების დაკვალვას, წრთული, გარდამავალი მრუდეების და ხელოვნური ნაგებობების ღერძების დეტალურ დაკვალვას, ტექნიკურ ნიველობას ორი ნიველირით, საგელე ჟურნალების გაფორმებას, ტრასის დაკვალვის სქემის შედგენას, ტრასის ჩაბარებას ადგილზე ინჟინრისათვის.

1.1.3. სამუშაოს მიღება. აღნიშნული სამუშაოები მიღებიან, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მოწონებული არიან ინჟინრის მიერ.

განზომილება

1.1.4. ყველა შესასრულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი.e. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

1.1.5. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მთითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

2. მიზანის გაპირობება

ნაწილი 2.1. მიზის გაპისი

აღწერა

- 2.1.1. მითითებული სამუშაოები მოიცავს მიწის გაკისის მოწყობისათვის აუცილებელ ყველა სამუშაოს - მიწის გაკისის საფუძვლის მომზადებას, ყრილის მოწყობას (გრუნტის გადაადგილება, მისი ფენებად დაყრა და დატკება), მიწის გაკისის და ფერდების ბლანირება) დაპროექტებული პროფილების შესაბამისად.

განსაზღვრება

- 2.1.2. გრუნტი ყრილისათვის. ყრილის მოწყობისათვის ნებადაროულია იმ გრუნტების და მრეწველობის ნარჩენების შეუზღუდავად გამოყენება, რომლებიც კლიმატური ზემოქმედების გამო ნაკლებად ოცვლიან მდგრადობას და სიმტკიცეს. მსხვილნამტვრეგებიანი გრუნტების გამოყენებისას საჭიროა გავითვალისწინოთ არანაკლებ 0.5 მ სისქის შემასწორებული ფენა არაუმეტეს 0.2 მ სიღილის თანაბარნამტვრევიანი გრუნტებისაგან ყრილსა და საგზაო სამოსს შორის. ყრილების დაპროექტებისას სეთი გრუნტებისაგან, რომელთა ტენიანობა აღემატება დასაშვებს, აუცილებელია სეთი ღონისძიებების გათვალისწინება, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიწის გაკისის აუცილებელ მდგრადობას CHиП 2.05.02-91 შესაბამისად.

მიწის გაკისის ზედა ნაწილი (მუშა ფენა) უნდა შედგებოდეს გრუნტებისაგან, რომლებიც არ ფუნგდება და არ იცის ჯდენები.

მოთხოვნილებები მიწის სამუშაოების წარმოებისას. მიწის სამუშაოების წარმოებისათვის აუცილებელია მიწის გაკისის საფუძვლის მომზადება, ჭრილების დამუშავება და ყრილის მოწყობა CHиП 3.06.03-91 შესაბამისად.

მუშა ფენის გრუნტის დატკებნის ხარისხი, რომელიც განისაზღვრება დატკებნის კოეფიციენტის სიღილით, უნდა პასუხობდეს CHиП 2.05.02-85 ცხრ. 22-ის მოთხოვნებს.

მასალები

- 2.1.3. მასალები უნდა შეესაბამებოდეს CHиП 2.05.02-85-ის და CH 449-72-ის მოთხოვნებს.

სამუშაოებლო მოთხოვნები

- 2.1.4. მოსამზადებელი ღონისძიებები მიწის სამუშაოებისათვის ყრილის საფუძვლის მოსაწყობად. განთვისების ზოლის გაწმენდა მცენარეული საფარისა და გარეშე საგნებისაგან.
- 2.1.5. მცენარეული გრუნტის მოგროვება. აუცილებელია ყრილის მოწყობამდე მცენარეული გრუნტის მოხსნა და მოგროვება. მცენარეული გრუნტი გაიტანება ინჟინრის მიერ მითითებულ აღგილზე. მცენარეული გრუნტი განცალკევდება სხვა გრუნტებისაგან.

- 2.1.6. ტრასის მიმდებარე ტერიტორიაზე გრუნტის დამუშავება. გრუნტი მუშავდება CHиП 3.06.03-91-ის მოთხოვნების შესაბამისად. სამშენებლო სამუშაოების ფარგლების გარეთ დაუშეგებელია მიწის ზედაპირის და მცენარეული საფარის დაზიანება.
- 2.1.7. გრუნტის კარიერის დამუშავება. პუნქტი 0.6.2-ის მოთხოვნების შესაბამისად აუცილებელია გრუნტის კარიერის დამუშავებაზე ნებართვის მიღება. გრუნტის კარიერის დამუშავება და რეკულტივაცია წარმოებს 0.6.3 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. არ შეიძლება გრუნტის დამუშავება დადგენილი საზღვრების გარეთ. გრუნტის დამუშავება უნდა მოხდეს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს სამუშაოების დამთავრების შემდეგ აზომვების ჩატარება. სამუშაოების დამთავრების შემდეგ აუცილებელია რეკულტივაციის ჩატარება საქართველოში მიღებული ნორმების და წესების მიხედვით.
- 2.1.8. ყრილის საფუძვლის მოზადება. ყრილისათვის საფუძვლის მოზადება წარმოებს შემდეგნაირად:
- (a) ყრილი სიმაღლით 1.2 მ მიწის ბირიდან. მიწის გაწმენდილი ზედაპირი მოწერაქვდება ან ფხვიერდება 150 მმ-ის სიღრმეზე წერაქვით ან გუთნით. მიწის ზედაპირი იტკეპნება 3.1.10 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.
 - (b) ყრილი სიმაღლით არაუმეტეს 0.6 მ-სა არსებული ასფალტეტონის, ბეტონის ან ხრეშოვანი საფარიდან. ხრეშოვანი საფარი მოწერაქვდება არანაკლებ 150 მმ-ის სიღრმეზე. ასფალტეტონის ან ბეტონის საფარი მოწერაქვდება ან ფხვიერდება 150 მმ-ის სიღრმეზე ზედაპირიდან. ნაწილაკების მინიმალური ზომები გაფხვიერების შემდეგ არ უნდა აღემატებოდეს 150 მმ-ს და უნდა იყოს ერთგვაროვანი. ყველაფერი ეს სრულდება მიწის გაკისის მოწყობამდე.
 - (c) ყრილის მოწყობა ფერდობზე, ქანობით 3:1 და მეტი. ამ შემთხვევაში წარმოებს საფეხურების მოწყობა მანქანა-დანადგარების გასავლელად, საკმარისი სივანის. საფეხურები ეწყობა ყრილის დაყრის და ფენა-ფენა დატკეპნისამებრ. ყოველი საფეხური იწყება გრუნტის ბუნებრივი ზედაპირის და წინა საფეხურის გერტიკალური კედლის გადაკვეთაზე.
- 2.1.9. ყრილის მოწყობა. ყრილი ეწყობა CHиП 3.06.03-91-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
- 2.1.10. დატკეპნა. დატკეპნა წარმოებს შემდეგნაირად: ყრილის დასატკეპნი გრუნტის ტენიანობა არ უნდა განსხვავდებოდეს ოპტიმალურისაგან $\pm 2\%$ მეტად.
- ყრილისათვის დაყრილი გრუნტი იტკეპნება ისე, როგორც ჭრილში მოკირკული გრუნტი, სანამ არ მიღება ერთგვაროვანი ფენა, სიმტკიცით არანაკლებ 95% -სა.
- ინჟინერთან შეთანხმებით სიმკგრივე და ტენიანობა განსაზღვრება ГОСТ 5180-84-ის მოთხოვნების შესაბამისად და კოვალიოფის ხელსაწყოს გამოყენებით.

2.1.11. **ჭრილის მოწყობა.** სამუშაოები თევალისწინებს არსებული საფალი ნაწილის მოჭრას ტრასის გადატანის ფარგლებში. არსებული ასფალტბეტონის საფარი მოწერაქვდება და გადაადგილდება ყრილის მოსაწყობად. დანარჩენი მოცულობა ტრანსპორტირდება ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილზე.

2.1.12. **მიღება.** სამუშაოთა მიღება სრულდება პ. 2.1.6–2.1.11 მოთხოვნების შესაბამისად. სამუშაოები მიიღებიან, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მიღებულია ინჟინრის მიერ.

განზომილება

2.1.13. ყველა შესასრულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (იხ. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

2.1.14. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მთითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

3. სელოვნერი ნაგებობები

ნაწილი 3.1. ხიდი

1.1. მოსამზადებელი სამუშაოები

აღწერა

- 1.1.1. სამუშაოს ეს სახეობა ითვალისწინებს სამშენებლო მოედნის მოწყობას, ხიდის ბურჯების მშენებლობისათვის ტექნოლოგიური მისასვლელი გზების და მოედნების მოწყობას და კალაპოტის გრუნტის მოჭრას.

სამშენებლო მოთხოვნები

- 1.1.2. მიწის სამუშაოები. ითვალისწინებს გრუნტის გადაადგილებას ბულდოზერით 20–50 მ-ზე და მისასვლელი გზების და მოედნების მოშანდაკებას
- 1.1.3. კალაპოტის ნაკადის გატარება. კალაპოტის ნაკადის გასატარებლად ითვალისწინებს და 1.2 მ ლითონის მიღების მოწყობას

განზომილება

- 1.1.4. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი.e. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების ბუნებრივი მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

- 1.1.5. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

1.2. ბურჯები

აღწერა

1.2.1. სამუშაოს ეს სახეობა ითვალისწინებს ბურჯების მოწყობას.

მასალები

1.2.2. მოცემულ ნაწილში გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს СНиП-2.05.03-84*, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 5781-82 და ГОСТ 380-88* მოთხოვნებს.

სამშენებლო მოთხოვნები

1.2.3. საერთო მოთხოვნები. ბურჯების მოწყობისას უნდა დავიცვათ შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნება: СНиП-3.02.01-87, СНиП-3.03.01-87, СНиП-3.06.04-91, BCH 165-85 და BCH 136-78.

1.2.4. ბურჯების ფუნდირება. სამუშაოები ითვალისწინებს საბურლი აგრეგატისათვის სამშენებლო მოედნების მოწყობას და მოშანდაკებას; 1.5 მ დიამეტრის ლითონის სამაგრ მიღებში ჭაბურლილების ბურლვას გრუნტის ამოღებით და გატანით ინჟინრის მიერ მითითებულ აღგიღზე; არმატურის კარკასების დაყენებას და ჭაბურლილების ბეტონირებას გერტიგალურად გადასაადგილებელი ბეტონის ჩამტგროთავი მიღის საშუალებით; ხიმინჯების თავების მონგრევას, არმატურისა და ბეტონის ზედაპირების გაწმენდას და სხვა სამუშაოებს, რომლებიც აღწერილია სამუშაოთა მოცულობების უწყისში და ნახაზებზე.

1.2.5. ბურჯების ტანისა და რიგელების მოწყობა. სამუშაოები ითვალისწინებს ქარგილებისა და ყალიბების მოწყობას, არმატურის დაყენებას; ბურჯების ტანის, რიგელებისა და საყრდენი ბაქების ბეტონირებას; რიგელებზე წყლის გადასაშვების მოწყობას, შეფიცენისა და ქარგილების დემონტაჟს და სხვა სამუშაოებს, რომლებიც აღწერილია სამუშაოთა მოცულობების უწყისში და ნახაზებზე.

1.2.6. სამუშაოს მიღება. სამუშაოთა მიღება სრულდება პ. 1.2.2.-1.2.5 მითითებული სამშენებლო ნორმების შესაბამისად. სამუშაოები მიღებით, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკურების შესაბამისად და მოწონებული არიან ინჟინრის მიერ.

განზომილება

1.2.7. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (იხ. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

1.2.8. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვის“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

1.3. სიღრმე გრილთან შეუღლება

აღწერა

- 1.3.1. სამუშაოს ეს სახეობა ითვალისწინებს ხიდის ყრილთან შეუღლების მოწყობას მასალები
- 1.3.2. მოცემულ ნაწილში გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს СНиП-2.05.03-84*, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 380-88*, ГОСТ 8267-93 და ГОСТ 8735-88 მოთხოვნებს.
- სამუშაო გრილთან შეუღლები**
- 1.3.3. საერთო მოთხოვნები. შეუღლების მოწყობისას უნდა დაგიცვათ შემდეგი ნორმატიული მოთხოვნები: СНиП-3.02.01-87, СНиП-3.03.01-87, СНиП-3.06.04-91, СНиП-3.06.03-91
- 1.3.4. მიწის გაკისი. უშუალოდ სანაპირო ბურჯებთან მიმდებარე უბნებზე მისასვლელების ყრილი ეწყობა ნაწილობრივ დრენირებადი გრუნტისაგან ზედაპირის პლანირებით.
- 1.3.5. საფუძველი რკინაბეტონის გონისტრუქტურულებისათვის. ფილებისა და წოლანების ქვეშ საფუძველი ეწყობა ფრაქტული ლორდისაგან.
- 1.3.6. მონტაჟი. სამუშაოები ითვალისწინებს რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილების დალაგებას და მათ გამონოლითებას.
- 1.3.7. მიღება. სამუშაოთა მიღება სრულდება პ. 1.3.2.-1.3.6 მითითებული სამუშაო ნორმების შესაბამისად. სამუშაოები მიღებიან, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მოწონებული არიან ინჟინრის მიერ.
- განზომილება**
- 1.3.9. ყველა შესასრულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი. სამუშაოთა მოცემულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით
- ანაზღაურება**
- 1.3.10. გაზომებით მიღებული სამუშაოთა მოცემულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

1.4. მაღლის ნაშენები

აღწერა

1.4.1. სამუშაოს ეს სახეობა ითვალისწინებს 24 მ სიგრძის მეტალის ფერმის დამზადებას, ტრანსპორტირებას და მონტაჟს.

მასალები

1.4.2. მოცემულ ნაწილში გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს СНиП-2.05.03-84*, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 380-88*, ГОСТ 13840-68* და ГОСТ 8728-88 მოთხოვნებს.

სამშენებლო მოთხოვნები

1.4.3. საერთო მოთხოვნები. ტრანსპორტირებისა და მონტაჟისას უნდა დავიცვათ შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნები: СНиП-3.06.04-91, СНиП-3.03.01-87, СНиП-3.09.01-85, ГОСТ 7473-85*.

1.4.4. ტრანსპორტირება. სამუშაო ითვალისწინებს მალის ნაშენის კოჭების გადატანას ქარხნიდან სამშენებლო მოედანზე ავტოტრანსპორტით მოწყობილს სპეციალური ტურნიკეტებით, რომელიც უზრუნველყოფს მათ მდგრადობას.

1.4.5. მალის ნაშენის მონტაჟი. კოჭების შეტანა მალში ხორციელდება სამუშაოთა მოცულობების უწყისში მოყვანილ თანამიმდევრობით, ან სხვა მეთოდით, რომელიც უნდა იქნას მმოწინებული ინიცირის მიერ.

1.4.6. საფალი ნაწილის გამონოლითება. სამუშაო ითვალისწინებს ნაწილურების გრძივ და განივ გამონოლითებას ბეტონით, მათში შესაბამისი არმატურის დაყენებით.

1.4.7. მიღება. სამუშაოთა მიღება სრულდება პ. 1.4.3. მითითებული სამშენებლო ნორმების შესაბამისად. სამუშაოები მიღებიან, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მოწინებული არიან ინიცირის მიერ.

განზომილება

1.4.8. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (იხ. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

1.4.9. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციის.

1.5. საყრდენი ნაშილები

აღწერა

1.5.1. სამუშაოს ეს სახეობა ითვალისწინებს რეზინის სეისმური საყრდენი ნაწილების დაყენებას

მასალები

1.5.2. მოცემულ ნაწილში გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს: რეზინის მარკა - HO 68-1, ლითონის ფურცლები - ГОСТ 6713-91.

სამშენებლო მოთხოვნები

1.5.3. საერთო მოთხოვნები. საყრდენი ნაწილები დგება რკინაბეტონის საყრდენ ბალიშებზე, რომელთა ზედაპირებიც მომზადებულია და გასწორებულია СНиП-3.06.04-91 მიხედვით.

1.5.4. მიღება. სამუშაოთა მიღება სრულდება პ. 1.5.3 მითითებული სამშენებლო ნორმების შესაბამისად. სამუშაოები მიღებიან, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მოწონებული არიან ინჟინრის მიერ.

განზომილება

1.5.5. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი.e. სამუშაოთა მოცელობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

1.5.6. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

1.6. საგალი ცალილი ხილები

აღწერა

1.6.1. სამუშაოს ეს სახეობა ითვალისწინებს ხილზე საგალი ნაწილის მოწყობას ასფალტბეტონის საფარით, წყლის მოსაშორებელი მილებითა და სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობით

მასალები

1.6.2. მოცემულ ნაწილში გამოყენებული მასალები უნდა შექსაბამებოდეს СНиП-2.05.03-84*, ГОСТ 26633-91, ГОСТ 23279-85, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 380-88*, მოთხოვნების.

სამშენებლო მოთხოვნები

1.6.3. **საერთო მოთხოვნები.** სამუშაოთა შესრულებისას უნდა დავიცვათ შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების: СНиП-3.06.04-91, ВСН 32-81.

შემასწორებელი ფენის დაგებამდე აუცილებელია მალის ნაშენის კოჭების ზედაპირების გასუფთავება.

ბეტონის დაგება და გამკვრივება ხდება გიბროლარტყების გამოყენებით.

წყლის მოსაშორებელი მილები ყენდება კოჭების გამონიღლითებულ ნაწილებში.

იკრძალება მილების მაგიგრად დროებითი ხის საცობების დაყენება. წყლის მიმღები გისოსები უნდა დაყენდეს საგალი ნაწილის ზედაპირის თანხმირად.

1.6.4. **მიღება.** სამუშაოთა მიღება სრულდება პ. 2.7.3 მითითებული სამშენებლო ნორმების შესაბამისად. სამუშაოები მიღებიან, თუ ისინი შესრულებულია ნახაზებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მოწონებული არიან ინჟინრის მიერ.

განზომილება

1.6.5.. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი. სამუშაოთა მოცემულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

1.6.6. გაზომებით მიღებული სამუშაოთა მოცემულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

1.7. ბეტონის სამუშაოები

აღწერა

1.7.1. მოცემული სახის სამუშაო თვალისწინებს ბეტონის სამუშაოების წექნოლოგიას.

მასალები

1.7.2. შემაგსებელი (ლორდი ან ხრეში, ქვიშა) უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამუშაოებლო ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს და შედგებოდეს მაგარი, მტკიცე ლორდოვანი მასალისაგან, დამტკიცეული წილისაგან ან დამტკიცეული ქვისაგან. საჭიროა შემდეგი გამოცდების ჩატარება: გრანულომეტრიული შემადგენლობის გამოკვლევა, გამოცდა სიმტკიცეზე, ცვეთაზე და მტკიცეროვანი ნაწილაკების შემცველობაზე.

ქვემოთ მოყვანილია სტანდარტების ზოგიერთი დამატება:

- მითითებულის თანახმად, ბეტონი უნდა შედგებოდეს ერთმანეთში კარგად შერეული და სათანადო კონსისტენციამდე მიყვანილი პორტლანდცემუნტის, წვრილმარცვლოვანი და მსხვილმარცვლოვანი შემაგსებლის, წყლისა და დანამატებისაგან.
- შემაგსებლების შენახვა: გარეცხვის შემდეგ წვრილმარცვლოვანი შემაგსებელი სულ მცირე 72 საათის განმავლობაში უნდა შეინახოს ნაყარის სახით. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თავისუფლად დრენირების შესაძლებლობა. დოზატორულ დანადგარში მოხვედრილ ქვიშას უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი და მდგრადი ტენშემცველობა.
- ცემენტის შენახვა: დაუშვებელია ისეთი ცემენტის გამოყენება, რომელიც თავდაპირველი ნიმუშის აღების შემდეგ 3 თვეს მანძილზე არ ყოფილა მოხმარებული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მასალის ხელახალი გამოცდის შედეგები ადასტურებს მის შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან.

სამუშაოებლო მოედანზე, შეაღედური გადატვირთვისა და შენახვის ნებისმიერ ადგილზე ცემენტის შენახვა და მოვლა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- ნაყარი და ტომრებად დაფასოებული ცემენტის ტრანსპორტირების, გადაზიდვისა და შენახვის მეთოდები წინასწარ უნდა იყოს გათვლილი
- ყველა შესანახი ბუნკერი სულ მცირე სამ თვეში ერთხელ თითქმის ბოლომდე უნდა დაიცალოს.
- ტომრებად დაფასოებული ცემენტი გამოყენებამდე მუდმივად უნდა ინახებოდეს აბსოლიტურად წყალგამძლე კონსტრუქციებში, რომლებიც აღჭურვილი იქნება მოსახსნელი იატაკით, ხოლო სინესტის დაგროვების თავიდან აცილებას მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება სათანადო ვენტილაცია. განსხვავებული ტიპის ცემენტი ცალცალკე უნდა ინახებოდეს.

- დაუშვებელია ისეთი ცემენტის გამოყენება, რომელიც: ა) ნაწილობრივ გამაგრებულია, ბ) შეიცავს ნატექებს ან შეცნობილ ცემენტს, გ) ამოღებულია წუნდებული ან ადრე განსხვავი ტომრებიდან.

გამაგრების თავიდან ასაცილებლად დაუშვებელია ბეტონისათვის წყლის დამატება. არც ბეტონისათვის და არც სამშენებლო დუღაბისათვის შემაგრებელი არ უნდა აიზილოს იქამდე, ვიდრე მისგან თავისუფალი წყალი მოჟონავს. ცემენტის ნიმუშის აღება უნდა მოხდეს მიმწოდებელითან. შემოწმებას ატარებს შწარმოებელი, რომლიც ასევე გასცემს მასალის სპეციფიკაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელ სერტიფიკატს იქამდე, ვიდრე ცემენტი ქარხნიდან გავა. ნიმუშების აღებასა და ტესტირებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი გათვალისწინებული უნდა იყოს ცემენტის აღგილზე მიტანისა და გადაზიდვის ხარჯებში.

ბეტონის ნარევი

დორლის მაქსიმალური ზომა უნდა შეესაბამებოდეს 32 მილიმეტრს. დაუშვებელია ისეთი შემაგრებლის გამოყენება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ტუტე რეაქცია. შემაგრებლის გრანულობელური შკალა შეიძლება იყოს შემდეგნაირი:

- 38% 0მმ – 4მმ ქვიშა (ანუ ნარეცხი კგარცი)
- 60% 5მმ – 32მმ (ანუ ბაზალტი ან გრანიტი)

ბეტონის ნარევში გამოყენებულმა შემაგრებლის ყველა კომპონენტმა უნდა გაიაროს ლაბორატორიული ტესტირება გოსტ სტანდარტების შესაბამისად. ამას გარდა, კონტრაქტორი ვალდებულია მიუთითოს:

- შემაგრებლის კომპონენტების წარმომავლობის ადგილი
- ყველა კომპონენტის, მათ შორის წყლის, პეტროგრაფიული ანალიზი და ქიმიური შემაღებლობა
- შემაგრებლების ხარისხი და სიმტკიცე კუმულაცია
- ყველა გამოყენებული ფრაქციის ტენშონოქმადობის მაჩვენებელი (<1 % წონის ბროკენტი).

დაცული უნდა იყოს რკინაბეტორის ყველა ტესტი, სერტიფიკაცია, გამოკვლევები და დოკუმენტები, რომლებიც ხიდების მშენებლობისათვის არის დაწესებული გოსტ-ის მიერ.

ბეტონის შემაღებელი ნაწილებისათვის დაღვენილი მოთხოვნები

სამშენებლო ბეტონის მასის შემადგენელი კომპონენტების, მათ შორის შემაგრებლის, ქვიშის, დანამატებებისა და ბლასტიფიკატორების წარმომავლობა და მათი მახასიათებლები უნდა დასტურდებოდეს სათანადო დოკუმენტებით. ბეტონის კომპონენტები არ უნდა შეიცავდეს რაიმე ისეთს, რაც საფრთხეს შეუქმნის ან დააკნიებს სამშენებლო ბეტონის, თუ არმატურის მახასიათებლებსა და ფუნქციებს.

ნაკრებ მასალაში ქლორიდების შემცველობა იმდენად დაბალი უნდა იყოს, რომ სამშენებლო ბეტონში თავისუფალი ქლორიდების მილიანი შემადგენლობა (ჩლ) არ უნდა აღემატებოდეს შემაკავშირებელი მასალის წონის 0,1% -ს. აღნიშნული კრიტერიუმის უნდა დაადგინოს დამოუკიდებელმა ლაბორატორიამ.

ცემენტი

ცემენტი წარმოდგენლი უნდა იყოს სტანდარტული პორტლანდცემენტი 400-ის სახით. იგი უნდა შეესაბამებოდეს გოსტ სტანდარტებსა და ხარისხის მოთხოვნებს. პორტლანდცემენტი 400-ის ქიმიური შემადგენლობა უნდა შეესაბამებოდეს გოსტ სტანდარტებს. თუმცა, გამოყენებული ცემენტის ტიპს უნდა ანასათებდეს დაბალი ტუტიანობა და სულფატებისადმი მდგრადობის მაღალი მაჩვენებელი, LA/SR. C₃A-ს ზედა ზღვარი უნდდა იყოს 5%. ასევე დაცული უნდა იყოს #1 და #2 ცხრილების მოთხოვნები.

ცხრილი #1: ცემენტის ცალკეული ქიმიური კომპონენტების მაქსიმალური მნიშვნელობები

ქიმიური წონა	შემადგენლობა
პროცენტული შემადგენლობა	
Cl	0,1
გრაფიტურიული SO ₃ ,	4,0
არაორგანული საკორექციო მასალა	5,0
MgO	5,0

ცხრილი #2 ცემენტის ცალკეული მახასიათებლების დამყოლობის მნიშვნელობები

ცემენტის ხარისხი	3 სთ	8 სთ
ცემენტაცია/ცემენტის ნარეგის შეაგრძნება	მაქს. 210	მაქს.
სითბური გამოვლენა	კ/გ 1–250 კ/გ	
	3დღე 1–7	
სიმტკიცე შეკუმშვისას	მინ. 16 მპა	მინ. 29 მპა
	7დღე	28დღე
გაღუნვა/ჭრა	მინ. 3 მპა	მინ. 5 მპა
	7დღე	28დღე

მინერალური შემაგსებლები

თუ ბეტონში გამოყენებულია მინერალური შემაგსებლები, კონტრაქტორი ვალდებულია წარმოადგინოს სპეციალური ანგარიში, რომელშიც მოყვანილი იქნება აღნიშნული დანამატების ფიზიკური მახსინათებლები და მათი ქიმიური შემადგენლობა პარამეტრების ცვლილებებთან ერთად. ანგარიში უნდა შეიცავდეს:

- სპეციფიური ზონას
- კომპინირებული შემაგსებლის გრანულობეტრულ შემადგენლობას
- საწარმოო სერტიფიკატს

დაუშვებელია განატაცი ნაცრის მინერალური დანამატების სახით გამოყენება. სხვა მინერალური დანამატების გამოყენება დაიშვება მხოლოდ ქარხნული წესით მომზადებულ ბეტონში. მინერალური დანამატების ადგილზე გამოყენება ნებადაროთულია მხოლოდ პროექტის ზედამხედველის მიერ წერილობითი ნებართვის გაცემის შემდეგ. სამშენებლო ბეტონის გამოყენებამდე მინერალურმა დანამატებმა უნდა გაიაროს შემოწმება და ანალიზები, ხოლო ტესტირების შედეგები უნდა წარედგინოს პროექტის ზედამხედველის. ტესტის შედეგები არ უნდა აღემატებოთდეს #3 ცხრილში მოცემულ მნიშვნელობებს.

ცხრილი # 3: მინერალურ დანამატებში დასაშვები ზოგიერთი პროდუქტის მაქსიმალური შემადგენლობის მნიშვნელობები. (მნიშვნელობები გამოხატულია მშრალი მასალის წონის პროცენტში)

	კვარცი	წილი
Cl	0,2	0,1
SO ₃ ,	4,0	4,0
CaO	2,0	
MgO	5,0	
ექვივალენტური ტუბე შემადგენლობა (გამოითვლილი: Na ₂ O + 0,66K ₂ O)	0,6	0,6
სიმსურვალი დანაკარგი	5,0	

ბეტონირება

კონტრაქტორი ვალდებულია ბეტონირებისათვის შეადგინოს სამუშაო გეგმა. საჭიროების შემთხვევაში, სამუშაო გეგმა უნდა გადაიხედოს ბეტონირების თითოეული ოპერაციის განხორციელებამდე. სამუშაო გეგმა უნდა შედეგებოდეს სულ მცირე შემდეგი პუნქტებისაგან:

- კონსტრუქციების ზოგადი აღწერილობა
- სპეციალური მოთხოვნები ბეტონისადმი, მაგ., ყინვამდგრადობა
- მოთხოვნები სამუშაო პირობებისადმი, მაგ., ცხელი მეტეოროლოგიური პირობებისათვის მზადყოფნა
- ხელმისაწვდომი აღჭურვილობა
- სამუშაოებისა და თანამშრომლების მართვა
- ბეტონირებისათვის მომზადება
- ბზარების გაჩენისაგან თავის დაცვის ზომები
- შერევა
- ჩასხმა
- ბეტონის გამკვრივება
- ბეტონირების ნაკერები
- ბეტონის გამყარებისას ტემპერატურის გაზომვა
- სიმტკიცის გაზომვა
- შეკეთება და საბოლოო დამუშავება

საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორი ვალდებულია გამოიყენოს ისეთი ეფექტური საშუალებები, როგორიცაა შემავსებლების წინაშეარი გაციება, ნარევისათვის გამოხაყენებელი წყლის გაყინვა, ნატენი ან ქერცლოვანი ყინულის დამატება აღნიშნული წყლისათვის და დამთხ ბეტონირება. კონტრაქტორს ასევე შეუძლია ჩამოთვლილი მეთოდების კომბინირება იმისათვის, რომ დაყოვნებისას ბეტონის ტემპერატურა არ იყოს 5°C – ზე ნაკლები და არ აღმატებოდეს 300°C –ს.

დაუშვებელია ისეთი ბეტონის ჩაბარება, რომლის ტემპერატურაც შეფიცრაში მოთავსების შემდეგ სცდება მითითებულ ფარგლებს.

კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს ნარევის დასამზადებლად განკუთვნილი წყლის გაციება, ასევე ნებისმიერი რეზერვუარისა და ნარევის მოსამზადებელი წყლის მიღსადენების სათანადო იზოლაცია.

ბეტონის შემაგრებლის ბუნკერები, დოზატორები და შემრევი მოწყობილობები უნდა შეიღებოს თეთრად. რამდენადაც შესაძლებელია, უნდა მოხდეს მათი დაცვა მზის სინათლისაგან.

ბეტონის ტემპერატურის კონტროლის მიზნით სათანადო ზომები უნდა იყოს მიღებული მასალის ტრანსპორტირებისა და ჩასხმისას. ბეტონის გადასაადგილებლად გამოიყენებული მიღსადენები თეთრად უნდა შეიღებოს ან უნდა დაიბუროს და გაუპეტდეს იზოლაცია. დრო მასალის შერევიდან მის ჩასხმამდე მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს. ბეტონი სწრაფად უნდა ჩასხას მიტანისთანავე. დაუყოფნებლივ უნდა მოხდეს ჩასხმული მასალის საბოლოო დამუშავებაც. პროექტის ზედამხედველის მითითების არსებობის შემთხვევაში, ბეტონის საფარები დაცული უნდა იყოს მზისა და ქარისაგან მასალის ჩასხმის, საბოლოო დამუშავებისა და დაყოვნების ღრის.

უშუალოდ ბეტონის ჩასხმამდე ყველა ზედამინი, რომელზეც უნდა მოხდეს მასალის დატანა, უნდა გათავისუფლდეს დამდგარი წყლის, ტაბლანის, სამუშნებლო ნაგვის, ზეთის, წუნდებული საფარისა და ფხვიერი, ნახევრად თავისუფალი ფრაგმენტებისაგან. პროექტის ზედამხედველის მითითების არსებობის შემთხვევაში, ზედამინი უნდა გაიწინდოს წყლის ჭავლით.

ანალი ბეტონის ნარევით ან დუღაბით დაფარვისასუნდა მოხდეს ბეტონირების ნაკერების ზედამინი გაწმენა. გაწმენდაში იგულისხმება ცემენტის წვენის, ფხვიერი ან წუნდებული ბეტონის, საფარების, ქვიშის, გამამყარებლის (თუ ასეთი გამოიყენებულია) და სხვა უცხო მასალის მოღიანად მოშორება ისე, რომ მიღებული შედეგი აკმაყოფლებდეს პროექტის ზედამხედველს.

ბეტონირების ნაკერები ჩასხმამდე ჩვეულებრივ 12–14 საათის განმავლობაში უნდა იყოს სველ ძლიერებული ისე, რომ ადგილი არ ჰქონდეს ახლადჩასმული ბეტონიდან წყლის გაფორმება. ჩის ყალიბები ბეტონის ჩასხმამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში სველი უნდა იყოს და უნდა მოიჭიმოს უშუალოდ ბეტონირებამდე.

კონტრაქტორი ვალდებულია მთელი ბეტონი კონსტრუქციებში ნახაზების ან პროექტის ზედამხედველის მითითებების მიხედვით ჩასხას. დაცული უნდა იყოს შესაბამისობა სპეციფიკაციასთან ან პროექტის ზედამხედველის მიერ წინაშეარ გაცემულ თანხმობასთან. ბეტონის გატანა უნდა მოხდეს უწყვეტად და ისეთი სისტემით, რომ უქამდებელი იყოს ყალიბში ბეტონის დონის დადგენილი ტემპით მატება იქამდე, ვიდრე არ დასრულდება ბეტონის სექციის ფორმირება.

ყველგან, სადაც მიმდინარეობს ბეტონირების სამუშაოები კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მსგავს სამუშაოებში გამოცდილი ერთი მეთვალყურე, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ადგილზე გაწეულ სამუშაოებზე. ბეტონირებისას დასაქმებული უნდა იყოს კარგი ტექნიკური განათლებისა და გამოცდილების შეზონე საქმეთა მწარმოებლის ზედამხედველობის ქვეს მომუშავე ასევე გამოცდილი მუშაქელი, რომელიც შეასრულებს ბეტონირებასა და მასალის მოვლასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. მეარმატულებები და ხუროები უნდა მოემსახურონ ფოლადის არმატურას და განახორციელონ კონტროლი მიმდინარე სამუშაოებზე. სიბეჭდები ბეტონირების ბეტონშემრევ პვანთან და ყველა იმ ადგილზე, სადაც ხდება ბეტონის გატანა, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს კარგი განათება.

ბეტონის გადაზიდვა და ჩასხმა უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ ბეტონირების დასრულებისას ზედამინი იყოს თათქმის პირიზონტალური და პლასტიური. თუ არ არსებობს პროექტის

ზედამხედველის სხვაგვარი მითითება, ყალიბში ჩასხმული ბეტონის დონემ საათში უნდა მოიმატოს არა ნაკლებ 100 მილიმეტრისა, ბეტონის დონის მატების მაქსიმალური მაჩვენებელი კი არ უნდა აღემატებოდეს 750 მილიმეტრს საათში.

ბეტონირებისას ვიბრირების გამოყენებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ერთგვაროვანი კონსტრუქციის მიღება. ბეტონი უნდა გამყარდეს 250-300 მილიმეტრის სისქის მქონე ფენებად. Pba-მდებლურად მოხდება მანამდე ჩასხმული ფენის ვიბრირებაც. ვერტიკალური სტრუქტურები უნდა დამუშავდეს 25...48 მილიმეტრიანი დიამეტრის მქონე (D=25-48) ვიბრაციული მამკვრივებლების საშუალებით. რამდენადაც შესაძლებელია, მამკვრივებელი უნდა მუშაობდეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ვიბრაციის დრო ყოველ კუბურ მეტრზე არ უნდა იყოს 10 წთ-ზე ნაკლები. ვიბრაციული მამკვრივებლების გამოყენებისათვის საჭიროა პროექტის ზედამხედველის თანხმობა.

ბეტონი დაცული უნდა იყოს მზის სინათლითა და ატმოსფერული ნალექებით გამოწვეული დაზიანებებისაგან. დაუშვებელია ბეტონის ჩასხმა წყალში, თუ ასეთი რამ გათვალისწინებული არ არის ნახაზებით ან არ არსებობს პროექტის ზედამხედველის სათანადო თანხმობა. ბეტონირებისას კონტრაქტორი გალდებულია უზრუნველყოფის ბეტონის დაცვა მასზე წყლის მოხვდომისაგან ან წყლის წნევისაგან იქამდე, ვიდრე პროექტის ზედამხედველი არ გასცემს სათანადო თანხმობას.

იქამდე, ვიდრე ბეტონი ჯერ კიდევ ახალი ჩასხმულია, ნაკერის ზედაპირი უნდა მომზადდეს ახალი ბეტონის დატანისათვის. ამ თერმინისათვის გამოყენება მაღალი სიხშირის წყლის ჭავლი, სადაც ყოველ განმოწრევებზე წნევა იქნება სულ მცირე ვ ატმოსფერო. ჭავლის მიშვება იმგვარად უნდა მოხდეს, რომ ცემენტის წვენი და უცნო მასალები გადაირეცხოს და გამოჩნდეს სუფთა შემავსებელი, თუმცა არ უნდა მოხდეს შემავსებლის მიზრდილი ნაწილაკების კიდეების გამორეცხვა.

კონტრაქტორი გალდებულია პროექტის ზედამხედველს შეატყობინოს ბეტონის ჩასხმის დრო.

დაუშვებელია საბოლოო დამუშავებისას ბეტონის გამოშრობის გაადგილების ან რაიმე სხვა მიზნით ზედაპირებზე მშრალი ცემენტის ან სხვა მასალის დასხურება.

ზედაპირების დაყოვნება, დაცვა და საბოლოო დამუშავება

ნებისმიერ კონსტრუქციაში, რომელიც საჭიროებს ტენიან პირობებში დაყოფნებას, ბეტონის ჩასხმადე სულ მცირე 14 დღით ადრე კონტრაქტორი გალდებულია წარუდგინოს პროექტის ზედამხედველს დეტალური ინფორმაცია იმ მოწყობილობებისა და მეთოდების შესახებ, რომლის გამოყენებასაც თავად სთავაზობს ზემოხსენებულ პირობებში ბეტონის დაყოვნების უზრუნველყოფად. დაყოვნებისათვის გამოყენებული წყალი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს, რომლებიც ბეტონის ნარევის დასამზადებლად გამოსაყენებელი წყლისათვის გათვალისწინებული მოცემული სპეციფიკაცით. თუმცა, არსებობს დამატებითი მოთხოვნაც, რომლის თანახმადაც წყალი არ უნდა შეიცავდეს ქიმიკატებს ან სხვა ნივთიერებებს, რომლებიც გამოიწვევს ბეტონის საფარების დაღაქავებას.

ტენიან პირობებში დაყოვნებული ბეტონი უშუალოდ ჩასხმის მომენტიდან ან იმ დროიდან, ვიდრე იგი დაიფარება ჯერ კიდევ გაუშკვრივებელი ბეტონით 14 დღის განმავლობაში მუშაობად სველ მდგომარეობაში უნდა იყოს.

მზიანი ან ქარიანი ამინდის შემთხვევაში ბეტონი უნდა დაიფაროს პროექტული ფენით. დაყოვნების პერიოდის დასრულებისთანავე უნდა შემოწმდეს აქვს თუ არა ზედაპირების ბზარები. ბზარის მაქსიმალური დასაშვები სიგანე შეადგენს 0.2 მილიმეტრს. პარაპეტებსა და ტროტუარებზე უნდა განხორციელდეს 0.1 მმ სიგანის მქონე ან უფრო ფართე ბზარების ინჟექტირება ან თხევადი ნარევით ამოქსება.

გამოცდა და ხარისხის კონტროლი

(ა) სინჯის აღება

სინჯის აღება BS 188-ში აღნიშნული პროცედურებისა და ინჟინრის ინსტრუქციის შესაბამისად განხორციელდება გამოყენებული ბეტონების თითოეული მარკის სინჯის აღება მორევის ან ჩასხმის დროს.

BS 1881-ს შესაბამისად სინჯებიდან დამზადდება ექს-ექსი 150 მმ ან 200 მმ კუბი, მოხდება მათი დაყოვნება და გამოცდა. სამ მათგანს ჩაუტარდება გამოცდა მეშვიდე დღეს, დანარჩენ სამს – 28-ე დღეს.

სინჯების აღება იწარმოებს ნებისმიერი წესით ბეტონის ყოველი 20³ პორციის დამზადების შეაღებებში, თუ ინფინირი არ არის თანახმა სინჯის აღება ხდებოდეს უფრო დიდ შეაღებებში. სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის დადგენამდე სინჯის აღების ზემოთ აღნიშნული სისტირე შესაძლოა სამჯერ გაიზარდოს, ან შემცირდეს ინფინის მითითების შესაბამისად.

(ბ) გამოცდა

(ა) ბეტონის ტკეპნადობის მაჩვენებელის დადგენა განხორციელდება სინჯების გამოყენებით ბეტონის თითოეული პორციისთვის ინფინის მიერ მითითებული სისტირით.

ბეტონის ნებისმიერი პორციისათვის ტკეპნადობის სიღიდე არ უნდა იყოს საცდელი ნარევისთვის დადგენილი სიღიდეებისგან განსხვავებული 25 მმ-ზე მეტით ან მოცულობის ერთ მესამედზე მეტით, რომელიც უფრო მეტია.

თუ შემჭიდროების მაჩვენებელი ტკეპნადობის მაჩვენებლის მაგივრად გამოყენება გადახრები უნდა ექცევდეს შემდეგ ფარგლებში:

0.9 და მეტი სიღიდეებისთვის	\pm	0.03
0.8 – 0.9 სიღიდეებისთვის	\pm	0.04
0.8 და ნაკლები სიღიდეებისთვის	\pm	0.05

(ი) წყალი/ცემენტის ზემოთ აღნიშნული (ი) შედეგებიდან გაანგარიშებული თანაფარდობა, რომელიც აღებული სინჯების საფუძველზე დგინდება არ უნდა იყოს განსხვავებული 5% -ზე მეტით საცდელი ნარევის მიღებისას დადგენილი სიღიდეებიდან.

(იი) ბეტონის ჰაერშთანთქმის მაჩვენებელი ბეტონის ნებისმიერი პორციისთვის არ უნდა იყოს დადგენილ სიღიდეზე 1.5 ერთეულით მეტი ან ნაკლები, ხოლო თოხი თანმიმდევრული გაზომვებისას მისი საშუალო სიღიდე არ უნდა იყოს დადგენილზე 1.0 ერთეულით მეტი ან ნაკლები, ასლად მორეული ბეტონის ხვედრით მოცულობაში.

(ივ) სამუშაოებში გამოყენებული ნებისმიერი ბეტონისთვის სამი თანმიმდევრული გამოცდის შედეგის საშუალო სიღიდე 28-ე დღეს უნდა აღემატებოდეს ნორმატიულ სიმტკიცეს არა ნაკლებ სიმტკიცის მიმდინარე მარაგის (იხ. ქვემოთ) ნახევარით, ხოლო თითოეული შედეგი არ უნდა იყოს საცდელი ნარევების საპროექტო სიმტკიცის საშუალო სიღიდეზე ნაკლები.

სიმტკიცის მიმდინარე მარაგის დადგენა წარმოებს ერთსა და იმავე ქარხანაში ექსი თვის განმავლობაში 20 თანმიმდევრულად დამზადებული ბეტონის ჰარტიის, ან 12 თვის განმავლობაში 50 თანმიმდევრულად დამზადებული ბეტონის ბარტიის შესაბამისი კუბების გამოცდის სტანდარტული ცდომილების 1.64-ზე გამრავლებით. თუ თრივე ციფრი არსებობს, გამოიყენება მათგან ნაკლები.

სიმტკიცის მიმდინარე მარაგი არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ქვემოთ აღნიშნულ ციფრზე ნაკლები:

მინიმალური სიმტკიცის მიმდინარე მარაგი			
	10N/mm ²	15N/mm ²	20N/mm ² Dღა მეტი
20 ჰარტიის შემდეგ	3.3	5	7.5
50 ჰარტიის შემდეგ	1.7	2.5	3.8

(ვი) მოთხოვნებთან შეუსაბამობა

თუ კუბის თოხი თანმიმდევრულად ჩატარებული გამოცდიდან ერთ-ერთის შედეგი ნორმატიული სიმტკიცის 85% -ზე ნაკლებია, მაგრამ საშუალო სიღიდე აკმაყოფილებს სიმტკიცის მოთხოვნებს, ჩათვალით სპეციფიკაციებს არ აკმაყოფილებს ბეტონის მხოლოდ ის ჰარტია, რომელსაც მიეკუთვნება ჩაჭრილი კუბი.

თუ გუბის თონი თანმიმდევრულად ჩატარებული გამოცდიდან თრი ან მეტი შედეგი ნორმატიული სიმტკიცის 85%-ზე ნაკლებია, ან საშუალო სიღიდე არ აქმაყოფილებს სიმტკიცის მოთხოვნებს, ჩაითვლება, რომ ბეტონის თონიგე პარტია არ აქმაყოფილებს სპეციფიკაციებს. ასეთ დროს, კონტრაქტორმა დაუყოფნებლივ უნდა შეცვალოს ნარევის შემადგენლობა ინჟინერთან შეთანხმებით, რათა ბეტონი შოუგანილ აქნას სპეციფიკურებთან შესაბამისობაში.

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს სათანადო ზომები იმ ბეტონის ნარისხის გამოსასწორებლად, რომელიც არ აქმაყოფილებს წინამდებარე სპეციფიკაციებს. აღნიშნული ზომები უნდა მოიცავდნენ შემდეგს:

- სინჯის აღების სისტემის გაზრდა ნარისხის გაუმჯობესების მიღწევამდე
- ბეტონის ნიმუშების ამოტექნიკური და გამოცდა BS 1881-ს შესაბამისად.
- ბეტონის გაძლიერების და რემონტის სამუშაოები სადაც ეს შესაძლებელია ან მისაღებია. - ისეთი გამოცდების ჩატარება, რომლებიც არ ითვალისწინებს ნიმუშის განადგურებას, მაგალითად კოჭების დატვირთვა.
- ბეტონის დემონტაჟი

განზომილება

1.7.3. **მიღება.** ბეტონის ნაგებობების მიღება ხორციელდება იმ პირობით, რომ შესრულებული სამუშაო შეესაბამებოდეს ნახაზებს და სპეციფიკაციებს მოცემულ სამუშაოზე და მიღებული იქნას ტექნიკურამხედველის მიერ.

განზომილება

1.7.4. ყველა შესასრულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (იხ. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

გადახდა

1.7.5. გაზომებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

1.8. არმინება

აღწერა

1.8.1. მოცემული სახის სამუშაო თვალისწინებს ბეტონის კონსტრუქციების არმინებას.

მასალები

1.8.2. გამოსაყენებელი არმატურა უნდა შექსაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმატიული დოკუმენტების, სტანდარტების მოთხოვნებს. მოთხოვნებს ყველა შასალა და დანადგარი შეთანხმებული უნდა იქნას ტექნიკური აღწერა როგორც მინიმუმ თრი კვირით ადრე დაგენერირებული მიღების თარიღამდე.

მოცემული უნდა წარადგინოს გამოსაყენებელი მასალის დეტალური აღწერა როგორც მინიმუმ თრი კვირით ადრე დაგენერირებული მიღების თარიღამდე.

სამშენებლო მოთხოვნები

1.8.3. საერთო მოთხოვნილებები. საარმატურე სამუშაოები წარმოებს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმატიული დოკუმენტების, სტანდარტების და პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად .

დაცვა და შენახვა. არმატურის დეროების ტრანსპორტირება და შენახვა საჭიროა მათი უსაფრთხოების გათვალისწინებით, არმატურა დაცვული უნდა იქნას მარილიან წყალთან და გრუნტთან შეხებისაგან. ქლორიდებით ან სხვა ნივთიერებებით დაბინძურების შემთხვევაში არმატურა უნდა გაიწმინდოს წყლით, მაგთულის ჯავრისით ან ქვიშა-ჭავლური დამუშავებით.

არმინების სამუშაო ნახაზები. მოიჭარე ადგენს არმინების სამუშაო გეგმას არმატურის სიხისტის და მდგრადობის უზრუნველყოფის ნაწილში და წარუდგენს ტექნიკური ამნინირების შესათანხმებლად არმინების დაწყებამდე ერთი გვირით ადრე. არმინების სამუშაო გეგმაში აგრეთვე წარმოდგენილი უნდა იქნას არმატურის კარკასები და არმატურის აღწერა. სამუშაო ნახაზები უდა იქნას შედგენილი ისე, რომ არმინება გამზადებულ მდგომარეობაში შეესაბამებოდეს ნორმების და პროექტის მოთხოვნების.

არმინების დაყენება. მუშა არმატურის დეროების უნდა იქნას დაყენებულები საპროექტო ზომებისგან გადახრით ± 10 მმ, დანარჩენი დეროები ± 20 მმ.

ყალიბში დაყენებამდე არმატურა უნდა იქნას გაწმენდილი ფანგისაგან, ზეთისაგან და სხვა ნივთიერებებისაგან. არმატურის დაყენება და გადაბმა საყრდენი ელემენტების და კავშირების გამოყენებით უნდა წარმოებდეს ისე, რომ არ მოხდეს მისი დადაადგილება სამუშაოთა წარმოებისას. საყრდენი ელემენტების სიმაღლე უნდა იყოს ბეტონის დამცავ ფენაზე 2-4 მმ მაღალი ყალიბის ზედაპირის მიმართ. ბეტონის ჩასხმისას ის არ უნდა ინკრებოდეს, დეფორმაციებით ან იძრებოდეს. არმატურის შეკვრა უნდა წარმოებდეს უჟანგავი ან მოთუთიებული მაგთულით. არმატურასა და ბეტონში ჩამაგრებულ ლითონის ელემენტებს შორის, რომლებიცაა გაშიშვლებული, არ უნდა იყოს კონტაქტი.

ბეტონირება უნდა დაიწყოს არმატურის სამუშაოების დათვალიერებისა და და ტექნიკური ამნინირების წერილობითი თანხმობის შემდეგ. წერილობით ფორმაში მოთხოვნა შემოწმებაზე ინჟინერის უნდა პქონდეს მიღებული ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე მინიმუმ 24 საათით ადრე.

1.8.4. მიღება. სამუშაოების მიღება ხორციელდება იმ პირობით, რომ შესრულებული სამუშაო შეესაბამებოდეს ნახაზებს და სპეციფიკაციებს მოცემულ სამუშაოზე და მიღებული იქნას ინფინრის მიერ.

გადახდა

1.8.5. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციის.

4. საგზაო სამისი

ნაწილი 4.1. ასფალტგეტონის საშარის მოცულია

აღწერა

4.1.1. სამუშაოს ეს სახე შედგება საფარის ქვიშოვანი ასფალტბეტონით მოწყობისგან. ასფალტბეტონის ფიზიკომექანიკური თვისებები მოყვანილი ცხრილში 1.

მოთხოვნილებები სამუშაოს მასალებზე

4.1.2. მასალა. ასფალტბეტონის ნარევების მოსამზადებლად გამოსაყენებელი მასალები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგი დოკუმენტების მოთხოვნებს.

მასალები

საგზაო ნაფორმიტუმი გოსТ 9128-84.

ქვიშა გოსТ 9128-84.

მინერალური ფხვნილი გოსТ 9128-84.

ცხრილი 1

მაჩვენებლების დასახელება	II მარკის ასფალტბეტონის მნიშვნელობა	მპტრი მაჩვენებლების მნიშვნელობა
1. სიმტკიცის ზღვარი შეკუმშვისას M_{Na} ($\text{კგ}/\text{სმ}^2$) ტემპერატურებზე: 20°C , არანაკლები 50°C , არანაკლები, ასფალტბეტონებისათვის ტიპების 0°C , არაუმეტეს	2.2 1.2 13	
2. წყალმდგრადობის კოეფიციენტი, არანაკლები	0.80	
3. წყალმედევობის კოეფიციენტი ხანგრძლივი წყალნაჯერობის დროს, არანაკლები	0.7	
4. გაჯირჯვება, მოცულობის %, არაუმეტეს	1.5	
5. ნარჩენი ფორიანობა, მოცულობის %, ფარგლებში	3.0 – 7.0	
6. მინერლური შემაგრებლის ფორიანობა, მოცულობის %, არაუმეტეს	28	

4.1.3. სამუშაოს მოთხოვნები. ნარევის შემადგენლობა (ნარევის მუშა ფორმულა). ლორდის (ხრეშის), ქვიშის, ბიტუმის, მინერალური ფხვნილის და დამატებების ნარევის შემადგენლობა განისაზღვრება მთიჯარადის მიერ და თანხმდება ტექნიკურ ზედამხვედველობას. ნარევის შემადგენლობა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამუშაოს ნორმების მოთხოვნებს და უზრუნველყოფდეს მოთხოვნილ ფიზიკო-მექანიკურ მაჩვენებლებს. შერჩეული ნარევის გამოცდის შედეგები შესათანხმებლად წარედგინება ტექნიკურ ზედამხვედველის, ამას გარდა, ტექნიკური ზედამხედველის მოთხოვნისამებრ, საკონტროლო შემთწმებისათვის მოიჯარადე წარადგენს დოკუმენტებს და ნარევის კომპონენტებს იმ რაოდენობით, რომ შესაძლებელი იყოს

მათი თვისებების მოცემული სპეციფიკაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობის განსასაზღვრავად და საკონტროლო ნარევის მისაღებად ტექ-ზედამხედველის ლაბორატორიაში.

თუკი ნიმუშების ან მასაღების გამოცდებისას გამოირკვევა რომ ისინი არ პასუხისმგებენ სპეციფიკაციების მოთხოვნებს, მაშინ ტექნიკურმა ზედამხედველმა უნდა მოითხოვოს მასაღების ან ნარევის შემაღვენლობის შეცვლა.

სამუშაოების შესრულების პროცესში მასაღების ახალი პარტიის შემოტანისას მოიჯარადე გადასცეს ტექ-ზედამხედველის ყველა დოკუმენტს და ნიმუშს ზემოთ აღნიშნულის მიხედვით.

4.1.4. შემრევი დანადგარი. ნარევის მომზადებისათვის უნდა იქნეს გამოყენებული ა/ბ ქარხანა ავტომატური მართვით. ნარევის ხარისხი კონტროლდება მოიჯარადის მიერ და ტექნიკური ზედამხედველის შერჩევით.

4.1.5. ასფალტდამგებები. როგორც წესი გამოიყენება თანამედროვე, გაუმჯობესებული ასფალტდამგებები, რომლის შერჩევისათვის მხედველობაში მიიღება მოცემული სპეციფიკაციების რეკომენდაციები;

4.1.6. საფუძვლის მომზადება. ასფალტეტონის საფარის დასაგებად საფუძველი უნდა იყოს სწორი, სუფთა და მშრალი. წყალამრიდი ლარების, ლითუაგების და სხვა ელემენტების საკონტაქტო ზედაპირებზე დატანილი უნდა იყოს შეგრუნტვა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად.

ნარევის დაგების წინ (1-6 საათით ადრე) საფუძვლის ზედაპირი მუშავდება თხევადი ბიტუმით

4.1.7. შეზღუდვები ამინდის პირობებით. ასფალტეტონის საფარის უნდა მოეწყოს მშრალ ამინდში, გარემოს არანაკლებ $+5^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურის დროს გაზაფხულზე და ზაფხულში, ხოლო შემოღომაზე არანაკლებ $+10^{\circ}\text{C}$ გარემოს ტემპერატურის დროს.

საფარის ფენების მოწყობა სხვა ამინდის პირობებში შესაძლებელია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების დაცვით, ინჟინერთან შეთანხმებით.

4.1.8. ბიტუმის მომზადება. ბიტუმი მუშა ქვაბში არ უნდა შეიცავდეს წყალის, მექანიკურ მინარევების, იყოს ერთგვაროვანი და უნდა გაცხელდეს თანაბრად, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მისი უწყვეტი მიწოდება საცავიდან შემრევში. ბიტუმის გაცხელების ტემპერატურა განისაზღვრება მიღებული ტექნილოგიით საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად.

4.1.9. მინერალური მასაღების მომზადება. შემრევ დანადგარში მიწოდების წინ ღორის (ხრეში) და ქვიშას ახურებენ, აშრობენ და აწოდებენ შემრევში შესარევად იმ ტემპერატურისას, რომელიც განპირობებდნენ ასფლტეტონის საპროექტო ტიპით, ბიტუმის მარკით, ტრანსპორტირების და ნარევის დაგების პირობებით. შემაგისტრის ტენიანობა შემრევის შესაძლებლზე დაყვანილი უნდა იქნას 1% -მდე ან ნაკლებზე.

4.1.10. შერევა. ქვიშის და ბიტუმის შემრევში მიწოდების დოზირება სრულდება მუშა ნარევის დამტკიცებული ფორმულის შესაბამისად.

შერევა გრძელდება მანამ, სანამ ქვის მასაღის ყველა ნაწილაკი არ იქნება მოლიანად და თანაბრად დაფარული ბიტუმით. ნარევის ტემპერატურა ავტომანქენაში ჩატვირთვისას უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს.

4.1.11. ტრანსპორტირება. ასფალტეტონის ნარევის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული უნდა იყოს სამშენებლო თვითმცლელები ან სპეციალური მანქანები, მთლიანად სუფთა და გლუვი ზედაპირებით, თოთოეული ტვირთმზიდისათვის გამოიყოფა ბრეზენტი ან სხვა დამცავი მასაღი, ნარევის ატომისფერული ნალექებისაგან დასაცავად და ტემპერატურული დანაკარგების

შესამცირებლად. მასთან ერთად ისეთი მასალების გამოყენება, რომელიც დნება +200 გრადუსზე ნაკლებ ტემპერატურაზე ან შეიძლება შევიდეს ქიმიურ რეაქციაში ნარევის კომპონენტებთან არ დაიშვება. აუცილებლობის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნას თბოიზოლაციის მქონე ძარები. ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირებისათვის გათვალისწინებული შესი ტემპერატური კონტროლი ავტომობილის ბუნკერში.

4.1.12. დაგება და დატკეპნა. ნარევის დაგება და დატკეპნა ხორციელდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად, ინჟინერთან შეთანხმებული სქემით. ამსთან ერთად ნარევის ტემპერატურა უნდა შესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს თუ სხვა არ არის გათვალისწინებული პროექტით.

დატკეპნა უმჯობესია განხორციელდეს ზოლების გადაფარვით, ამსთან ერთად ზოლების გადაფარვის აღგილი უნდა იყოს სწორი და მგრიგი. შეძლებისდაბგარად, ასფალტბეტონის ნარევები იტკეპნება უწყვეტად. არ დაიშვება სატკეპნის გავლა ახალდაგებული ნარევის დაუცველ ნაწილურებზე. დატკეპნის ზოლების გრძივი და განივი პირაპირების ხარისხი მუდმივად კონტროლდება, ამასთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დსატკეპნის და სისტორიის ხარისხს.

ჩამოჭრილი ნაწილურები და ყველა სხვა სახის მოსაშორებული მასალა მუშაობის დროს გატანილი უნდა იქნას ხელმეორედ გამოსაყენებლად ან შესანახად. ფენის დატკეპნის დროს აუცილებელია უზრუნველყოფილი იქნას დატკეპნის კოეფიციენტი CHиП 3.06.03-85 მოთხოვნების შესაბამისად. ტკეპნის კოეფიციენტის სხვა მნიშვნელობა დგინდება დამტკეპნი თრგანიზაციისა და ტექ. ზედამხედველობა შეთანხმებით, პროექტით გათვალისწინებული ამოცანიდან გამომდინარე.

4.1.13. საოპერაციო კონტროლი. საოპერაციო კონტროლის მაჩვენებლებს მიეცუთვნება შემდეგი

ა) ნარევის ტემპერატურა – განისაზღვრება ყველა მოწოდების ერთეული პარტიისათვის დატკეპნის აღგილის. ნარევი, რომლის ტემპერატურაც არ შეესაბამება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნათა მნიშვნელობებს დასაგებად არ დაიშვება.

ბ) ფენის ტემპერატურა მისი ფორმირების პროცესში განისაზღვრება ყოველი ტექნოლოგიური ოპრეაციის დასაწყისში და დამთავრებისას და უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების.

გ) ფენის სისქე კონტროლდება დაგების პროცესში მუშა ფენის განივი კვეთის (არა ნაკლები ერთი გაზომვისა ყოველ 1.5 მ სიგანეში) ყოველ 15-20 მ სიგრძეში ან ტექ. ზედამხედველის მოთხოვნის შესაბამისად. ფორმირებული ფენის სისქე უნდა შეესაბამებოდეს პროექტს.

დ) სისტორე – საფარის სისტორის გასაზომად განივი ქანობის მიმართულებით და ცენტრალური ღერძის პარალელურად გამოიყენება 3 მ სიგრძის ლითონის ლარტყა.

დაფიქტური მონაკვეთები უნდა შესწორდეს მუშაობის პროცესში საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად.

ე) განივი ქანობები – მიეცემა ასფალტდამგების მეშვეობით და კონტროლდება ნიველირებით. განივი ქანობები უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტისა და CHиП 3.06.03-85 მოთხოვნების.

ვ) ნარევის ხარისხი (შემადგენლობა და ფიზიკო-მექანიკური თვისებები) განისაზღვრება ნიმუშებით, რომელიც იღება ყოველი 500 ტ ნარევიდან, მაგრამ არა ნაკლები ერთხელ მაინც ცვლაში. ნარევის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ რეცეპტს. საკონტროლო მაჩვენებლებიდან გადახვევის ზღვარი არ უნდა აღემატებოდეს ტექ. ზედამხედველობის შეთანხმებულ მაჩვენებლებს.

4.1.14. სამუშაოების მიღების წესი. ასფალტის საფარის მოწყობისას ხორციელდება ბიტუმის, დანამატების, მინერალური მასალების (ღორღო, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი), ასფალტბეტონის ნარევის და მზა საფარის მიღება 0.2.3 და 0.2.4 ნაწილის შესაბამისად. ამსთან ერთად, საჭიროა წარმოდგენილი იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელმოწერილი მასალის ხარისხისა, რაოდენობის და კონტენტების მდგომარეობის სერთიფიკატი მიწოდების ყოველ პარტიაზე და გაიაროს მისაღები შემოწმება მოიჯარადის ლაბორატორიაში სტანდარტების მოთხოვნების თანახმად. მასალების ხარისხის სერტიფიკატი და გამოცდის შედეგები წარედგინება ტექ.ზედამხედველს.

ასფალტბეტონის ნარევი მიღება მისი დამტკიცებული შემადგენლობის შესაბამისობით (ბიტუმის შემცველობა, მინელური შემაქსებლის გრუნლომეტრული შემადგენლობა და სხვა) პროექტის მოთხოვნების მიხედვით. ცხელი ასფალტბეტონის საფარი მიღება 0.2.4 პუნქტის და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად, ამსთან ერთად განისაზღვრება:

ა. დატკეპნის კოეფიციენტი. კერნების ნიმუშები შეიძლება მოიჯარადის მიერ ტექ-ტედამნედგელის მითითებით 7000 მ² მზა საფარიდან სამი კერნის ოდენობით. ამოღებული კერნების გამოცდა ხორციელდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების მიხედვით. დატკეპნის კოეფიციენტის მიღებული მაჩვენებელი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს.

ბ. საფარის სისწორე. საფარის სისწორის შეფასება ხორციელდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად.

(გ) მოჭიდება (ხორკლიანობა). განისაზღვრება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად. საფარის მოჭიდების კოეფიციენტები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს. .

(დ) საფარის სიგანე, სისქე და გრძივი ქანობი. საფარის სიგანის, სისქისა და განივი ქანობის შეფასება წარმოებს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად.

განზომილება

4.1.15. ცხელი ასფალტბეტონის საფარი იზომება კვადრატულ მეტრებში.

გადახდა

4.1.16. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 4.2. საფუძვლის, შემასტორებელი და ქმნაზები ფარეს მოწყობა

აღწერა

4.2.1. აღნიშნული სამუშაოები ითვალისწინებს საფუძვლის, შემასტორებელი და ქვესაგები ფქნის მოწყობას

მოთხოვნები სამშენებლო მასალებზე

4.2.2. ქვიშა-ღორღოფანი ნარევი. უნდა პასუხობდეს საქართველოში მოქმედი სტანდარტების და სამშენებლო ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს.

ნარევის ნომერი	მოლიანი ნარჩენი მასის %, საცერზე ხვრეტის სიდიდით მმ								
	70	40	20	10	5	2.5	0.63	0.16	0.05
1	0	10-20	20-40	25-65	40-75	60-85	70-90	90-95	97-100
2	0	0-5	0-10	10-40	30-70	45-80	60-85	75-92	87-100

საგზაო სამოსის წყალგამტარი ფენისათვის დაიშვება დამატებითი გამოცდის გარეშე ქვიშები მარცვლების ზომით 0.14 მმ-ზე ნაკლები, მასით არაუმეტეს 25%, მტკერმაგვარ თიხოვანი ნაწილაკების არაუმეტეს 5%, მათ შორის თიხოვანი ნაწილაკების ბუნებრივი ქვიშისათვის არაუმეტეს 0.5% და დამსხვრეულისათვის არაუმეტეს მასის 1 % -სა.

ფილტრაციის კოეფიციენტი მაქსიმალური სიმკვრივისას უნდა იყოს არანაკლებ მ/დღე-დამეში. 1

მოწყობა:

დაგება და დატკეპნა

(ა) მასალების განაწილება

უბანზე, რომელზეც იგება საგზაო ფენი, მასალები თანაბრად ნაწილდება ისეთი რაოდენობით, რომ ფენის დატკეპნის სისქი აკმაყოფილებდეს არსებულ მოთხოვნებს. 75 მმ-ზე ნაკლები დატკეპნის სისქის ქვემი ყოველი ახალი ფენი ეკვრის წინა ფენას, რა მიზნითაც ხდება წინა ფენის გაფხვირება ისეთ სიღრმეზე, რომ ახალი ფენის სისქი დატკეპნილ მდგრამარებაში და წინა ფენის გაფხვირებული ნაწილი სისქი შეადგენდეს არანაკლებ 100 მმ-ს.

(ბ) მასალის დამსხვრევა და მოზადება

გზაზე დაყრიდი მასალა დასაგები ფენის ფართობზე კარგად უნდა დაიმსხრეს შესაფერისი აღჭურვილობით იმ ზომით, რომ მასი სისქი არ აღემატებოდეს დატკეპნილი ფენის სისქის 2/3-ს.

დიდი ზომის მასალა, რომლის დამსხვრევა შეუძლებელია საჭირო ზომამდე, მოისხნება ზედაპირისან, დაიტვირთება სატრანსპორტო საშუალებაზე და გადაიყრება ან მოხდება მასი ხელმეორედ გამოყენება პროექტის ხელმძღვანელის მითითებისამებრ.

იმ შემთხვევაში, თუ მასალის მსხვილი და წყლილმარცვლოფანი ფრაქციების თანაბრად განაწილება არ ხერხდება ან იშლება, უნდა მოხდეს მასალის საგუდიდაგულოდ არევა გზაზე მასი ფენის მოელის სიღრმეზე დაჩეხვით მასზე წყლის საჭირო რაოდენობით დამატების შემდეგ. შერევა გაგრძელდება მასალების სხვადასხვა ზომის ფრაქციების ერთგვაროფანი ნარევის მიღებამდე.

(გ) წყლის დამატება და არევა

მასალის დატკეპნამდე მასზე წყლის დამატება ხდება თანდათანობით წყლის სასხურებლების მეშვეობით, რომლებიც აღჭურვილია გამფრქვევი შლანგებით ან წნევის

გამანაწილებლებით. ორივე მოწყობილობა იძლევა ზედაპირზე წყლის თანაბრად განაწილების საშუალებას.

წყალი კარგად უნდა შეერთოს დასატკებნ მასალას გრუნტის შემრევი მანქანებით ან სხვა შესაბურისი მოწყობილობის გამოყენებით. შერევის ოპერაცია გრძელდება მასალასთან წყლის საჭირო რაოდენობის შერევამდე და ერთგვაროვანი ნარევის მიღებამდე. ამის შემდეგ იწყება დატკეპნა.

მასალას ემატება წყლის ის რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს მასალის ოპტიმალურ ტენშემცველობას, რომელიც საჭიროა სატკებნი მოწყობილობით მასალის დასატკებნად.

(დ) დატკეპნა

დატკეპნა ხორციელდება უწყვეტ თაქტაციებად დასატკებნი ფენის მიელს სიგანეზე საგზაო ფენის დასატკებნი მონაცემთის სიგრძე, რამდენადაც აღნიშნული შესაძლებელი იქნება, უნდა იყოს არანაკლებ 150 მეტრისა და არც იმდენად დიდი, რომ შეუძლებელი გახდეს აღჭურვილობის გამოყენებით მისი დატკეპნა. პროექტის ხელმძღვანელი იტოვებს უფლებას, მოსთხოვოს კონტრაქტორს დასატკებნი ფენის სიგრძის შემცირება რომელიმე ოპერაციის პროცესში, თუ ფენი არ არის კარგად დატკეპნილი.

სატკეპნი მოწყობილობის ტიპი და ტკეპნის რაოდენობა უნდა უზრუნველყოფდეს საჭირო სიმკერივის ფენის დაგებას კონსტრუქციის ქვედა ფენების დაუზიანებლად. ფენის ტკეპნისას დაცული უნდა იყოს ფენის განივი კვეთის საჭირო ფორმა.

თუ დატკეპნის შემდეგ ფენი დაზიანდა გამოშრობის ან წვიმის შედეგად, იგი უნდა გაფხვირდეს, მოხდეს მისი აერაცია და/ან დანამდგა და ხელმეორედ დატკეპნა ზემოთ აღწერილი პროცედურების გამოყენებით. აღნიშნული სამუშაო სრულდება კონტრაქტორის ხარჯზე.

(ე) დიდი ზომის მასალის გადაყრა

პროექტის ხელმძღვანელი გასცემს განკარგულებას ზედმეტად დიდი ზომის მასალის გადაყრის ან ხელმეორედ გამოყენების თაობაზე რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი მეთოდით:

- (ა) მასალა იხსნება გზის ზედაპირიდან და ხდება მისი გამოყენება ყრილების ერთგვაროვანი სახს გაფართოებისთვის გზის პრიზმის ფარგლებს გარეთ.
- (ბ) მასალა იხსნება გზის ზედაპირიდან, იტვირთება, გადაიტანება და იყრება ნარჩენებთან.
- (გ) მასალა იხსნება გზის ზედაპირიდან, იტვირთება და გადაიტანება სხვა რომელიმე თბიექტის მშენებლობის ადგილზე.

კონტრაქტორი ვალდებულია იზრუნოს იმაზე, რომ გზაზე არ იქნას შემოტანილი მასალა, რომლის დამსტარებაც საჭირო ზომამდე შეუძლებელია გზის დამუშავების თანაბრაციების დაწყებამდე.

ტენშემცველობა და დატკეპნა

სამშენებლო სამუშაოებისთვის გამოყენებული ქვიშა-ხრეშის ნარევის ტენშემცველობა უნდა უახლოვდებოდეს ოპტიმალურ მნიშვნელობას გადახრის მაქსიმალური მნიშვნელობით +/- 5%. თუ გადახრა დასაშვებ ზღვის აღემატება, საჭირო ნარევის დასველება დატკეპნიდე 20-30 წუთით ადრე (სხვ 3.06.03-85, პ. 7.9). დასხმული ნარევი იტკეპნება სხვ 3.06.03-85 პ. 7.1 და პ. 7.5 მოსთხოვების თანაბრად. საფუძვლის ფენისა და გზის საფარის სტრუქტურის მშენებლობა გაუდენთვის მეთოდით წარმოებს სხვ 3.06.03-85 პ. 9.32-9.39 მიხედვით.

დაცვა და ტექნიკური მომსახურეობა

დატკეპნილი ფენების დრენარება და მათი ფორმა უნდა უზრუნველყოფდეს მათ ზედაპირზე წყლის დაგროვებისა და ზედაპირის გადარეცხვის თავიდან აცილებას. გზის გამწვრივ საჭირო ზვინულების მოცილება, რაც ხელს შეუწყობს წყლის დრენირებას გზის ზედაპირიდან.

თუ ფენა ზედმეტად დასველების გამო დარბილებულია, მასზე მომდევნო ფენის მასალის დაყრდა დაუშვებელია.

დატკეპნილი ფენის დაცვისა და ტექნიკური მომსახურეობის ვალდებულება ეკისრება კონტრაქტორს, რასაც იგი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით. ტექნიკური მომსახურეობა გულისხმობის ფენის ახალი ან ხელმეორე დაზიანების ან დეფექტის დაუყოვნებელ აღმოფხვრას. ტექნიკური მომსახურეობის სამუშაოები ტარდება სეთი სახშირით, რომელიც აუცილებელია ზედაპირის პირვანდელ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. სარემონტო სამუშაოები სეთი სარისხით უნდა წარმოებდეს, რომ გზის აღდგენილი ზედაპირი იყოს სწორი და ერთგვაროვანი

- 4.2.3. **მიღება.** სამუშაოები მიიღება პროექტის სპეციფიკაციების მოთხოვნების შესაბამისად და პროექტის მენეჯერის მოწონებით.

განზომილება

- 4.2.4. შემასწორებელი და ქვესაგები ფენის მოწყობა – იზომება კუბურ მეტრებში, საფუძვლის – გვალრატულ მეტრებში.

გადახდა

- 4.2.5. გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით კონტრაქტში მითითებული ქვემოთ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცულული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 4.3. არსებული საფარის და საფუძლის პირული მომრუნტვა

აღწერა

4.3.1. მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს არსებული ასფალტბეტონის საფარის და საფუძლის დამუშავებას თხევადი ბიტუმით.

მასალა

4.3.2. მასალები უნდა შექსაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს

სამშენებლო მოთხოვნები

4.3.3. აღჭურვილობა

გამოიყენება პროექტის ხელმძღვანელის მიერ დამტკიცებული აღჭურვილობა. ბიტუმის გასხურება ხდება წნევით მომუშავე გამანაწილებლის საშუალებით. ბიტუმის ხელით გასხურება დაუშვებელია, გარდა მცირე ზომის ფართობებისა ან იმ შემთხვევისა, როდესაც საჭიროა საცმის ჩატევით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა.

გასხურებისას ერთგვაროვანი ჭავლის უზრუნველსაყოფად საჭიროა საცმების რეგულირება. საცმი მოწმდება გასხურების ოპერაციის დაწყებამდე ბიტუმის გასხურებით შეხაფერის მასალაზე (როგორიცაა სამშენებლო მუყაო, ლითონის ფურცლები და სხვ.) ან სპეციალური შეკვეთით დამზადებულ ვარცლში. საცმების შემთწევა გზაზე იკრძალება. მიწაზე დაღვრილი ბიტუმი უნდა აიწმინდოს.

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი ბიტუმის პირველი ფენის მოსახმელად მზადდება შემდეგნაირად:

მოაშორეთ ზედაპირს მასზე მიმოფანტული მასალა, ჭუჭყი და სხვა მავნე ნივთიერებები შესაფერისი მეთოდების გამოყენებით. ზედაპირის ყველა ხარვეზი უნდა გამოსწორდეს პროექტის ხელმძღვანელის მითითებით. ბიტუმის მასალა იგება ან მოსხმება გასხურებით პროექტის ხელმძღვანელის მიერ ზედაპირის ხარისხის დამტკიცებამდე. პროექტის ხელმძღვანელის მოთხოვნისამებრ, ბიტუმის პირველი ფენის მოსხმამდე საფუძლის ფენის ზედაპირი მსუბუქად უნდა დაინამოს წყლით, მაგრამ დაუშვებელია მისი გაედენივა.

იმ ზედაპირის საჭირო მდგომარეობაში მოსაყვანად, რომელზეც ისხმება ბიტუმის პირველი ფენა, წყლის დასხურება ხდება გამანაწილებლით წყლის ჭავლის თანდათან მატებით. დასხურების შემდეგ ზედაპირზე დარჩენილი წყალი უნდა გადაირეცხოს ან მოხდეს მისი დრენირება ბიტუმის პირველი ფენის მოსხმამდე.

ზედაპირის მომზადება ბიტუმის შემკვრელი ფენის მოსხმამდე შემდეგნაირად ხდება:

(ა) ორმოული შეკეთება. ფართობს, ორმელზეც ბიტუმის ფენა ისხმება, მოაშორეთ უვარების მასალა და გაიტანეთ. ორმოს უხეში წიბოები მოაგლუვეთ. ზედაპირს მოაშორეთ ნაყარი მასალა, ჭუჭყი და სხვა მავნე ნივთიერებები შესაფერისი მეთოდების გამოყენებით.

(ბ) ზედაპირის წინასწარი მოსწორება. ზედაპირის წინასწარი გასწორების შემდეგ უნდა გასწორდეს ქანობები, ღრმულები, დადაბლებები, ჯდენები, ზედმეტი ამოზნექილობები და ზედაპირის სხვა უსწორმასწორობები. ზედაპირს მოაშორეთ ნაყარი მასალა, ჭუჭყი და სხვა მავნე ნივთიერებები შესაფერისი მეთოდების გამოყენებით.

(გ) გზები ასფალტის საფარით. ზედაპირს მოაშორეთ ნაყარი მასალა, ჭუჭყი და სხვა მავნე ნივთიერებები შესაფერისი მეთოდების გამოყენებით.

კლიმატური შეზღუდვები. ბიტუმის პირველი და შემკვრელი ფენები ისხმება მშრალ ზედაპირზე. მოყინულ ზედაპირზე ბიტუმის ფენის მოსხმა დაუშვებელია.

ბიტუმის მოსხმა

ყოველ კირას დაარეგულირეთ ასფალტბეტონის დამგების გამტრქვეგი შლანგის სიმაღლე, საცმის კუთხე და ტუმბოს წნევა და შეამოწმეთ გრძივი და განივი გაფრქვევის ხარჯი.

დაიცავით ასლომდებარე ობიექტების ზედაპირები შეფეხისა და ნაკაწრებისაგან. ზედაპირზე დააფინეთ სამშენებლო მუყაო გასხურების ბოლოებიდან საკმარის მანძილზე ისე, რომ დამგების საცმიდან ბიტუმის ჭავლის გასხურების დაწყება-დასრულება მოხდეს

სამშენებლო ქაღალდზე. ამ სამუშაოსთვის გამოყენებული ყველა აღჭურვილობა უნდა მუშაობდეს გამართულად.

ბიტუმის პირველი ფენა ისხმება $0.6\text{--}1.0$ კგ/ მ^2 ხარჯით, ან საპროექტო გეგმების თანახმად ან პროექტის ხელმძღვანელის მითითებისამებრ.

ბიტუმის შემკვრელი ფენა ისხმება $0.2\text{--}0.3$ კგ/ მ^2 ხარჯით, ან საპროექტო გეგმების თანახმად ან პროექტის ხელმძღვანელის მითითებისამებრ.

ბიტუმის მოსხმის ზუსტ ხარჯს, ტემპერატურასა და ბიტუმის მოსხმამდე დასამუშავებელ უბანს დაადგენს პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც უფლებამოსილია, სამუშაო პროცედურებში შეიტანოს ცვლილებები საველე პირობების ცვლილებებიდან გამომდინარე. ბიტუმი ისხმება დამგებით თანაბრად. დამგები მოძრაობს სათანადო სიჩქარით, რა დროსაც სასტურებელი შლანგი დია. ყურადღება მიაქციეთ, დასხმების გადაფარვის ადგილებზე არ მოხდეს ჭარბი ბიტუმის მოსხმა.

ბიტუმის ფენის მოსხმა ხდება პროექტის ხელმძღვანელის მიერ დადგენილი ხარჯით. თუ პირველადი ფენის მოსხმა შეუძლებელია დამგების გამოწევის შლანგის მეშვეობით, ბიტუმის ფენის დატანა საჭირო ხდება ხელის სასტურებლით თანაბარ ფენად ან სხვა დამტკიცებული მეთოდის გამოყენებით.

ზედაპირზე ჭარბად დატანილი შემკვრელი მასალა მოაშორეთ რეზინის ჯოხით. ბიტუმის პირველი და შემკვრელი ფენა სრულად უნდა გაშრეს ასფალტის ფენის დაგებამდე ასფალტის ფენა იგება ბიტუმის პირველი/შემკვრელი ფენის დაგებიდან 8 საათში.

დაშგებული ცდომილებები.

გაფრქვევის ნორმა არ უნდა ცილდებოდეს გათვალისწინებულ ან ინჟინრის მიერ დადგენილი ხარჯის ნორმას $0.03 \text{ ლიტრი}/\text{მ}^2$ -ზე მეტით.

გამოცდა.

კონტრაქტორმა ინჟინერს უნდა აცნობოს არა ნაკლებ 24 საათით ადრე გრუნტის გაფრქვევის დაგეგმილი ოპერაციის შესახებ, რათა ინჟინერმა გააკონტროლოს გრუნტის ხარჯების ნორმა. თუ სხვაგვარი წარადგინება შეთანხმება არ არსებობს, კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს გაფრქვევის ოპერაცია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას ინჟინერი ან მისი წარმომადგენელი ესწრება

- 4.3.7. **მიღება.** ბიტუმით ზედაპირის დამუშავების მიღება ხდება თანახმად ნაწილისა თუ შესრულებული სამუშაო შეესაბამება სპეციფიკაციებს და დამტკიცებულია პროექტის მენეჯერის მიერ.

გაზომვა

- 4.35.8. არსებული საფარის ზედაპირის ბიტუმით დამუშავება ტონებში.

გადახდა

- 4.3.9. გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით კონტრაქტში მითითებული ქვემოთ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცუმული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

5. პომენიგაციები

ნაწილი 5.1. არსებული ქსელების გადატანა

აღწერა

5.1.1. მოცემული სამუშაოს სახეობა ითვალისწინებს ელექტროგადამცემი ხაზების გადატანას და საღამოს განათების მოწყობას

მასალები

5.1.2. მასალები, რომელიც გამოიყენება რომელიმე ორგანიზაციის ქსელის შეკეთებისას, გადატანისას ან გადაადგილებისას, უნდა შექსაბამებოდეს არსებულ ქსელებს და იქნენ შეთანხმებული ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.

სამშენებლო მოთხოვნები

5.1.3. სამუშაოთა დაწყების წინ მოიჯარადემ უნდა აცნობოს ქსელების მეპატრონე თრგანიზაციების სამუშაოთა წარმოების საზღვრების შესახებ და სოხოვოს მათ, რომ აღნიშნული იქნას ყველა ნაგებობის ადგილმდებარეობა მშენებლობის რაიონში.

მოიჯარადე სრული პასუხისმგებელია მშენებლობის პერიოდში ქსელების რაიმე დაზიანებაზე და ვალდებულია შეისრულოს მათი შეკეთება. აგრეთვე, თუ მეპატრონე თრგანიზაცია ისურვებს, უნდა გადასცეს მის განკარგულებაში თავისი აღჭურვილობა და პერსონალი, რომელიც საჭიროა შეკეთებისათვის. თუ თრგანიზაცია ისურვებს დაზიანებული ქსელების შეკეთებას თავისი ძალებით, ამასთან ერთად მოიჯარადე იხდის სამუშაოთა მთლიან ღირებულებას.

თუ სამუშაოების წარმოების საზღვრებში განლაგებულია რაიმე ქსელები, მოიჯარადე წარუდგენს ინჟინერს განსახილებელად წინადაღებას მა გატანაზე სამშენებლო მოედნის გარეთ. წინადაღება უნდა შეიცავდეს სამუშაოთა შესრულების გადებს, ახალ ადგილზე ქსელების გადატანის გეგმებსა და დეტალებს, გამოსაყენებელ მასალებს, აგრეთვე აუცილებელ სერთიფიკატებს, რომელიც აღისტურებენ, რომ მასალის ხარისხი შექსაბამება ქსელების მეპატრონეთა სპეციფიკაციებს და ნახაზებს. ახალ ადგილზე ქსელების მოწყობის შემდეგ მეპატრონე თრგანიზაციამ უნდა ჩაატაროს სამუშაოების ინსპექცია უკუჩაყრის დაწყებამდე. ინჟინრის ხელმძღვანელობით მოიჯარადემ უნდა მიღოს აუცილებელი ზომები ქსელების ყინვიაგან დაზიანების ასაცილებლად.

განზომილება

5.1.4. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი.e. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით

ანაზღაურება

5.1.5. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მთითოებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

6. გზის ქათვებისა და მოწყობილობა

ნაწილი 6.1. საგზაო ნიშნები

აღწერა

6.1.1. მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს მუდმივად მოქმედი საგზაო ნიშნების, დგარებისა და მაჩვენებლების დაყენებას მოძრაობის ოეგულირებისათვის.

მასალა

6.1.2. მასალები უნდა შექმნასამებოდეს შემდეგ ნორმების:
საგზაო ნიშნების ფარებს ამზადებენ საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.

სამაგრები და ნიშნების დგარები უნდა დამზადდეს ტიპიური კონსტრუქციის აღმომის, სერია 3.503.9-80 შესაბამისად.

დგარების ფუნდამენტის მოსაწყობად მონოლითური ბეტონი ისხმება 3.1. ნაწილის შესაბამისად.

სამშენებლო მოთხოვნები

6.1.3. **საერთო მოთხოვნები.** საგზაო ნიშნები და მოძრაობის ორგანიზების სხვა საშუალებები იდგმება საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დამზადებაზე შეკვეთამდე საგზაო ნიშნების განლაგების უწყისი საჭიროა წარედგინოს ინჟინერს დასამტკიცებლად.

საგზაო ნიშნების ნომენკლატურა და განლაგება სრულდება გზებისათვის არსებული „მოძრაობის ორგანიზაციის“ პროექტის მიხედვით.

6.1.4. **დგარები.** იმ აღგილებში, სადაც საგზაო ნიშნების დაყენება ტექნიკურად შეუძლებელია განლაგების სქემის მიხედვით, დასაშვებია მათი უმნიშვნელო გადადგილება აღვილობრივი პირობების გათვალისწინებით ინჟინერთან შეთანხმებით.

საგზაო ნიშნების საყრდენები და დგარები ყენდება სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით წინასწარ მომზადებულ ფუნდამენტზე ტიპიური კონსტრუქციების აღმომის სერია - 3.503.9-80 შესაბამისად. დაყენებისას დაზიანებული საყრდენი უნდა შეიცვალოს.

6.1.5. **ნიშნების ფარები.** საგზაო ნიშნების ფარები იდგმება საყრდენებზე ტიპიური კონსტრუქციების აღმომის სერია - 3.503.9-80 შესაბამისად.

ანაკრები ფარებისაგან შემდგარი ინდიგიდუალური დაპროექტების ნიშნების მონტაჟი დასაშვებია მათი დაყენების ადგილზე.

საგელე პირობებში ნიშნების ფარებზე ხგრეტების ბურღა აკრძალულია. ყველა ჭანჭიდის და შურუპის თავები, ასევე საყელურები, განლაგებული ნიშნის წინა მხარეზე, უნდა შეიღებოს.

გამოსვლის ადგილას სამაგრი ელემენტების საღებავის ფერი უნდა ემთხვეოდეს ფარის წინა პირის ფერის ფონს. თუკი საგზაო ნიშანი დროებით არ გამოიყენება, ფარის წინა პირი უნდა დაიფაროს გაუმჭვირვალი მასალით. მასალა, რომელიც ფარავს ნიშნის ფარს, საჭიროა შენახული იქნას კარგ მდგომარეობაში ნიშნის მოქმედებაში შეყვანამდე.

ნიშნების წინა მხარეზე აკრძალულია დასაწებელი ლენტის გამოყენება.

სამაგრის დეტალების, საგზაო ნიშნების ფარების და მათი შექმარებლი ზედაპირების დაზიანებები უნდა აღმოიფხვროს.

- 6.1.6. **მიღება.** საგზაო ნიშნების, მათი საყრდენების და მაჩვენებლების სამუშაოები მიღება ასანაზღაურებლად იმ პირობით, თუკი ისინი შესრულებულია ნახაზების და სპეციფიკაციის შესაბამისად და მიღებულია ინფინის მიერ.

განზომილება

- 6.1.7. ყველა შესარულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (ი.e. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით.

გადახდა

- 6.1.8. გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 6.2. მუდმივი სამუშაო მონიშვნა

აღწერა

6.2.1. მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს მუდმივ პორიზონტალურ მონიშვნას მომზადებულ გზის საფარზე, რომელიც სისტორის და შეჭიდულობის ხარისხით აკმაყოფილებს ნორმატიულ მოთხოვნებს.

მასალა

6.2.2. მასალები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი სტანდარტების მოთხოვნებს. მონიშვნისათვის გამოყენებული უნდა იქნას ნიტროემალი, რომელიც დამზადებულია მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად და აქვს სერიიფიკატი.

სამშენებლო მოთხოვნები

6.2.3. **საერთო მოთხოვნები.** საგზაო მონიშვნა სრულდება არსებული „მოძრაობის ორგანიზაციის“ პროექტის მიხედვით. მონიშვნა დაიტანება საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.

სამუშაოს დაწყებამდე გზის საფარზე უნდა აღინიშნოს უბნების საზღვრები, რომლებზედაც არსებული მონიშვნა ემთხვევა მინიშვნის საპროექტო გარიანტს.

საფარის ფენის დაგების დამთავრების შემდეგ უნდა აღინიშნოს მონიშვნის საზღვრები, რომელიც უნდა დაამტკიცოს ინჟინერმა.

მონიშვნის დაწყებამდე ზედამინი სუფთავდება ნაგავის, ტალანის, ორგანული შემკველების, საცხებ-საპოხი მასალებისა და გარეშე საგნებისაგან.

მონიშვნის დაწყებამდე 7 დღით ადრე მაინც ინჟინერს უნდა წარედგინოს მასალის დამამზადებლის წერილობითი რეკომენდაციის ასლი მონიშვნის გამოყენების შესახებ.

რეკომენდაციის სისტორის შესამოწმებლად შესაძლებელია ჩატარდეს მოსინჯგა საგელე პირობებში.

საგზაო მონიშვნისათვის მასალები გადაიტანება კონტეინერებით, მისაწოდებელი მასალის შესახებ ცნობების მკაფიო წარწერებით:

- (a) საწარმოს – დამამზადებლის დასახულება და მისამართი
- (b) ნაკეთობის დასახულება
- (c) პარტიის ნომერი
- (d) ფერი
- (e) სუფთა წონა და შემცველის მოცულობა
- (f) დამზადების თარიღი
- (g) გარგისიანობის ვადა
- (h) შემცველობის აღწერა, თუ საჭიროა კომპონენტების შერევა
- (i) პროპორციები და ინსტრუქციები შერევისათვის
- (j) უსაფრთხოების ტექნიკის მონაცემები.

საგზაო მონიშვნა დაიტანება ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. ყველა მონიშვნა დაიტანება ისეთნაირად, რომ მას ქონდეს მკაფიო და ერთგვაროვანი სახე როგორც დღისით, ასევე დამით.

მონიშვნელი უბნები დაცული უნდა იყოს ტრანსპორტის შესვლისაგან სრულ გაშრობამდე. საცდელი მონიშვნა, დაღვრილი მასალები მონიშვნაზე და მონიშვნა გაუთვალისწინებულ ადგილებზე მთლიანად უნდა მოშორდეს საგზაო ფენილის ზედაპირს.

- 6.2.4. **მიღება.** საგზაო მონიშვნის დატანის სამუშაოები მიღება ასანაზღაურებლად იმ პირობით, თუ ისინი შესრულებულია ნახატების და სპეციფიკაციების შესატყვისად შესაბამის სამუშაოებზე და მიღებულია ინჟინრის მიერ.

განზომილება

- 6.2.5. საგზაო მონიშვნის განზომილების ერთეულს წარმოადგენს კავდრატული მეტრი. გაზომვები უნდა მოხდეს ფაქტური შეღებილი ფართობის მიხედვით.

გადახდა

- 6.2.6. გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით კონტრაქტში მითითებული ქვემოთ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 6.5. შემოფარგვლა

აღწერა

6.5.1. მოცემული სახის სამუშაო თვალისწინებს შემოფარგვლის მოწყობის ლითონის მრუდხაზოგანი ძელებით და პლასტიკის მიმმართველი ბორკინტების დაყენებას

მასალა

6.5.2. მასალები უნდა შესაბამებოდეს შემდეგ დოკუმენტებს:

შემოფარგვლა ლითონი - ტიპიური პროექტი სერია 3.503.1-89

შემოფარგვლის ელემენტები - ტიპიური პროექტი სერია 3.503.1-89

შემოფარგვლის დგარები - ტიპიური პროექტი სერია 3.503.1-89

მიმმართველი ბორკინტები უნდა დამზადდეს დრეკადი პლასტიკისაგან.

შემოფარგვლის შეღებება. შემოფარგვლის დგარების შეღებება საჭიროა წარმოებდეს ცინოლ-ალბოლის საღებავით.

შემოფარგვლის მოწყობა. შემოფარგვლის მოწყობა უნდა წარმოებდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.

სამშენებლო მოთხოვნები

6.5.3. **დგარები.** იმ შემთხვევაში, როცა საფარი განლაგებულია შემოფარგვლიდან არაუმეტეს 1 მ-ის დაშორებით, დგარები ყენდება საფარის მოწყობამდე.

იკრძალება შემოღობის დგარების დამოკლება, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც გადაჭრილი ბოლო ჩამაგრებულია ბეტონში.

დგარები იდგმება ამოთხრილ ან გაბურღულ მიმმართველ ნახვრეტებში. მიმმართველი ხვრეტების ზომები არ უნდა აღემატებოდეს დგარების ზომას არა უმეტეს 15 მმ-სა. დგარები ყენდება ვერტიკალურად. წარმოებს გრუნტის ჩაყრა და დატეკნა.

6.5.4. **შემოფარგვლის ელემენტები.** შემოფარგვლის ელემენტები ყენდება საფარის დაგების შემდეგ. იკრძალება ხვრეტის დამზადების ზომების შეცვლა.

ფოლადის შემოფარგვლა. შემოფარგვლის მოღუნული ელემენტების დამზადება 45 სმ რადიუსით ან ნაკლებით წარმოებს სახელოსნოში. შემოფარგვლის ელემენტების აყენებენ პირვალადებით ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით.

დამაგრებისათვის საჭიროა გამოყენებული იქნას ჭანჭიგი, გამოშვერილი ქანჩის ნაპირიდან არანაკლები 6 მმ და არაუმეტესი 25 მმ. ყველა ჭანჭიგი უნდა იქნას მოჭერილი.

6.5.5. **ბოლო სექციის ელემენტები.** ბოლო სექციის დამაგრებისათვის გამოიყენება ანაკრები ან მონოლითური ბეტონის ან კერული ელემენტები, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.

შემოფარგვლა მაგრდება აღვილზე დამზადებულ ან კერულ ელემენტთან, ბეტონის ჩასმიდან 7 დღის შემდეგ.

6.5.6. მიღება. შესრულებული სამუშაოები მიიღება ასანაზღაურებლად იმ პირობით, რომ ისინი შესრულებულია ნახაზების და სპეციფიკაციების შესაბამისად და მიღებულია პროექტის მენეჯერის მიერ.

განზომილება

6.5.7. ყველა შესასრულებელი სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (იხ. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი „ნახაზები“) იზომება „ხარჯთაღრიცხვის“ გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით.

გადახდა

6.5.8 გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით „ხარჯთაღრიცხვაში“ ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოების სრულ კომპენსაციას.

საეპიზოპალებაში გამოყენებული აირითაღი ღოკუმენტების ჩამონათვალი

1	საქართველოში მოქმედი სტანდარტები და ნორმები
2	General Technical Construction Specifications for roads issued by Swedish National Road Administration – ROAD 94 Chapter 1 – Common requisities Chapter 2 – Prepared Subgrade Design Chapter 3 – Pavement Design Chapter 4 – Prepared Subgrade Construction Chapter 5 – Unbound Pavement Layers Chapter 6 – Bitumen-bound Layers Chapter 7 – Cement-bound Layers Chapter 8 - Dewatering and Drainage Chapter 9 - Road Markings
3	AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES, Published by the American Association of State Highway and Transportation Officials
4	FINNISH SPECIFICATIONS 2000