

შპს „ენერგოქსელბროექტი“		თრიალეთის წვევის ქვესადგურის გარე ელექტრომომარაგების ორწრედლიანი 110კვ ეგხ-ის აღდგენა		ფორმატი №1
				ინვ. №6177
№ რ-ზე	საყრდენების დასახელება	საყრდენის ტიპი	რ-ბა	შენიშვნა
1	ორწრედლიანი რკინაბეტონის შუალედური საყრდენი	ПБ 110-4	20	
2	ორწრედლიანი ლითონის შუალედური საყრდენი	ΠС110-10Н	9	
3	ორწრედლიანი ლითონის საანკერო-კუთხური საყრდენი	У 110-2	4	
4	იგივე, ამაღლებული 5 მ-ით	У 110-2+5	2	
5	ორწრედლიანი ლითონის საანკერო-კუთხური საყრდენი	УС110-6	2	
		სულ	37 საყრდენი	
2011 წ.	საყრდენების ჯამური უწყისი	პრ. მო. ინჟ.	ნადირაძე	
		შეადგინა	სარიშვილი	