

ბათუმის მასალათა სპეციფიკაცია				
№	ღასახელება	ერთ	რაოდ.	შენიშვნა
1	გაზზე მომუშავე ღასაკიდი ძვაბი Q=75კვტ. (ღახურული წვის გლოკით)	კომპ.	1	
2	კედლის ძვაბის გაკომპლექტებული მასალები ძვაბი	კომპ.	1	
3	მოცულობითი ბოილერი მოცულობით 500 ლიტრი	კომპ.	1	
4	პანელური რადიატორი 600X1500	ცალი	2	
5	პანელური რადიატორი 600X1300	ცალი	2	
6	პანელური რადიატორი 600X1200	ცალი	1	
7	პანელური რადიატორი 600X900	ცალი	1	
8	პანელური რადიატორი 600X800	ცალი	15	
9	პანელური რადიატორის მიმწოდებელი მაბისტრალის მარეპულირებელი ვენტილი	ცალი	21	
10	პანელური რადიატორის უკუ მაბისტრალის მარეპულირებელი ვენტილი	ცალი	21	
11	პოლიპროპილენის მუხლი ბარე ხრახნით 90 ⁰ d=20	ცალი	42	
12	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=63	ბრძმ	10	
13	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=40	ბრძმ	10	
14	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=32	ბრძმ	50	
15	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=25	ბრძმ	80	
16	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=20	ბრძმ	80	
17	პოლიპროპილენის სამკაპი 63X63X63	ცალი	2	
18	პოლიპროპილენის სამკაპი 63X40X63	ცალი	2	
19	პოლიპროპილენის სამკაპი 63X32X63	ცალი	2	
20	პოლიპროპილენის სამკაპი 32X32X32	ცალი	2	
21	პოლიპროპილენის სამკაპი 32X20X32	ცალი	12	
22	პოლიპროპილენის სამკაპი 25X20X25	ცალი	30	
23	პოლიპროპილენის ვენტილი d=63	ცალი	2	
24	პოლიპროპილენის ვენტილი d=40	ცალი	2	
25	პოლიპროპილენის ვენტილი d=25	ცალი	2	

26	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=63	ცალი	2	
27	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=40	ცალი	2	
28	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=32	ცალი	14	
29	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=25	ცალი	20	
30	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=20	ცალი	20	
31	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 63X32	ცალი	2	
32	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 63X25	ცალი	2	
33	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 32X25	ცალი	8	
34	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 32X20	ცალი	4	
35	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 25X20	ცალი	8	
36	უტკა d=63	ცალი	2	
37	უტკა d=40	ცალი	2	
38	უტკა d=32	ცალი	14	
39	უტკა d=25	ცალი	18	
40	პოლიპროპილენის მუხლი d=63 <90 ⁰	ცალი	6	
41	პოლიპროპილენის მუხლი d=40 <90 ⁰	ცალი	10	
42	პოლიპროპილენის მუხლი d=32 <90 ⁰	ცალი	6	
43	პოლიპროპილენის მუხლი d=25 <90 ⁰	ცალი	10	
44	პოლიპროპილენის მუხლი d=20 <90 ⁰	ცალი	50	
45	მილის შესაფუთი d=63	ბრძმ	10	
46	მილის შესაფუთი d=40	ბრძმ	10	
47	მილის შესაფუთი d=32	ბრძმ	50	
48	მილის შესაფუთი d=25	ბრძმ	80	
49	მილის შესაფუთი d=20	ბრძმ	80	

ღამკვეთი		პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მისამართი	ნახაზი:		მასშტაბი
სსიპ ბორბო აბრამიშვილის სახელობის საპარტეველოს თავდაცვის სამოცნტროს სამხედრო კონსიტალი		სამხედრო სამცმო კომისიის შენობის ბათუმის პროექტი	არქიტექტორი	ს. ჩახუნაშვილი			ბათუმის მასალათა სპეციფიკაცია		
			შეასრულა	შ. სოხიაშვილი					
მისამართი		ობიექტი					ფორმატი		ფურცელი
ძ. ბორი, ჰავვაგადის ძუნა №56		სამხედრო სამცმო კომისიის შენობა					A-3		ბ.-4