

სსიპ ბიორბი აბრამიშვილის სახელობის,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს,
სამხედრო კოსპიტალის, სამხედრო სამედიცინო კომისიის
შენიშვნის პროექტი

ბათუმის პროექტი

თბილისი 2014 წ.

პროექტის შემაღმენლობა

ფურცელი	ფურცლის დასახელება	შენიშვნა
1	2	3
ბ.-1	პროექტის შემაღმენლობა, განმარტებითი ბარათი.	
ბ.-2	სართულის გეგმა გათბობის სისტემის დატანით	მ 1:100
ბ.-3	გათბობის აქსონომეტრიული სქემა	
ბ.-4	გათბობის მასალათა სპეციფიკაცია	

განმარტებითი ბარათი

მოცემული პროექტი ითვალისწინებს ქ. ბორი, ჭავჭავაძის ქუჩა №56-ში მდებარე სამხედრო საექიმო კომისიის შენობის გათბობის პროექტს.

გათბობის სისტემის თბოწყაროს წარმოადგენს შენობაში დაკრთმებული გაზზე მომუშავე 75კვტ.-იანი კედლის ქვაბი.

სათბობ ხელსაწყოებად შერჩეულია კანელური რადიატორები სიმაღლით 600 მმ.


შერჩეულია ჩიხური სისტემა რომლის მომარაგება განხორციელდება ბუნებრივ აირზე მომუშავე კედლის ქვაბის მეშვეობით. შენობაში გამავალი გათბობის მიმწოდებელი და უკუ მაბისტრალები არის კოლიპროპილენის.

საქვაბეში ცხელწალმომარაგებობისთვის გათვალისწინებულია მოცულობითი ბოილერი მოცულობით 500 ლიტრი.

მიღბაყვანილობას გაუკეთდეს თბოიზოლაცია.

დამკვეთი	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მისამართი	ნახაზი:	მასშტაბი
სსიპ ბორბო აბრამიშვილის სახელობის სამართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კონსიტალი	სამხედრო საექიმო კომისიის შენობის გათბობის პროექტი	არქიტექტორი	ს. ჩახუნაშვილი		ქ. თბილისი, ა. მაჭავარიანის ქ. №21	პროექტის შემაღმენლობა, განმარტებითი ბარათი	
		შეასრულა	შ. სოზიასვილი			ფორმატი	ფურცელი
მისამართი	ობიექტი					A-3	ბ.-1
ქ. ბორი, ჭავჭავაძის ქუჩა №56	სამხედრო საექიმო კომისიის შენობა						

სართულის გეგმა გათბობის სისტემის დატანით




პირობითი ნიშნები

- 600X800 პანელური რადიატორი ზომებით
- გათბობის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი

დამკვეთი	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მისამართი	ნახაზი:	მასშტაბი
სსიპ გორბო აბრამიშვილის სახელობის საპარტულო თაგვანის სამინისტროს სამხედრო კონსტრუქტორი	სამხედრო სამედიცინო კომისიის შენობის პროექტი	არქიტექტორი	ს. ჩახუნაშვილი			სართულის გეგმა გათბობის სისტემის დატანით	1:100
მისამართი	ობიექტი	შეასრულა	შ. სოფიაშვილი			ფორმატი	ფურცელი
ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქუჩა №56	სამხედრო სამედიცინო კომისიის შენობა					A-3	ბ.-2

ბათუმის აქსონომეტრიული სქემა



პროექტის აღწერა

- 600X2000 პანელური რადიოტორი (ზომებით)
- კაბელგამაგრება
- ბათუმის მიწაში დანაკადი Q=75 კვტ. (დახურული წყის გლოკი)
- ბათუმის მიწაში დანაკადი Q=75 კვტ. (დახურული წყის გლოკი)
- მარშრუტირებული სარკველი

დამკვეთი	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მისამართი	ნახაზი:		მასშტაბი
სსიპ გორბო აბრამიშვილის სახელობის საპროექტო-კონსტრუქციის სამსახური	სამხელური საპროექტო კომისიის შენობის ბათუმის პროექტი	არქიტექტორი	ს. ჩახუნაშვილი			ბათუმის აქსონომეტრიული სქემა		
მისამართი	ობიექტი	შეასრულა	შ. სოხიაშვილი			ფორმატი		ფურცელი
დ. გორი, ჭავჭავაძის ქუჩა №56	სამხელური საპროექტო კომისიის შენობა					A-3		ბ-3

ბათუმის მასალათა სპეციფიკაცია				
№	ღასახელება	ერთ	რაოდ.	შენიშვნა
1	გაზზე მომუშავე ღასაკიდი ძვაბი Q=75კვტ. (ღახურული წვის გლოკით)	კომპ.	1	
2	კედლის ძვაბის გაკომპლექტებული მასალები ძვაბი	კომპ.	1	
3	მოცულობითი ბოილერი მოცულობით 500 ლიტრი	კომპ.	1	
4	პანელური რადიატორი 600X1500	ცალი	2	
5	პანელური რადიატორი 600X1300	ცალი	2	
6	პანელური რადიატორი 600X1200	ცალი	1	
7	პანელური რადიატორი 600X900	ცალი	1	
8	პანელური რადიატორი 600X800	ცალი	15	
9	პანელური რადიატორის მიმწოდებელი მაბისტრალის მარეპულირებელი ვენტილი	ცალი	21	
10	პანელური რადიატორის უკუ მაბისტრალის მარეპულირებელი ვენტილი	ცალი	21	
11	პოლიპროპილენის მუხლი ბარე ხრახნით 90 ⁰ d=20	ცალი	42	
12	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=63	ბრძმ	10	
13	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=40	ბრძმ	10	
14	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=32	ბრძმ	50	
15	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=25	ბრძმ	80	
16	პოლიპროპილენის ფოლბიანი მილი d=20	ბრძმ	80	
17	პოლიპროპილენის სამკაპი 63X63X63	ცალი	2	
18	პოლიპროპილენის სამკაპი 63X40X63	ცალი	2	
19	პოლიპროპილენის სამკაპი 63X32X63	ცალი	2	
20	პოლიპროპილენის სამკაპი 32X32X32	ცალი	2	
21	პოლიპროპილენის სამკაპი 32X20X32	ცალი	12	
22	პოლიპროპილენის სამკაპი 25X20X25	ცალი	30	
23	პოლიპროპილენის ვენტილი d=63	ცალი	2	
24	პოლიპროპილენის ვენტილი d=40	ცალი	2	
25	პოლიპროპილენის ვენტილი d=25	ცალი	2	

26	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=63	ცალი	2	
27	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=40	ცალი	2	
28	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=32	ცალი	14	
29	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=25	ცალი	20	
30	პოლიპროპილენის ბადასაბმელი ძური d=20	ცალი	20	
31	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 63X32	ცალი	2	
32	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 63X25	ცალი	2	
33	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 32X25	ცალი	8	
34	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 32X20	ცალი	4	
35	პოლიპროპილენის ბადამყვანი 25X20	ცალი	8	
36	უტკა d=63	ცალი	2	
37	უტკა d=40	ცალი	2	
38	უტკა d=32	ცალი	14	
39	უტკა d=25	ცალი	18	
40	პოლიპროპილენის მუხლი d=63 <90 ⁰	ცალი	6	
41	პოლიპროპილენის მუხლი d=40 <90 ⁰	ცალი	10	
42	პოლიპროპილენის მუხლი d=32 <90 ⁰	ცალი	6	
43	პოლიპროპილენის მუხლი d=25 <90 ⁰	ცალი	10	
44	პოლიპროპილენის მუხლი d=20 <90 ⁰	ცალი	50	
45	მილის შესაფუთი d=63	ბრძმ	10	
46	მილის შესაფუთი d=40	ბრძმ	10	
47	მილის შესაფუთი d=32	ბრძმ	50	
48	მილის შესაფუთი d=25	ბრძმ	80	
49	მილის შესაფუთი d=20	ბრძმ	80	

ღამკვეთი	პროექტის სახელწოდება	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მისამართი	ნახაზი:		მასშტაბი
სსიპ ბორბო აბრამიშვილის სახელობის საპარტეველოს თავღაცვის სამოცისტროს სამხედრო კოსპიტალი	სამხედრო სამქიმო კომისიის შენობის ბათუმის პროექტი	არქიტექტორი	ს. ჩახუნაშვილი			ბათუმის მასალათა სპეციფიკაცია		
		შეასრულა	შ. სოხიაშვილი					
მისამართი	ობიექტი					ფორმატი		ფურცელი
ძ. ბორი, ჰავვაგადის ძუნა №56	სამხედრო სამქიმო კომისიის შენობა					A-3	ბ.-4	