

**მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
რეაგილიტაციის პროექტი**

**ტექნიკური დოკუმენტაცია
ელექტრონი**

დამკვირვებელი	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ელ. სამინისტროს	მაღრის კალანდაპე

აკადემიის III სართულის მასალებისა და მოწყობილობის
სპეციფიკაცია.

Nº	დასახელება	განხ. ერთი	რ-ბა	Nº	დასახელება	განხ. ერთი	რ-ბა
1	2	3	4	1	2	3	4
1	ელექტრო ფარი 15-ჯგუფიანი, შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 63-ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფაზა ავტომატი 25-10 3 16-ზე-5 ც,	ცალი	1	16	სპილენძის 3- ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X10 კვ.მმ.	მეტრი	40
2	ელექტრო ფარი 15-ჯგუფიანი, შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 63-ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფაზა ავტომატი 25-7 3 16-ზე-9 ც,	ცალი	4	17	ვინიპლასტის მილი 47 მმ. მკვებავი ქსელი	მეტრი	50
3	ლუმინისცენტური სანათი 4-ნათურიანი სიმძ. 18ვტ.თითეული "ამსტრონგი".	ცალი	191	18	ვინიპლასტის მილი 32 მმ. მკვებავი ქსელი	მეტრი	40
4	წერტილოვანი სანათი ეპო ნათურით. სიმძ.13 ვტ.	ცალი	37				
5	ჭალი	ცალი	7				
6	დიოდური სანათი	ცალი	5				
7	ლენტური სანათი	მეტრი	20				
8	საშტეფსელო როზეგი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ.	ცალი	90				
9	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვ. ძაბვაზე "ერთკლავიშიანი	ცალი	18				
10	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვ. ძაბვაზე "ორკლავიშიანი"	ცალი	31				
11	ლუმინისცენტური ნათურა სიმძ. 18 ვტ	ცალი	764				
12	ეპო ნათურით. სიმძ.13 ვტ.	ცალი	37				
13	სპილენძის 3- ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X1,5 კვ.მმ/ განათება, ფარულად	მეტრი	2600				
14	სპილენძის 3- ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X2,5 კვ.მმ/ საშტეფსელო როზეგი/	მეტრი	900				
15	სპილენძის 3- ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X16 კვ.მმ.	მეტრი	50				

დასახელება  ა. თბილისი. რუსთაველის გამზირი №52 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რეაბილიტაციის პროგრამი მიზანის დარღვევა II სართულის დეპარტამენტი მიზანის დარღვევა II სართულის დეპარტამენტი	 სსიპ საბანანათლებლი და სამეცნიერო ინიციატივების განვითარების სამსახური ა. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგავობა №1. II სართული მიზანის დარღვევა II სართული სამსახური 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახატის დასახელება მასალებისა და მოწყობილობების სპეციფიკაცია ნახატის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია ელექტროგაზი ფურ. ქ-1
---	--	---



<p>დასახლება</p>  <p>ქ. თბილისი. რუსთაველის გამზირი №52</p> <p>მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რეაბილიტაციის პროექტი</p> <p>მდგრადი სამსახურის მიერ გადაწყვეტილი მისამართი</p>		<p>სსიპ</p>  <p>საბანმართლებლი და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტრო</p> <p>ა. აღმაშენებელის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საძარისებლი 2600 ტელ: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge</p>	<p>ნახაზის დასახლება</p> <p>ვირობითი აღნიშვნები</p> <p>ნახაზის სტატუსი</p> <p>ტექნიკური დოკუმენტაცია</p> <p>ელექტროგა</p>	<p>არქიტექტურის სამსახურის უფროსი უშრაგ ნიკოლაიშვილი</p> <p>შეასრულა მაღრინა კალანდაძე</p>
			<p>მასშტაბი</p> <p>1:200</p> <p>ფურ. 3-2</p>	