



სარდავის სართულის გეგმა მ-1:100 (ელექტრობა, მაგისტრალური კაბელები)




პირობითი აღნიშვნები

სართულის გამანაწილებელი ზარი

პირველი სართულის გეგმა მ-1:100 (ელექტრობა, მაბისტრალური კაბელები)




მეორე სართულის გეგმა მ-1:100 (ელექტრობა, მანქანაშრი კაბელები)



პირობითი აღნიშვნები

სართულის გამანაწილებელი ზარი


სარდავის სართულის გეგმა მ-1:100 (სანათების, ჩამრთველების და როზეტების განლაგება)



პირობითი აღნიშვნები


- ⊗ პლავონის ტიპის სანათი 1X100 ვტ.
- ⬢ როზეტი დამოწების კონტაქტით
- ⬢ ერთპლავიშიანი ჩამრთველი
- ⬢ ორპლავიშიანი ჩამრთველი

პირველი სართულის გეგმა მ-1:100 (სანათების, ჩამოვლებების და როზეტების განლაგება)



-  სანათი ლუმინისცენტური ნათურით 4X18 ვტ.
-  სანათი ლუმინისცენტური ნათურით 2X36 ვტ.
-  ჰერის ჩაფლული სანათი 1X25 ვტ.
-  როზეტი დამიწების კონტაქტით
-  როზეტი დამიწების კონტაქტით (კონდიციონერის)
-  ბრა
-  ბრა (სველ წერტილებში)
-  ერთკლავიანი ჩამოვლები
-  ორკლავიანი ჩამოვლები


მეორე სართულის გეგმა მ-1:100 (სანათების, ჩამრთველების და როზეტების განლაგება)




პირობითი აღნიშვნები

-  სანათი ლუმინისცენტური ნათურით 4X18 ვტ.
-  ჭერის ჩაფლული სანათი 1X25 ვტ.
-  როზეტი დამიწების კონტაქტით
-  როზეტი დამიწების კონტაქტით (კონდიციონერის)
-  ბრა
-  ბრა (სველ წერტილებში)
-  ერთკლავიანი ჩამრთველი
-  ორკლავიანი ჩამრთველი


MDB




სარდაფის სართულის გამანაწილებელი ფარი
DB 0.1



სარდაფის სართულის გამანაწილებელი ფარი
DB 0.2



მეორე სართულის გამანაწილებელი ფარი
DB 2.1



მ ა ს ა ლ ა თ ა ს პ ე ც ი ზ ი კ ა ც ი ა

№	ღასახელეზა	განზ.	რათ.
კაბელეზი			
1	კაბელი (მრგვალი) Al 3X70+1X35მმ²	მ	70
2	კაბელი (მრგვალი) Cu 5X25მმ²	მ	15
3	კაბელი (მრგვალი) Cu 5X2.5მმ²	მ	70
4	კაბელი (მრგვალი) Cu 3X2,5მმ²	მ	2600
5	კაბელი (მრგვალი) Cu 3X1,5მმ²	მ	500
6	კაბელი (მრგვალი) Cu 2X1,5მმ²	მ	350
სამონტაჟო მასალა			
7	როზეტიზ ბუდე	ც	225
8	განმშტოებელი ყუთი 100X100X50	ც	170
9	რკინიზ საკარხი 100X50X1.0მმ (კომპლექტში)	მ	30
10	რკინიზ საკარხი 200X50X1.0მმ (კომპლექტში)	ც	40
მთავარი გამანაწილებელი ჳარი MDB			
11	კარადა გ/მ 2X24 მოდულზე	კომპლ.	1
12	ერთწვერა კაბელი (შავი) 6მმ²	მ	2
13	დასაპარალილებელი საღტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ.	35
14	ავტომატური ამონრთველი 160ა 3 პოლუსა	ც	1
15	ავტომატური ამონრთველი 80ა 3 პოლუსა	ც	1
16	ავტომატური ამონრთველი 32ა 3 პოლუსა	ც	2
17	ავტომატური ამონრთველი 25ა 1 პოლუსა	ც	21
18	ავტომატური ამონრთველი 16ა 1 პოლუსა	ც	2
სარღაჳიზ სართულის გამანაწილებელი ჳარი DB 0.1			
19	კარადა შ/მ 2X8 მოდულზე	კომპლ.	1
20	ერთწვერა კაბელი (შავი) 2.5მმ²	მ	2
21	დასაპარალილებელი საღტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ.	4
22	ავტომატური ამონრთველი 25ა 1 პოლუსა	ც	4
23	ავტომატური ამონრთველი 32ა 3 პოლუსა	ც	1
სარღაჳიზ სართულის გამანაწილებელი ჳარი DB 0.2			
24	კარადა შ/მ 2X8 მოდულზე	კომპლ.	1
25	ერთწვერა კაბელი (შავი) 2.5მმ²	მ	2
26	დასაპარალილებელი საღტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ.	4
27	ავტომატური ამონრთველი 25ა 1 პოლუსა	ც	4
28	ავტომატური ამონრთველი 32ა 3 პოლუსა	ც	1
მეორე სართულის გამანაწილებელი ჳარი DB 2.1			
29	კარადა შ/მ 2X24 მოდულზე	კომპლ.	1
30	ერთწვერა კაბელი (შავი) 6მმ²	მ	3
31	დასაპარალილებელი საღტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ.	37
32	ავტომატური ამონრთველი 16ა 1 პოლუსა	ც	11
33	ავტომატური ამონრთველი 25ა 1 პოლუსა	ც	26
34	ავტომატური ამონრთველი 80ა 3 პოლუსა	ც	1
ჳურნიტურა			
35	ერთკლავი შიანი ჩამრთველი	ც	33
36	ორკლავი შიანი ჩამრთველი	ც	15
37	როზეტი დამიწების კონტაქტით	ც	177
სანათიზი			
38	სანათი ღუმინესცენტური ნათურით 4X18ვტ (ოთახეზი)	ც	75
39	სანათი ღუმინესცენტური ნათურით 2X36ვტ (ავტოსადგომი)	ც	24
40	პლაფონიზ ტიპიზ სანათი 1X60ვტ (დერეჳანი და ტექ. სათავსეზი)	ც	24
41	ჭერიზ ჩაფულელი სანათი 1X35ვტ (სანკვანძი)	ც	22
42	ბრა 1X60ვტ (სანკვანძი)	ც	5
43	ბრა 1X60ვტ (შესასვლელი)	ც	4