

ხესტაფონის მუნიციპალიტეტი
სოფ. როდინაულის ადმინისტრაციული ერთეული
სოფ. აჯამეთში გამავალი საშუალო წნევის გაზსადენის
გაზმომარაგება

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	გაანგარიშება
1	ტრანშეის ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში მექანიზმებით გაზსადენისთვის	მ³	4667	7778X1.2X0.5
2	ტრანშეის ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში ხელით განშტოებისთვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის ადგილებზე	მ³	600	1000X1.2X0.5
3	ტრანშეის ძირზე მოწყობა გაზსადენისთვის ქვიშის საფუძვლის 0.1მ-ის სისქით (შემოზიდვა 10კმ-დან)	მ³	394	7878X0.1X0.5
4	მზა ტრანშეიში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ.მ	3664 2345 1134 735	D=90 D=63 D=40 D=20
5	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით, ქვიშის ზიდვის მანძილია -10კმ	მ³	788	7878X0.2X0.5
6	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე, მისი ზედაპირიდან	გრძ.მ	7778	-----
7	ორმოების ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში საყრდენებისათვის. მისი გატანა l=5კმ	მ³	14.4	-----
8	ამოთხრილი გრუნტის გატანა 5კმ	მ³	1382	-----
9	შეჭრა არს. ს/წ პოლ. გაზსადენში დ=50X50	ც	1	-----
10	ლიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ.მ	48 23	D=80 D=50
11	ფოლადის მილის დ=50 მიწისქვეშა გაზსადენის მონტაჟი და გამოცდა	გრძ.მ	55	D=50
12	რკ/ბეტონი Г1ПК-1.4жБ ჭის მოწყობა ბურთულოვანი ონკანისათვის დ=50	ც	1	Г1ПК-1.4жБ
13	ლიად გამავალი გაზსადენების და საყრდენების შედგება ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	119	-----
14	დაზიანებული ხრეშის საფარის აღდგენა	მ³	739	7878X1.25X0.5X0.15
15	დარჩენილი გრუნტის უკან ჩაყრა ტრანშეიში, მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	3885	
16	დარჩენილი გრუნტის უკან შემოტანა და ტრანშეის შევსება l=8კმ	მ³	200	----
17	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა ბიტუმით	ც/გრძ.მ	3/13 1/32	D=200 D=150
18	ზეძირკვლის ნარცმის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა	ც/გრძ.მ	8/8 2/2	D=200 D=150

	ბიტუმი			
19	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი	ც	1	D=80
20	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი	ც	1	D=50
21	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი ჭაში	ც	1	D=50
22	საყრდენებზე დასამაგრებელი დეტალები	კბ	8	
23	მაგისტრალური რკინიგზის ხაზის გადაკვეთა (2 ხაზი) გაბურღვის მეთოდით სიგრძე $l=35$ გრძ/მ სიღრმე $h=3.5$ მეტრი	ადგ	1	
24	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა რეგულატორისთვის (იხ. ტიპ. პროექტი №2)	ც	71	

შეადგინა

ლ. ლომიძე