


ქ. მუგდილში სანკ-პეტერბურგის ქუჩის ნაწილის გარე-განათების
მოწყობის მუშა პროექტი



განმარტებითი ბარათი

ქალაქ ზუგდიდის მერიის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევაძიებო სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდში სოხუმის ქუჩაზე ავტო-სავალი გზის გარე განათების მოწყობას. ბოძები დამზადებულია ლითონის მილებისაგან. ბოძის მილის სიგრძე გოლია 10გ/მ. რომელზეც დამოტყეებულია 30 ვგ-იანი შუქ-დიოდური სანათები, ბოძებისა და სანათების საერთო რაოდენობა შეადგენს 6 ც. საძირკვლები მოეწყობა ორმოამომთხრელი მექანიზმით დ-500მმ. სიღრმით 1.5მ. რომელიც მილის მოწყობის შემდეგ ივსება ბეტ. B-15.

სანათების ელ. მომარაგება ხორციელდება რუსთაველის I შესახვევზე არსებული სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან მიწისზედა ელ. სადენით, მთლიანი სიგრძით 238 გ/მ. ქვესადგურში მონტაჟდება ელ. კარადა, ელ. ჩამრთველი, მრიცხველი და დაბინდების ღეგექტორი.

ნახაზების ნუსხა

- 1. განმარტებითი ბარათი და ნახაზების ნუსხა
- 2. აერო გადაღება
- 3. გეგმა
- 4. -განათების ბოძი ჭრილი.
-ელ. სადენების სპეციფიკაცია.
-მოცულობითი უწყისი.
-მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი
-სანათის სპეციფიკაცია
- 5. სანათის სპეციფიკაცია
- 6. კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი		პროექტი	
A 3		№	
შენიშვნა:			

აქრო გელაღება

[illegible]

	ელ. სადენი სივ. 2X16		არსებული ნაგებობა		ჭა
	ელ. სადენი სივ. 2X10		ფოთლოვანი ხე		სანიაღვრე ჭა
	არსებული გზის ღერძი		წიწკოვანი ხე		ბეგონის ბოგირი
	ლობე		პალმა		ელ. ქვესადგური
	სანიაღვრე არხი		ელ გაუქვინილობის ბოძი		არს. განათების ბოძი
	არსებული მილ-ხიდი		განათების ბოძი		
	ხაზოვანი ნაგებობა გაზი		საგზაო ნიშანი		

[illegible]


სანათი მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს

1. სანათის სამონტაჟო სიმაღლე 8-10მ.
2. ოპტიკური განყოფილების ჰერმეტიზაციის დონე
3. ელექტრონული ნაწილის ჰერმეტიზაციის დონე
4. გამძლეობა დარტყმის მიმართ
5. აეროდინამიკური რეზისტენტობა
6. ელექტრული საიზოლაციო კლასი
7. ნათურა

IP 65 ან მეტი
IP 43 ან მეტი
Ik 0.95 ან მეტი
0.099 კვ.მ ან მეტი
I
30W

სანათის კორპუსი და საფარი დამზადებული უნდა იყოს მაღალხარისხოვანი მყარი ალუმინის შენადნობისგან (მიღებული ცივი ტექნოლოგიით), დაფარული უნდა იყოს პოლიესტერის ფხვნილით.

**წარმოდგენილი ესკიზისა და გაბარიტულ
ზომებთან მეტ-ნაკლებობით მიახლოებული
ან ანალოგიური სანათი**

[illegible]

