

ელ. მოწყობილების და მასალების სპეციფიკაცია				
	დასახელება	ზომა მმ	განზ.	რაოდ.
1	გამანაწილებელი კარადა ჯგ.თით. 3-პოლ. ამომრთველით. 6.3/ა შემყვანზე 3-პოლ. ავტ. ა-მდე.		კომპლ	1
2	გადამრთველი ორმხრივი მდე		ც	1
3	მრიცხველი აქტიური ენერგიის		ც	1
4	ფარი განათების 6 ჯგ. ერთპოლამომრთვ. A-3161-ც.ნ		ც	2
5	სანთი დამცავი ბადით		ც	17
6	იგივე "ბრა" ჭერისა და კედლისათვის ერთ ლამპ. სიმძ. 60ვტ.		ც	72
7	მტეფსელი ფარული გაყვან. ორპოლუსა 200ვ. 6-ა.		ც	26
8	იგივე III დამამიწებელი კონტაქტ.		ც	12
9	ამომრთველი ფარ. გაყვან. ერთ. პოლ. 220 ვ 6-ა.		ც	14
10	ამომრთველი ფარ. გაყვან. 220 ვ 6-ა. ორპოლუსა ჰერმეტ. შესრ.		ც	7
11	გადამრთველი ორპოლუსა		ც	1
12	სასიგნალო სანათი-წარწერით ვარვარ. სან. სიმძ. 20 ვტ		ც	1
13	კოლიფი მცირე და დიდი ზომის ელექტრო სადენების		ც	45
14	სადენი სპილენძის კვეთით 2*2.5 კვ.მმ		მ	160
15	სადენი სპილენძის კვეთით 2*1.5 კვ.მმ		მ	200
16	მილი თხელკედლიანი ფოლადის ან ცეცხლგამძლე ვინილპლასტი დ=25კვ.მმ დ=40კვ.მმ		მ	140

საერთო მითითებანი
 პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. შემყვან-გამანაწილებელ კარადასთან დადგმული გადმრთველი ყუთი იძლევა საშუალებას კვების რეზერვებისას; მავნე ქსელში 380/220ვ-ია ყრუდ დამიწებული ნეიტრალით.განათების სიდიდეები აღებულია ხვედრითი დატვირთვის მიხედვით. მოწყობის სიმაღლე იატაკებიდან: სანათების 1.8-2.5მ; ამომრთველების 0.4-1.5მ; მტეფსელების 0.4/1მ-მდე.
