

ელ. მოწყობილობებისა და მასალების სპეციფიკაცია				
	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ზომა მმ.	განზ.	რაოდ.
1	გამანაწილებელი კარადა ზგ.თით. 3-პოლ ამომრთველით. 6.3/ა შემყვანზე 3-პოლ. ავტ. ა-მდე		კომპლ.	1
2	გაღამრთველი ორმხრივი მდე		ც.	1
3	მრიცხველი აქტიური ენერგიის		ც.	1
4	ფარი განათების 6 ზგ. ერთ პოლ. ამომრთველით A-3161 ც.ნ.		ც.	2
5	სანათი დამცავი გადით		ც.	17
6	იბივე „ბრა,, ჰერისა და კედლისათვის ერთ სანათიანი სიმძ 60 ვტ.		ც.	72
7	შტეფსელი ფარული გაყვანილობის ორ პოლუსიანი 200 ვ. 6-ა		ც.	26
8	შტეფსელი ფარული გაყვანილობის სამ პოლუსიანი 200 ვ. 6-ა		ც.	12
9	ამომრთველი ფარული გაყვანილობის ერთ პოლუსიანი 220 ვ. 6-ა		ც.	14
10	ამომრთველი ფარული გაყვანილობის ორ პოლუსიანი კერმეტ. 220 ვ. 6-ა		ც.	7
11	გაღამრთველი ორ პოლუსიანი		ც.	1
12	სახიგნალო სანათი წარწერით ვარვარ. სან. სიმძ 20 ვტ.		ც.	1
13	გამანაწილებელიკოლოფი		ც.	45
14	საღენი სპილენძის კვეთი 2*2.5 კვ. მმ.		მ.	160
15	საღენი სპილენძის კვეთი 3*2.5 კვ. მმ.		მ.	200
16	მილი თხელკედლიანი ფოლადის ან ცეცხლგამძლე ვინილკლასტი. ღ=25 კვ. მმ. ღ=40 კვ. მმ.		მ.	140

1

საერთო მითითებანი

პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და

წესების დაცვით. შემყვან გამანაწილებელ კარადასთან დადგმული

გაღამრთველი ქუთი იძლევა საშუალებას კვების რეზერვებისას;

კაბვა ქსელში 380-220 ვ.-ია ქრუდ დამოწებული ნეიტრალით. განათების

სიდიდეები აღეგულია ხვედრითი დატვირთვის მიხედვით.

სანათების მოწყობის სიმაღლე 1.8 - 2.5 მ.

ამომრთველების მოწყობის სიმაღლე 0.4 - 1.5 მ

შტექსელების მოწყობის სიმაღლე 0.4 - 1 მ.

დამკვეთი	გაღდათის მუნიციპალი-ტეტის გამგეობა	06დ. მეწარმე „ამირან ქონიაშვილი,,			
პროექტის დასახელება	ძ. გაღდათში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	გასახდელებისა და ოფისის მშენებლობა			დაკვეთა №3/15
		ხელმძღვანელი		ა.ძონიაშვილი	მ.პ.
ხელშეკრულება	№20	პროექტის ავტორი		ა.ძონიაშვილი	ფურც. 2-3
თარიღი	9 მარტი 2015 წ.	დაამუშავა		ა.ძონიაშვილი	მ. 1:100
ოფისის მისამართი	ძ. გაღდათი. თბილისის ძ. №16. ტ. 599 177 899				