

	სპეციფიკაცია გათბობის მოწყობაზე			
	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ზომა მმ.	ბანზ.	რაოდ.
1	კედლის შიგა წვის დაბალი წნევის ძვავი Q=8/24 კ.ვტ.		კომპლ.	2
2	რადიატორის პანელი 22 pkp H=600 mm.	L=1000 მმ..	ც.	1
3	რადიატორის პანელი 22 pkp H=600 mm.	L=900 მმ..	ც.	5
4	რადიატორის პანელი 22 pkp H=600 mm.	L=700 მმ..	ც.	4
5	რადიატორის პანელი 22 pkp H=600 mm.	L=600 მმ..	ც.	5
6	რადიატორის პანელი 22 pkp H=600 mm.	L=500 მმ..	ც.	3
7	რადიატორის პანელი 22 pkp H=600 mm.	L=400 მმ..	ც.	4
8	ვენტილი სითბოს მარეზურ.	15/20	ც.	22
9	ჩამკვეტი სარკველი	15/20	ც.	22
10	ავტომატური ჰაერგამწვები	15/20	ც.	10
11	კლასტმასის ფოლგბიანი მილი	ღ=20	ბრძ. მ.	27
12	კლასტმასის ფოლგბიანი მილი	ღ=25	ბრძ. მ.	112
13	კლასტმასის ფოლგბიანი მილი	ღ=32	ბრძ. მ.	120
14	გაზის მრიცხველი G-10-T		ც.	1
15	ვენტილი	ღ=32	ც.	4
16	კლასტმასის მუხლი	20/32	ც.	44
17	კლასტმასის მუხლი	ღ=25	ც.	20
18	კლასტმასის მუხლი	ღ=32	ც.	20
19	სამკაავი	ღ=32*25	ც.	4
20	სამკაავი	ღ=32*20	ც.	22
21	სამკაავი	ღ=25*20	ც.	18
22	ბასანიავებელი სარკმლის მოწყობა	400*300	ც.	1
23	მილვების შეფუთვა კაუჩუკის მასით		ბრძ. მ.	232
24	სისტემის ჰიდრავლიკური ბამოცდა		სისტემა	2

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ა

სითბოს წყაროდ მიღებულა კედელზე დასაკიდი გაზის დაბალ წნევაზე მომუშავე შიგაწვის ძვავი, პარამეტრებით 85-65 ბრ/ც 24 კ.ვტ. 2 ცალი.

გათბობის ხელსაწყოდ მიღებულა ფოლადის პანელი-რადიატორი 22pkp ტიპის, სიმაღლით 600 მმ. სითბოს მარეზულირებელი ვენტილით, ჩამკვეტი სარკველით და ავტომატური ჰაერგამწვებით.

გათბობის მიღები შეიფუთოს კაუჩუკის მასალით და გატარდეს იატაკქვეშა არხში.

სათავსოს სიღაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყო უნდა გაუკეთდეს ბასანიავებელი სარკველი.

მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა აწარმოონ გაზის სპეცორბანოზაციის წარმომადგენლებმა.

შენიშნის თბოტევალობა: Q=6 კ.ვტ. გაზის ხარჯი შეადგენს 7.9 კუბ.მ/სთ.

დამკვეთი	ბაღდათის მუნიციპალი-ტეტის გამგეობა	ინდ. მეწარმე „ამირან ქონიაშვილი,,		
პროექტის დასახელება	ძ. ბაღდათში ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია	ბასანდელებიხა და ოფისის მშენებლობა		დაკვეთა №3/15
		ხელმძღვანელი		ა.ქონიაშვილი მ.კ.
ხელშეკრულება	№20	პროექტის ავტორი		ა.ქონიაშვილი ფურც. ბ-3
თარიღი	9 მარტი 2015 წ.	დაამუშავა		ა.ქონიაშვილი მ. 1:100
ოფისის მისამართი	ძ. ბაღდათი. თბილისის ძ. №16. ტ. 599 177 899			