

ს კ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

№№	აღნიშვნა	ს კ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა	ბანზ. პრთ	რეოდ
1	2	3	4	5
1		საკაბელო შემყვანი შემოგაში	ც	1,0
2		შემყვან-გამანაწილებელი კარაღა ავტომატური ამომრთველებით	ც	1,0
3		კაბელი სპილენძის კარღვით ვვზ, კვეთით 4X6 კვ. მმ.	100 მ	0,15
4		ელ. ენერგიის გამანაწილებელი ღაფა 6 ჯგუფზე 25 ა ავტომატებით	ც	1,0
5		ელ. ენერგიის გამანაწილებელი ღაფა 3 ჯგუფზე 25 ა ავტომატებით	ც	1,0
6		ლითონის მილი დ-50	მ	5,0
7		ღახურული ტიპის ღღის ნათების სანათი 4X18	ც	16,0
8		ერთნათურიანი სანათი ნბო 1X60	ც	11,0
9		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ორკლავიშიანი	ც	5,0
10		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	ც	4,0
11		ჩაფლული ტიპის შტეხსელური რეზეტი	ც	17,0
12		რეზეტი კომპიუტერისთვის	ც	2,0
13		საღენი სპილენძის კარღვით ვვზ, კვეთით 3X1,5 კვ. მმ.	100 მ	3,2
14		საღენი სპილენძის კარღვით ვვზ, კვეთით 3X2,5 კვ. მმ.	100 მ	1,5
15		კონდინციონერი სპლიტ სისტემა Gree 18000 რეკომენდ. ფართი 25 კვ.მ.	ც	1,0
16		კონდინციონერი სპლიტ სისტემა Gree 9000 რეკომენდ. ფართი 50 კვ.მ.	ც	1,0
17		ვარვარნათურა სხვადასხვა სიმძლავრის	ც	11,0
18		კორიზონტალური ღამამიწებელი ფოლაღის ზოლოვანა 40X4 მმ	100 მ	0,8
19		ვერტიკალური ღამამიწებელი ელექტროღი 50X50X5 მმ	ც	10,0
20				

შ უ ქ ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი უ წ ყ ი ს ი

	სათავსო	S კვ.მმ.	h მ	E ლქ	სანათის ტიპი	B კვ.მმ	B ვტ	P ც	P ვტ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	კოლო-ღერეფანი	37,0	3,4	30,0	HBO-1X60	11,2	414	7	1X60
2	ღახორატორია	20,7	3,4	200,0	ღუმინესცენცური სანათი 4X18	19,2	397	6	4(1X18)
3	ინჰენტიარის საწყოები	12,6	3,4	30,0	HBO-1X60	14,5	183	3	1X60
4	ღახორატორია	45,1	3,4	200,0	ღუმინესცენცური სანათი 4X18	16,0	722	10	4(1X18)
5	სანკვანძი	38,6	3,4	30,0	HBO-1X60			1	1X60
6									

კ ო მ უ ტ ა ც ი ი ს ს ქ ე მ ა

№	P სანთ კვტ	I სანთ ა	I ავტ ა	საღენის ტიპი	საღენის კვეთი კვ.მმ.	გამყანის სერესი	შენიშვნა
---	------------	----------	---------	--------------	----------------------	-----------------	----------

გ.ღ. №1		P _ჯ = 5,3 კვტ ;		I _ჯ = 24,72 ა ;		I _ჯ = 8,2 ა ;		P _ჯ = 1,8 კვტ ;		გ.ღ.კ. №1		I _ჯ = 6,0 ა ;		I _ჯ = 3,5 კვტ ;	
1	0,48	2,18	25	პპპ-1	3X1,5	ბათქაჟის ქვეშ	განათების ქსელი	2	0,30	1,36	25	პპპ-1	3X2,5 3X1,5	ბათქაჟის ქვეშ	განათების ქსელი
3	0,43	1,55	25	პპპ-1	3X2,5 3X1,5	ბათქაჟის ქვეშ	განათების ქსელი	4	0,24	1,82	25	პპპ-1	3X2,5 3X1,5	ბათქაჟის ქვეშ	განათების ქსელი
5	0,36	2,64	25	პპპ-1	3X2,5 3X1,5	ბათქაჟის ქვეშ	განათების ქსელი	6					3X2,5		რეჰერჰი
1	1,5	6,82	25	პპპ-1	3X2,5	ბათქაჟის ქვეშ	კონდინციონერების ქსელი	2	2,0	9,1	25	პპპ-1	3X2,5	ბათქაჟის ქვეშ	კონდინციონერების ქსელი
3															რეჰერჰი

შენიშვნები:

ორბიქტი:

მუხურის
მეფუტკრეობის,
სანაშენე
საღვურის
მშენებლობა

ღამკვეთი:

სსიკ სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი

ღამკვეთი №

ელექტრული
ნაწილი

სტაღია	ფორცელი	ფორცელი
მკ	ელ-2	

ნახაზი:

შუქტექნიკური
უწყისი,
კომუტაციის სქემა
სპეციფიკაცია