

ს კ ე ც ი ზ ი კ ც ი ა				
№	აღნიშვნა	სახანძრო სიბნელისაღიარება	ბანზ. მრთ.	რაოდ.
2	☒	სამოსამართო ბოლის ღებმტორი SSD531A	ც	9
3	☒	სამოსამართო ხელის ღებმტორი FT513	ც	1
4	☒	სირენა 100 ღვ Saunder 2460	ც	1
5		აკუმულატორი 12V	ც	1
6	—	სახანძრო სიბნელისაღიარება კაბელი JYSTY2X2X0,8	მ	180
7		ღებმტორის ბაზა	ც	1
8		მოსამართის პროგრამატორი	ც	1
9	☒	ბანშტორება-იზოლაციის გლოკი	ც	1

ბანშტორება-იზოლაციის გლოკი

სახანძრო სიბნელისაღიარების მოსაწყობად პროექტით გათვალისწინებულია:

სამოსამართო მართვის სისტემის მონტაჟი.

სამოსამართო კვამლის ღებმტორები მონტაჟდება კაბინეტებსა და სხვა

სათავსოებში, ასევე ფოიესა და ღებმტორში და მიერთებულია ავტომატურად

შენიშნული ღებმტორების სახანძრო სიბნელისაღიარების კანელთან, საღებების

გადაკიდებისათვის გამოყენებული იქნას გარე ბანშტორების საჭრღებები.

მანძილი ღებმტორებს შორის არის 4 - 5 მეტრი.

სირენა, სამოსამართო ხელის ღებმტორი ღებმტორი მონტაჟდება ღებმტორში.

ქსელი სრულდება სახანძრო სიბნელისაღიარების კაბელით 2X2X0,5 ჰერში

ფარულად;

სახანძრო ღებმტორად გამოყენებულია SSD 531 A ტიპის სამოსამართო

კვამლმასობები.

იხილეთ:
სოფ. მუხრანში, მდებარე
შენიშნული-ნაგებობის
"მეფეობის" მუხრანის
სანაშენი საღებობის"
მოწყობა

დაკვეთი:
სოფლის მეფეობის
სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი

დაკვეთი №

ღებმტორი		კაბელი				

სახანძრო სიბნელისაღიარება		
სტაბილ.	ფორმული	ფორმული
მკ	სს-2	

ნახაზი :
ლაბორატორიის
(შენიშნული №4)სუსტი
ღებობის
სპეციფიკაცია.
ბანშტორების
გარეთი