



ს.ს.
"თელასი"

პროექტის პირველი გვერდი

პროექტის აღწერა:

მთაწმინდის რ-ში, ძმები ზუბალაშვილების ქ.№32-ში მდებარე
საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

პროექტი NNS-10/3651/10

ელექტროტექნიკური ნაწილი

პროექტირება

დაიწყო
დასრულდა

15.12.2010

17.12.2010

ინჟინერი

ზურაბ გორდეჯაძე

მშენებლობა

АО „ТЕЛАСИ“



სს „თელასი“

„20“ 12 2010

ამუშაოს დაკვეთის ნომერი	NNS-10/3651/10	20.12.2010	აბონენტის ბარათის ნომერი	გახსნილია აბ №3531949
ანგარიშის სახელი გვარი	მოქალაქე ირაკლი გოცირიძე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო			
ობიექტის მისამართი, სადაც შესრულდეს სამონტაჟო სამუშაოები	სიმბლავრით 200 კვტ (ალტერნატიული კვების წყარო) მოაწმინდის რ-ნი, ზმ ზუბალაშვილების ქ. №32 877 55-77-16 98-20-81			

ობიექტზე ულტრაბინტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ისე, როგორც მოითხოვს ქვემოთ და თანდართული დამატებითი გეგმები.

ობიექტის ელექტრომომარაგება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობის საფუძველზე:

1. ცენტრალურ გამანაწილებელ პუნქტ №4622-ში "მოაწმინდის" ქვესადგურის №22 ფიდერიდან შემტან სექციაზე მდებარე უჯრდს სს "თელასის" მიერ ჩაუტარდეს რევიზია და რევიზიის ოქმის შესაბამისი აღდგენითი სამუშაოები.
2. დამკვეთის მიერ, აღდგენილ უჯრდში დამონტაჟდეს 75/5 დენის ტრანსფორმატორები.
3. აღდგენილი უჯრდიდან ს/ქ №A251-მდე ჩაიდოს მაღალი ძაბვის NA2XSEY-10 კვ. მარკის 3X95 კვ.მმ. კვეთის კაბელი, სიგრძით 320 მეტრი. კაბელი ჩაიდოს არსებულ კაბელზე მიერთების ადგილამდე (№1 ქურომდე), რომლის მეშვეობითაც საპროექტო კაბელი მიუერთდეს არსებულ მაღალი ძაბვის კაბელს. (საპროექტო კაბელის მიერთება ქუროს საშუალებით არსებულ მაღალი ძაბვის კაბელთან შეთანხმებულია დამკვეთთან).
3. ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები შესრულდეს დამკვეთის სახსრებით თანდართული პროექტის მიხედვით "ПУЭ"-ის წესების დაცვით. სამუშაოები შესრულდეს ს.ს "თელასი"-ს ტექნიკური დამკვეთის და ხარისხის სამსახურის რეგისტრის მეთვალყურეობის ქვეშ. ქვესადგური და მკვებავი კაბელი რჩება დამკვეთის ბალანსზე. მის უსაფრთხო ექსპლუატაციაზე და შეკეთებაზე პასუხისმგებლობა გვესრება მომხმარებელს.
4. ც.კ. №4622-თან მოეწყოს აღრიცხვის კვანძი სტანდარტი №3 7-1.2 კარადის გამოყენებით, სადაც დამონტაჟდეს ДЗИСТ ტიპის 3*5 ამპერიანი 3X100 ვოლტიანი მრიცხველი. გამოყენებულ იქნას სპილენძის საკონტროლო კაბელი.

შენიშვნა: ობიექტის ელექტროქსელზე მიერთება განხორციელდება ს.ს "თელასის" მიერ გაცემული ტექნიკური პირობით გათვალისწინებული შოთხოვნების შესაბამისობის აქტის საფუძველზე.

საბანკო რეკვიზიტები: ს/კ 203860508, სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი 220101222 ანგ №200122900

ს.ს. "თელასი"-ს გამანაწილებელი ქსელის დეპარტამენტი
ურთის:



/ტარიელ კანდელაკი

საქართველო, თბილისი, 0154 ვანის ქ.
Грузия, Тбилиси 0154, ул. Ванская 3
Тел.: +995 (32) 25 52 11; Факс: +995 (32) 77 99 81

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದವರು

[illegible]

საქართველოში კამპიების განხორციელებისას უმნიშვნელოა იმის გათვალისწინება, რომელიც უფრო მეტად დაკავშირებულია პოლიტიკური კამპიების განხორციელებისას.

[illegible]

Հանձնարարություն է արվում ՄԿԶ-ի նշանակմանը մարդասիրական օգնություն:

10

10

[illegible]