

დანართი №1

სპეციფიკაცია

№	მოწყობილობებისა და მასალების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	მწარმოებელი კომპანია/წარმოშობის ქვეყანა
	პრეციზიული კონდიციონერების სისტემა					
1	ჰაერის პრეციზიული კონდიციონერი ტემპერატურის და ტენიანობის სტაბილიზაციისთვის ლაბორატორიებში, სიცივის წარმადობა --10.5 კვტ, ჰაერის ხარჯი -- 5000 მ ³ /სთ. კონდიციონერების დეტალური აღწერა იხილეთ ტექნიკურ დავალებაში	კომპლექტი	2			
1a	თბოიზოლირებული სპილენძის მილები ფრეონისთვის (მილის დიამეტრი და პარამეტრები მწარმოებლის მოთხოვნის მიხედვით), ჯამური მანძილი შიდა და გარე ბლოკებს შორის	მ	50			
1b	ელექტრო კაბელი შიდა და გარე ბლოკებს შორის (კვეთი მწარმოებლის მოთხოვნის მიხედვით), ჯამური მანძილი ბლოკებს შორის	მ	50			
1c	პოლიპროპილენის მილი 32*4.5 ფიტინგებით და სამაგრებით კონდენსატისთვის	მ	40			
1d	სადგამი გარე ბლოკებისთვის	ცალი	2			
2	ფოლადის ოთხკუთხედი ჰაერსატარები (სისქით 0,7 მმ), კაუჩუკის თბოიზოლაციით (სისქე 20მმ), სამონტაჟო მასალის ჩათვლით.	მ ²	50			
3	ტუმბო კონდენსატისთვის ტივტივა ჩამრთველით, წარმადობა -- 0.15 მ ³ /სთ და დაწნევით -- 6.0 წ.ს.მ.	ცალი	1			
4	კონდენსატის შემკრები აგზაკი (ფოლადის ან პლასტიკის) , ზომით 400*400*250 (h)	ცალი	1			
5	გარე ბლოკისათვის დამცავი რკინის ბადე, პრეციზიული კონდიციონერების შეფუთვა (შემსყიდველთან შეთანხმებით), საჭირო დამატებითი მასალა და სამუშაოები:					

