გრძივი პროფილი კ-2-44

მასშტაბი ვერ. 1:300
ჰორ. 1:1000



მილის მასალა დიამ. სიგრ.	საპრ. გოფრ. მილი *d*=200 მმ *l*=170 მ				
მილის ჩაღრმავება	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
მილის ძირის ნიშნული	544.93	542.98	539.98	538.45	538.06
მიწის ზედაპირის ნიშნული	546.63	544.68	541.68	540.15	539.76
მანძილები	51	50	37	32	
სიგრძე	51 — 0.0382	50 — 0.06	37 — 0.0414	32 — 0.0122	

შენიშვნები:

1. ნახაზების ჩამონათვალი და მოკლე განმარტებითი ბარათი იხილეთ ფ. № 1
2. მილის 1.5 მ-ზე მეტი ჩაღრმავების შემთხვევაში გამაგრდეს თხრილის კედლები
3. განშტოებების ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე.
4. სამუშაოების დაწყების წინ გამოძახებული იქნას არსებული მიწისქვეშა ყველა კომუნიკაციების ორგანიზაციების წარმომადგენლები გადაკვეთის ადგილების დასაზუსტებლად და შესათანხმებლად.
5. მშენებლობის დროს დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.

LMC LAND MANAGEMENT AND CONSULTING	შ. პ. ს. "L M C" GEORGIA TBILISI. ir. Abashidze St. Tel: (+995 32) 291 22 99; LMCLTD2011@gmail.com	ფურცელი № - 120	ფურცლები № - 141
	grZivi profili		
დირექტორი	დ. ჩახვაშვილი		
პროექტის მთ. ინჟინერი	ნ. ჩალაძე		
შეასრულა	ნ. ბექურიძე		