

პროექტის შემაღბენლობა

№№	ღასახელეება	ფურც №
1	საშუალო წნევის გაზსადენის ბენბეგმა ბ.წნ. რეპულატორით „РЭУК 27-74"	გმ-1
2	საშუალო წნევის გაზსადენის ბრძივი პროფილი	გმ-2
3	ბლოკი „ა“; I სართულის გაზმომარაგების ბეგმა	გმ-3
4	ბლოკი „ა“; II-VII სართულების გაზმომარაგების ბეგმა	გმ-4
5	ბლოკი „ა“; ბინების გაზმომარაგების სქემა	გმ-5
6	საბერთო მონაცემები	გმ-6

სამუშაოთა მონტაჟობა

№	ღასახელეება	ბანზ.	რ-ბა
1	2	3	4
1	ბაზსადენის ღოად ბატარეება, ბამონლა	მ	1215.0
2	ღოად ბამავალი ბაზსადენის შეღეგვა	მი	153.0
3	კედლის ბახვრეტა ამონსება	აღბ	126

პრობოთი აღნოშენები

ბეგმაზე	აძს.სქემაზე	ღასახელეება
ღ/წ	ღ/წ	ღოად ბამავალი საპროექტო ღ/წ ბაზსადენი
ს/წ		ბაზის წნევის რეპულატორი
		ბარცმა
		ონკანი
		ბაზის მონცხველი
	ბ.ბ. 	წყალბამათბობელი მონღული
		ბაზის ქურა-4
	კარმა 	საკედლე ბუნარი

ბანმარტეპოთი ბარათი

- პროექტი ბამონშენებულია შ.პ.ს. „სოკარჯოროჯია ბაზი ქართლის“ მიერ ბაცემული ტექნიკური პირობების საფუძველზე №189, 6/X. 2014წ.
- პროექტი ითვალისწინებს ს/ბინების გაზმომარაგებას ფოლადის მიღებით, რომლებიც ღაშვებულია გაზმომარაგების სისტემაში არსებული სახ. სტანდარტებით- მისამართზე: ხაშური. რუსთაველის ქ. №38 „ა“ ბლოკში. იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის.
- ბაზიფიცირებულ სათავსოს ფანჯარაზე გაუკეთდეს გასანიავებელი სარკმელი.
- მშენებლობის ღაწყებამდე პროექტი შეთანხმდეს ბაზის რესპუბლიკურ ინსპექციასთან.
- ხელსაწყოების ღაყენება ღა ბაზსადენის მონტაჟი შესრუდეს СНиП 2.04.08-87*-ის ნომრების ღა მონცხველის პასკორტის მონტონვნათა შესაბამისად.
- მონცხველები ღამონტაჟდეს შენობის ბარეთ, კედელზე.
- ბაზიფიცირებული სათავსოს კარებები უნლა იღებოდეს ბარეთ.
- ბაზის მონცხველები მონთავსდეს ლითონის კარაღაში.
- პროექტი ითვალისწინებს ბაზსადენის მიყვანას მსოლოდ ბაზის ღანაღბარებამდე

ს კ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

	ღასახელეება	მას.	ბანზ. მრთ	რაოდ.	წონა (კბ) მრთი	მარკა
1	2	3	4	5	6	7
1	ბ.მრ."G4-T" ლითონის ქუთიოთ (კომპლ.)	ფ	ც	63		"G4-T"
2	ზამბ.ქურთონანი ონკანი d=15მმ	ბრ	ც	126		
3	ზამბ.ქურთონანი ონკანი d=20მმ	ბრ	ც	63	0.37	11Б12Бк
4	ზამბ.ქურთონანი ონკანი d=25მმ	ბრ	ც	63		
5	ელ.შედუდებული ფოლ. სწორნაკ. მილი უიზოლაციოდ d=15მმ	ფ	მ	425.0		10704-76
6	ელ.შედუდებული ფოლ. სწორნაკ. მილი უიზოლაციოდ d=20მმ	ფ	მ	30.0	1.13	10704-76
7	ელ.შედუდებული ფოლ. სწორნაკ. მილი უიზოლაციოდ d=25მმ	ფ	მ	800.0		10704-76
8	ელ.შედუდებული ფოლ. სწორნაკ. მილი უიზოლაციოდ d=80მმ	ფ	მ	120.0		10704-76
9	ელ.შედუდებული ფოლ. სწორნაკ. მილი ბარცმისთვის d=32მმ	ფ	მ	60.0	2.89	10704-76
10	წამბვარი d=80მმ	ფ	ც	1		
11	კრონშეპინების მონწყობა კუთხონვნებიღან	ფ	ც	11		
12	კაუჭები	ფ	ც	120		
13	სამკვანი d=80მმ	ფ	ც	1		
14	წამბვარი d=20მმ	ფ	ც	63		

შპს "არქმერვისი+"			სტადია	ფურცელი	ფორმა
თანამდებობა	ბვარი	ხელმოწერა	ქ. ხაშურში, რუსთაველის 38-ში „ა“ ღა „ბ“ ბლოკის გაზმომარაგების პროექტი	მ	გმ-6
ღორექტორი	ზნაზლაიძე				A 3
ღაამუშავა	ც. ჩიმაკაძე		„ა“, ბლოკი საბერთო მონაცემები	მასშტაბი	
შეამოწმა					