

ქ. გორი ცხინვალის გზატკეცილი
სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის
შიდა ქართლის სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების საქვების გაზომვარაგება

ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა (გაზშემყვანი)							
N	დასახელება	მასალა	განზ.	რაოდ.	წონა კგ-ში		მარკა “გ.ო.ს.ტ.”
					ერთ.	საერთო	
1	პოლიეთილენის მილი d=63 (ზომაგრძელი)	პოლ	გრძ.მ	50	0,721	36	PE100SDR17 7.500.180.063
2	პოლიეთილენის მილი d=40 (ზომაგრძელი)	პოლ	გრძ.მ	16	0,430	6,9	PE100SDR11 7.500.176.040
3	პოლიეთილენის ქურო d=63	პოლ	ც	7	0.20	1,4	PE100SDR11 30.MAI55.11.0063
4	პოლიეთილენის ქურო d=40	პოლ	ც	2	0.1	0,2	PE100SDR11 30.MAI55.11.0040
5	პოლიეთილენის უნაგირა d*d ₁ =160*40	პოლ	ც	2			PE100SDR17 30.SA1.00.11.1640
6	პოლიეთილენის მუხლი =90° d=63 d=40	პოლ	ც	4 1	0.153 0,063	0,61 0,063	PE100SDR11 30.DD0.00.11.0063 30.DD0.00.11.0040
7	პოლიეთილენის ფოლადზე d*d ₁ =63*2 ¹¹ გადამყვანი d*d ₁ =40*11/4 ¹¹	პოლ	ც	1 2	2.4 0.7	2,4 1,4	PE100SDR11 32.GK0.00.11.6360 32.GK0.00.11.4042
8	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ლენტა	პოლ	გრძ.მ	66	---	---	---
9	ფოლადის მუხლი =90° d=50 d=32	ფ	ც	1 1	0.5	0,5	17375-74
10	ფოლადის გარცმის მილი d=100	ფ	გრძ.მ	2	10.85	21,7	10704-91
11	ფოლადის გარცმის მილი d=50	ფ	გრძ.მ	1	4,62	4,62	10704-91
12	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი d=32	ფ	ც	1			
13	გაზის წნევის რეგულატორი Q=25მ³/სთ კომპლექტით		ც	1			AKFEL
14	მრიცხველი G-25T		ც	1			G-25T
15	პოლიეთილენის ყუთი რეგულატორისათვის		ც	1			
16	პოლიეთილენის ყუთი მრიცხველისათვის		ც	1			
საქვების შიდა ქსელი							
17	წყალგამაცხელებელი ქვაბი Q=100კვტ	ფ	კომ	2			
18	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი d=100	ფ	გრძ.მ	3	10.85	33	10704-91
19	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი d=50	ფ	გრძ.მ	15	4,62	69	10704-91
20	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი d=15	ფ	გრძ.მ	5			3262-75
21	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის d=80 d=50	ფ	გრძ.მ	5 5	7,38 4,62	37 23	10704-91
22	ფოლადის მუხლი =90° d=50	ფ	ც	3	0.5	1,5	17375-74
23	ფოლადის გარცმის მილი d=100	ფ	გრძ.მ	0,5	10.85	5,4	10704-91
24	ონკანი d=40 d=15	ფ	ც	2 2			
25	სამსვლიანი ონკანი d=15	ფ	ც	2			
26	ფოლადის დამხშობი D=100	ფ	ც	2			
27	ფოლადის კაუჭი		ც	2	1,2	2,4	YKT-3
28	მანომეტრი დაბ. წნევის		ც	2			
29	ბეტონი საყრდენი მილუბისათვის	ბეტ	მ³	0,3			M-200
30	საღებავი		კგ	1,5			

შეადგინა

/რ. წაქაძე/

ქ. გორი ცხინვალის გზატკეცილი
სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის
შიდა ქართლის სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების საქვების გაზომვარაგება

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში გაზსადენისათვის ხელით	მ³	33	66x1.0x0.5
2	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადენისათვის 0,1მ-ის	მ³	3	66x0.1x0.5
3	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	16 50	D=40 D=63
4	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0,2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით	მ³	9	66x0.26x0.5
5	პოლიეთილენის მილის მიმანიმუნებელი ლენტის ჩადება ტრანშეაში 0,2მ სიმაღლეზე, მიწის ზედაპირიდან	გრძ/მ	66	
6	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	16	
7	ხრემის ბალასტის შემოზიდვა და ჩაყრა ტრანშეაში 0,2მ-ის სიმაღლეზე, მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	5	50x0.5x0.2
8	ამოთხრილი ზედმეტი გრუნტის გატანა 2კმ მანძილზე	მ³	17	
9	ღიად გამავალი გაზსადენის და განშტოების საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	5.6	
10	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	15 3 5	D=50 D=100 D=15
11	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	2/1.0, 1/0.5 1/1.0	D=100 D=50
12	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	2.5 1 4	D=100 D=50
13	ორმოების ამოთხრა III კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	0.2	
14	გამომრთველი ბურთულოვანი ონკანის დაყენება	ც	1	d=32
15	ბუნებრივი გაზის წნევის რეგულატორის დაყენება	ც	1	Q _{მაქ} =25მ³/სთ
16	მრიცხველის დაყენება	ც	1	G-25T
17	ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა საყრდენების ფუნდამენტისათვის M-200	მ³	0.3	
18	h=1.8მ-ის სიმაღლის ფოლადის მილებისაგან საყრდენების მოწყობა ყუთის და რეგულატორების დასამაგრებლად	ც	2	D=50

შეადგინა

/რ. წაქაძე/