

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზმომარაგება

N5 ქუჩაზე გამვალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმებით	მ³	1130	$18841.2 \times 0.5 = 1130$
2	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენის განშტოებისათვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთისას	მ³	113	$188 \times 1.2 \times 0.5 = 113$
3	ტრანშეის ძირის მოსწორება ხელით	მ²	945	$1890 \times 0.5 = 945$
4	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადენისათვის 0.1მ-ის (შემოზიდვა 32კმ-დან)	მ³	104	$2072 \times 0.1 \times 0.5 = 104$
5	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	1890 225	$d=40$ $d=20$
6	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ძედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლეზე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით. ქვიშის ზიდვის მანძილია 32კმ.	მ³	245	$(1890 \times 0.240 \times 0.5) - (1.890 \times 1.3) = 227 - 2 = 225$ $(182 \times 0.220 \times 0.5) - (0.182 \times 0.3) = 20$
7	პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მილის ზედაპირიდან	გრძ/მ	2072	
8	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	685	$1243 - (556 + 2) = (243 - 558) = 685$
9	ხრეშის ბალასტის შემოზიდვა 32 კმ მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	207	$2072 \times 0.2 \times 0.5 = 207$
10	ამოთხრილი ზედმეტი გრუნტის გატანა 5კმ მანძილზე	მ³	562	$558 + 4 = 562$
11	ღიად გამავალი გაზსადენების შეღებვა ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	2	$d=50 - 11 \times 0.19 = 2$
12	გაზსადენის საყრდენების შეღებვა ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	0,7	$d=50 - 3.5 \times 0.19 = 0.7$
13	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	11 3	$d=50$ $d=32$
14	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	4/1 1/6	$d=100$ $d=150$
15	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ . ც	4 6 5	$d=100$ $d=150$.
16	ორმოების ამოთხრა III კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	4	$21 \times 0.17 = 4$
17	პოლიეთილენის გამომრთველი ბურთულოვანი ონკანის დაყენება ჭაში	ც	1	$d=40$
18	პირაპირების გაშუქება ყ სხივებით	ც	1	
19	გაზის წნევის რეგულატორის დაყენება	ც	1 1	$Q=40\text{მ}^3/\text{სთ}$ $Q=25\text{მ}^3/\text{სთ}$
20	$h=1.0\text{მ}$ -ის სიმაღლის ფოლადის მილებისაგან საყრდენების მოწყობა გაზსადენისათვის	ც	2	$d=50$
21	გარცმის მილის მონტაჟი ჭის კედლების გადაკვეთაზე	ც/გრძ.მ	2/0.2	$d=100$
22	ჭის კედლების გადაკვეთაზე გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და მისი ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	0.4 2	$d=100$
23	საშ. წნევის მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	17 2	$d=20$ $d=40$

