

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზომარაგება

N12 და N13 ქუჩებზე გამავალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს კ ე ც ი ზ ი კ ა ც ი ა

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ზომა	განზ	რაოდ.	წონა კგ-ში		მარკა
					ერთ.	საერთო	
1	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=63	გრძ/მ	576	0,721	415	PE100 SDR17 7.500.180.063
2	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=40	გრძ/მ	746	0,43	321	PE100 SDR11 7.500.176.040
3	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=20	გრძ/მ	183	0,115	21	PE100 SDR11 7.500.176.020
4	პოლიეთილენის ქურო	d=63	ც	28	0,23	6	PE100 SDR11 755.44.16.063.0
5	პოლიეთილენის ქურო	d=40	ც	44	0,09	4	PE100 SDR11 755.44.16.040.0
6	პოლიეთილენის ქურო	d=20	ც	9	0,03	0,3	PE100 SDR11 755.44.16.020.0
7	პოლიეთილენის სამკაპი	d*d=63*40	ც	5	0,34	1,7	PE100 SDR11 30.IT0.00.11.6340
8	პოლიეთილენის უნაგირა	d*d=140*63	ც	1	0,96	0,96	PE100 SDR11 30.SA1.00.11.1463
9	პოლიეთილენის უნაგირა	d*d=63*20	ც	7	0,35	2,45	PE100 SDR11 30.SA1.00.11.6320
10	პოლიეთილენის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=63	ც	4	0,153	0,6	PE100 SDR17 755.04.10.063.0
11	პოლიეთილენის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=40	ც	8	0,063	0,5	PE100 SDR11 755.04.16.040.0
12	პოლიეთილენის გადამყვანი	d=40-20	ც	2	0,015	0,03	PE100 SDR11 755.18.16.040.0
13	პოლიეთილენის- ფოლადზე გადამყვანი	d=63-2 ¹¹	ც	3	2,4	7,2	PE100 SDR11 32.GK0.00.11.6360
14	პოლიეთილენის- ფოლადზე გადამყვანი	d=40-11/4 ¹¹	ც	6	0,7	4,2	PE100 SDR11 32.GK0.00.11.4042
15	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ღენტი		გრძ/მ	1482			
16	ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადული მილი უიზოლაციოდ	d=50(57x3.5)	გრძ/მ	1345	4,62	6213,90	10704-91
17	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=32	გრძ/მ	3	3,1	9	3262-75
18	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=20	გრძ/მ	43	1,7	73	3262-75
19	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=100	გრძ/მ	82	10,9	894	10704-91
20	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=80	გრძ/მ	584	7,4	4322	10704-91
21	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=50	გრძ/მ	155	4,6	713	10704-91
22	უძრავი საყრდენების მოწყობა	d=50 d=80	ც	3 2			
23	ფოლადის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=50	ც	40	0,5	20,00	17375-74
24	ფოლადის მუხლი $\alpha=45^\circ$	d=50	ც	3			17375-74
25	ფოლადის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=20	ც	57			17375-74
26	ფოლადის გარცმის მილი	d=150	გრძ/მ	6	17,15	103	10704-91
27	ფოლადის გარცმის მილი	d=100	გრძ/მ	9	10,85	98	10704-91
28	პოლიეთილენის ბურთულოვანი ონკანი ჭაში	d=63	ც	1			PN10
29	ფოლადის მილი გარცმისათვის ჭის კედლების გადაკვეთაზე L=0.2	d=100	ც	2			10704-91
30	პარანიტი		მ ²	8			481-80

31	ფოლადის დამხშობი გაზსადენისათვის	d=50 d=32	ც	6 1			
32	ფოლადის გადამყვანი	d=32x50	ც	4			
33	რკ/ბეტონის ჭის მოწყობა გამომრთველი ონკანისათვის		ც	1			
34	ბეტონი საყრდენების ფუნდამენტის მოსაწყობად		პ	35,0			M-300
35	ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი მიწისზედა გაზსადენის 2-ჯერ შეღებვისთვის		კბ	74			
36	ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი საყრდენების 2-ჯერ შეღებვისთვის		კბ	62			
37	მიწისქვეშა საშ/წნევის გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	d=40 d=20	ც	2 9			
38	საშ/წნევის საპაერო გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	d=20	ც	19			

შეადგინა

მ. თეთრუაშვილი