

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზომარაგება

N14, N15, N16, N17 ქუჩებზე, N14, N16 ქუჩების I ჩიხზე და N15 ქუჩის I, II, III ჩიხებზე გამავალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს კ მ ც ი უ ი კ ა ც ი ა							
№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ზომა	განზ	რაოდ.	წონა კგ-ში		მარკა
					ერთ.	საერთო	
1	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=40	გრძ/მ	824	0,43	354	PE100 SDR11 7.500.176.040
2	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=20	გრძ/მ	113	0,115	13	PE100 SDR11 7.500.176.020
3	პოლიეთილენის ქურო	d=40	ც	41	0,09	4	PE100 SDR11 755.44.16.040.0
4	პოლიეთილენის ქურო	d=20	ც	14	0,03	0,4	PE100 SDR11 755.44.16.020.0
5	პოლიეთილენის სამკაპი	d=40	ც	4	0,22	0,9	PE100 SDR11 30.ET0.00.11.0040
6	პოლიეთილენის უნაგირა	d*d=40*20	ც	13	0,18	2,3	PE100 SDR11 30SA1.00.11.4020
7	პოლიეთილენის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=40	ც	7	0,063	0,4	PE100 SDR11 755.04.16.040.0
8	პოლიეთილენის გადამყვანი	d=40-20	ც	1	0,015	0,015	PE100 SDR11 755.18.16.040.0
9	პოლიეთილენის- ფოლადზე გადამყვანი	d=40-11/4 ¹¹	ც	4	0,7	2,8	PE100 SDR11 32.GK0.00.11.4042
10	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ლენტი		გრძ/მ	902			
11	ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადუღი მილი უიზოლაციოდ	d=50(57x3.5)	გრძ/მ	2735	4,62	12635,70	10704-91
12	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=20	გრძ/მ	104	1,7	172,64	3262-75
13	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=100	გრძ/მ	326	10,9	3553	10704-91
14	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=80	გრძ/მ	1454	7,4	10759,60	10704-91
15	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=50	გრძ/მ	119	4,6	547,40	10704-91
16	ფოლადის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=50	ც	112	0,5	56,00	17375-74
17	ფოლადის მუხლი $\alpha=45^\circ$	d=50	ც	40			17375-74
18	ფოლადის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=20	ც	141			17375-74
19	ფოლადის გარცმის მილი	d=150	გრძ/მ	12	17,15	206	10704-91
20	ფოლადის გარცმის მილი	d=100	გრძ/მ	4	10,85	43	10704-91
21	პარანიტი		მ ²	19			481-80
22	ფოლადის დამხშობი გაზსადენისათვის	d=50	ც	25			
23	ფოლადის გადამყვანი	d=32x50	ც	4			
24	ბეტონი საყრდენების ფუნდამენტის მოსაწყობად		მ ³	80,3			M-300
25	ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი მიწისზედა გაზსადენის 2-ჯერ შეღებვისთვის		კგ	151			
26	ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი საყრდენების 2-ჯერ შეღებვისთვის		კგ	152			
27	მიწისქვეშა საშ/წნევის გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	d=20	ც	14,0			
28	საშ/წნევის საჰაერო გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	d=20	ც	47,0			

შეადგინა

მ. თეორუაშვილი