

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზომვარაგება

N21, N22, N23 ქუჩებზე, N21 ქუჩის და N22 ქუჩის I ჩიხებზე გამავალი საშ. წნევის გაზსადენი

ს კ ე ც ი ზ ი კ ა ც ი ა

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ზომა	განზ	რაოდ.	წონა კგ-ში		მარკა
					ერთ.	საერთო	
1	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=63	გრძ/მ	30	1,05	31,5	PE100 SDR11 7.500.176.063
2	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=63	გრძ/მ	40	0,721	29	PE100 SDR17 7.500.180.063
3	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=40	გრძ/მ	4080	0,43	1754	PE100 SDR11 7.500.176.040
4	პოლიეთილენის მილი (ზომაგრძელი)	d=20	გრძ/მ	557	0,115	64	PE100 SDR11 7.500.176.020
5	პოლიეთილენის ქურო	d=63	ც	8	0,23	2	PE100 SDR11 755.44.16.063.0
6	პოლიეთილენის ქურო	d=40	ც	85	0,09	8	PE100 SDR11 755.44.16.040.0
7	პოლიეთილენის ქურო	d=20	ც	60	0,03	2	PE100 SDR11 755.44.16.020.0
8	პოლიეთილენის სამკაპი	d=63	ც	1	0,39	0,39	PE100 SDR11 30.ET0.00.11.0063
9	პოლიეთილენის სამკაპი	d*d=63*40	ც	1	0,34	0,34	PE100 SDR11 30.IT0.00.11.6340
10	პოლიეთილენის სამკაპი	d=40	ც	6	0,22	1,32	PE100 SDR11 30.ET0.00.11.0040
11	პოლიეთილენის უნაგირა	d*d=40*20	ც	56	0,18	10,1	PE100 SDR11 30SA1.00.11.4020
12	პოლიეთილენის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=40	ც	7	0,063	0,4	PE100 SDR11 755.04.16.040.0
13	პოლიეთილენის გადამყვანი	d=40-20	ც	4	0,015	0,06	PE100 SDR11 755.18.16.040.0
14	პოლიეთილენის- ფოლადზე გადამყვანი	d=40-11/4 ¹¹	ც	3,0	0,7	2	PE100 SDR11 32.GK0.00.11.4042
15	პოლიეთილენის დამხშობი	d=40	ც	3	0,03	0,09	PE100 SDR11 755.17.16.040.0
16	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ლენტი		გრძ/მ	4534			
17	ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადული მილი უიზოლაციოდ	d=50(57x3.5)	გრძ/მ	35	4,62	162	10704-91
18	ფოლადის იზოლირებული მილი L=51მ გამწოვი სანთლის მოსაწყობად	d=50	გრძ/მ	51	4,62	236	10704-91
18	ფოლადის უიზოლაციო მილი L=3მ გამწოვი სანთლის მოსაწყობად	d=50	გრძ/მ	3	4,62	14	10704-91
19	მუხლი $\alpha=90^\circ$ გამწოვი სანთლის მოსაწყობად	d=50	ც	4			
20	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის	d=50	გრძ/მ	8	4,6	37,0	10704-91
21	ფოლადის მუხლი $\alpha=90^\circ$	d=50	ც	6	0,5	3,00	17375-74
22	ფოლადის გარცმის მილი რკინიგზის გადაკვეთაზე	d=250	გრძ/მ	22		0,00	10704-91
23	ფოლადის გარცმის მილი	d=150	გრძ/მ	24	17,15	412	10704-91
24	ფოლადის გარცმის მილი	d=100	გრძ/მ	16	10,85	174	10704-91
25	პარანიტი		მ ²	0,20			481-80
26	ფოლადის გადამყვანი	d=32x50	ც	6			
27	ბეტონი საყრდენების ფუნდამენტის მოსაწყობად		მ ³	0,9			M-300

28	ყვითელი ფერის ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი მიწისზედა გაზსადენის 2-ჯერ შელბვისთვის		კპ	2			
29	ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი საყრდენების 2-ჯერ შელბვისთვის		კპ	0,3			
30	მიწისქვეშა საშ/წნევის გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	d=20	ც	60,0			

შეადგინა

მ. თეთრუაშვილი