

მიწისქვეშა საშუალო წნევის გაზსადენზე $d=20$ განგებობის და რეგულატორის მოწყობის სქემა

სპეციფიკაცია

N	ნამონათვალი	დიამეტ	ბანზ	რაოდ
1	კოლიეთი უნაბირა სამკაპი	$d=40-200$	ც	-
2	კოლიეთი მილი SDR11	$d=20$	პ/მ	-
3	გარეგნის მილი კოლიეთი SDR11	$d=40$	პ/მ	2.5
4	ქურტი	$d=20$	ც	-
5	გაზის ონკანი უილა ხრახნის TSEN 331 მტუნიტით და გადამყვანით	$d=20$	კომპ.	1
6	გაზის წნევის რეგულატორი	$Q=6\text{მ}^3/\text{სთ}$	ც	1
7	კოლიეთილენის ქუთი რეგულატორისთვის	$370 \times 250 \times 170$ მმ	ც	1
8	ფოლადის მილკვანძვა	$60 \times 60 \times 3$	პ/მ	2.4
9	განვიპი სამკურსი და ძანბი	M-6	კომპ.	4
10	ბეტონი M-300		მ ³	0.1
11	ლითონის ფურცელი	$500 \times 230 \times 3$ მმ	ც	1
12	ლითონის ფურცელი	$100 \times 100 \times 3$ მმ	ც	1
13	ლითონის ფურცელი	70×3 მმ $\frac{1}{2}$	ც	2
14	ლითონის ფურცელი	$160 \times 50 \times 3$ მმ	ც	2
15	ლითონის ფურცელი	147×3 მმ $\frac{1}{2}$	ც	2
16	ხეტივანი ხაღბავი		პმ	0.15

