

მიწისქვეშა საშუალო წნევის გაზსადენზე $d=20$ განვთრების და რეგულატორის მოწყობის სქემა

სპეციფიკაცია

N	ნამონათვალი	დიამეტ	ბანზ	რაოდ
1	პოლიეთილენის გალამპანო	$d=40-20$	ც	1
2	პოლიეთ. მილი SDR11	$d=20$	ბ/მ	-
3	გარეგნის მილი პოლიეთ SDR11	$d=40$	ბ/მ	2.5
4	ქურც	$d=20$	ც	-
4'	ქურც	$d=40$	ც	-
5	გაზის ონკანი ვილა სრახნონი TSEN 331 მტუნიტით და გალამპანო	$d=20$	კომპ.	1
6	გაზის წნევის რეგულატორი	$Q=6\text{მ}^3/\text{ნო}$	ც	1
7	პოლიეთილენის ქუთი რეგულატორისთვის	$370 \times 250 \times 170$ მმ	ც	1
8	ფორმის მილკვადრე	$60 \times 60 \times 3$	ბ/მ	2.4
9	განვითი სპეკული და ძანო	M-6	კომპ.	4
10	ბეტონი M-300		მ ³	0.1
11	ლითონის ფურცელი	$500 \times 230 \times 3$ მმ	ც	1
12	ლითონის ფურცელი	$100 \times 100 \times 3$ მმ	ც	1
13	ლითონის ფურცელი	70×3 მმ	ც	2
14	ლითონის ფურცელი	$160 \times 50 \times 3$ მმ	ც	2
15	ლითონის ფურცელი	147×3 მმ	ც	2
16	ხეტიკანი საღებავი		კგ	0.15

