
მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები
NYY 1(5X16) мм² L=25,0 м
მილი Φ40 мм
DB.4-2
P =41,5kw
P =29,0kw
I =55,0A
ელ. ფარის ტიპი და ავტ. კომუტაც.
შემყვანი ავტომატის მონაცემები
63A/3
დამცავი ავტომატის მონაცემები
N
PE
L1,2,3
L1
L2
L3
F-1 25A/3
F-2 25A/3
F-3 25A/3
F-4 25A/3
F-5 25A/3
F-6 25A/3
F-7 25A/1
F-8 25A/1
F-9 25A/1
F-10 25A/1
F-11 25A/3
F-12 25A/1
F-13 25A/3
ჯგუფური ხაზის სადენების რაოდენობა და კვეთი
NYY 1(5X2,5) мм² L=5,0 м
NYY 1(5X2,5) мм² L=7,0 м
NYY 1(5X2,5) мм² L=10,0 м
NYY 1(5X2,5) мм² L=12,0 м
NYY 1(5X2,5) мм² L=14,0 м
NYY 1(5X2,5) мм² L=22,0м
NYY 1(3X2,5) мм² L=24,0м
NYY 1(3X2,5) мм² L=26,0 м
NYY 1(3X2,5) мм² L=28,0 м
NYY 1(3X2,5) мм² L=32,0 м
NYY 1(5X2,5) мм² L=34,0 м
მილი Φ25 мм
მილი Φ20 мм

ელ.მომხმარებელი	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6	F-7	F-8	F-9	F-10	F-11		
პირობითი აღნიშვნა													
ნომერი გეგმაზე	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6	F-7	F-8	F-9	F-10	F-11		
დადგმ. სიმძლავრე (kw)	4,0	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0		
ნომინ. სიმძლავრე (kw)	4,0	4,0	4,0	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0		
ნომინალური დენი (A)	8,5	8,5	8,5	11,3	11,3	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0	6,6		
მომხმარებლის დასახელება	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	რეზერვი	რეზერვი

პრ.ავტორი	მ.ჯეირანაშვილი	ქ. მცხეთის კულტურის სახლი	
შეასრულა	გ.ბუხრაშვილი	ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.4-2 საანგარიშო სქემა	მასშტაბი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ე-16	20

ი/მ მალხაზ ჯეირანაშვილი


NYY 1(5X16) мм² L=55,0 м
მილი Φ40 мм
DB.4-1
$P_{\text{დადგმ.}}$=30,0kw
$P_{\text{საანგ.}}$=21,0kw
$I_{\text{საანგ.}}$=40,0A
50A/3
N
PE
L1,2,3
L1,2,3
L1,2,3
L1,2,3
L1,2,3
L1,2,3
L1
L2
L3
L1
L1,2,3
L1
F-1 25A/3
F-2 25A/3
F-3 25A/3
F-4 25A/3
F-5 25A/3
F-6 25A/3
F-7 25A/1
F-8 25A/1
F-9 25A/1
F-10 25A/1
F-11 25A/3
F-12 25A/3
NYY 1(5X2,5) мм² L=16,0 м მილი Φ25 мм
NYY 1(5X2,5) мм² L=17,0 м მილი Φ25 мм
NYY 1(5X2,5) мм² L=20,0 м მილი Φ25 мм
NYY 1(5X2,5) мм² L=22,0 м მილი Φ25 мм
NYY 1(5X2,5) мм² L=24,0 м მილი Φ25 мм
NYY 1(5X2,5) мм² L=10,0 м მილი Φ25 мм
NYY 1(3X2,5) мм² L=14,0 м მილი Φ20 мм
NYY 1(3X2,5) мм² L=10,0 м მილი Φ20 мм
NYY 1(3X2,5) мм² L=8,0 м მილი Φ20 мм
NYY 1(3X2,5) мм² L=10,0 м მილი Φ20 мм

მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები												
ელ. ფარის ტიპი და აპ. კომპლექტ. — შემყვანი ავტომატის მონაცემები												
ელ. ფარის ტიპი და აპ. კომპლექტ. — დამცავი ავტომატის მონაცემები												
ჯგუფური ხაზის სადენების რაოდენობა და კვეთი												
ელ.მომხმარებელი — პირობითი აღნიშვნა												
ელ.მომხმარებელი — ნომერი გეგმაზე	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6	F-7	F-8	F-9	F-10		
ელ.მომხმარებელი — დადგმ. სიმძლავრე (kw)	3,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0		
ელ.მომხმარებელი — ნომინ. სიმძლავრე (kw)	3,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0		
ელ.მომხმარებელი — ნომინალური დენი (A)	6,6	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	8,5	8,5	8,5	8,5		
მომხმარებლის დასახელება	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციო-ნერი. გარე ბლოკი. 220v	რეზერვი	რეზერვი

პრ.ავტორი	მ.ჯაირანაშვილი	ქ. მცხეთის კულტურის სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა	გ.ბუხრაშვილი			ე-15	20
		ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.4-1 საანგარიშო სქემა	მასშტაბი	ი/მ მარიამ ჯაირანაშვილი	

მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები	
ელ. ფარის ტიპი და ავტ. კომპლექტ. — შემყვანი ავტომატის მონაცემები	
ელ. ფარის ტიპი და ავტ. კომპლექტ. — დამცავი ავტომატის მონაცემები	
ჯგუფური ხაზის სადენების რაოდენობა და კვეთი	


NYY 1(5X10) MM^2 L=35,0 M
მილი Φ40 MM
40A/3
N
PE
L1
L2
L3
L1,2,3
L1,2,3
L1,2,3
L1
L1,2,3
F-1 25A/1
F-2 25A/1
F-3 25A/1
F-4 25A/3
F-5 25A/3
F-6 25A/3
F-7 16A/1
F-8 25A/3
NYY 1(3X2,5) MM^2 L= 10,0 M
მილი Φ20 MM
NYY 1(3X2,5) MM^2 L=12,0 M
მილი Φ20 MM
NYY 1(3X2,5) MM^2 L=22,0 M
მილი Φ20 MM
NYY 1(5X2,5) MM^2 L=16,0 M
მილი Φ25 MM
NYY 1(5X2,5) MM^2 L=18,0 M
მილი Φ25 MM
NYY 1(5X2,5) MM^2 L=20,0 M
მილი Φ25 MM
NYY 1(3X2,5) MM^2 L=8,0 M
მილი Φ20 MM

DB.4

$P_{დადგმ.}$ =20,0kw

$P_{საანგ.}$ =15,0kw

$I_{საანგ.}$ =28,0A

ელ.მომხმარებელი	პირობითი აღნიშვნა										
	ნომერი გეგმაზე		F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6	F-7		
	დადგმ. სიმძლავრე (kw)		2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	0,5		
	ნომინ. სიმძლავრე (kw)		2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	4,0	0,5		
	ნომინალური დენი (A)		10,0	10,0	10,0	8,5	8,5	8,5	2,7		
მომხმარებლის დასახელება			სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 220v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	სპლიტ კონდიციონერი. გარე ბლოკი. 380v	AHU-9 220v	რეზერვი	

პრ.ავტორი	მ.ჯაირანაშვილი		
შეასრულა	გ.გუხრაშვილი		

ქ. მცხეთის კულტურის სახლი

ელ. გამანაწილებელი ფარი DB.4
საანგარიშო სქემა

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ე-14	20

მასშტაბი

ი/მ [illegible]

MDB-1-დან
F-6-1(5X25)კვ.მმ. მილი Φ=50მმ

DB-3

$P_დ$=32.5კვტ.
$P_გ$ =26კვტ.
$I_ხ$ =46.0ა.


მკვებავი ხაზის მონაცემები
63ა/B/3
6KA
L1.2.3
N
PE
L1
L2
L3
30ma
ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი
ელ. ხაზის კაბელი

ჯგუფის №	ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი	ელ. ხაზის კაბელი	დადგ. სიმძლავრე,კვტ	საანგარიშო დენი,ა	მომხმარებლის დასახელება
F-1	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.58	2.6	განათება სარეპეტიციო ოთახი
F-2	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.29	1.3	განათება WC
F-3	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.72	3.2	განათება სტუდია
F-4	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.43	1.95	განათება სტუდია
F-5	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.86	3.98	განათება სტუდიები
F-6	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.29	1.3	განათება დერეფანი
F-7	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.72	3.2	განათება დერეფანი
F-8	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.58	2.6	მორიგე განათება დერეფანი
F-9	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.86	3.9	განათება ადმინისტრაციის ოთახი
F-10	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.79	3.6	განათება ადმინისტრაციის ოთახი
F-11	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.16	0.72	განათება გასახდელი სათავსო
F-12	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.72	3.2	განათება დიდი სარეპეტიციო დარბაზი სარკეებით
F-13	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.3	განათება დიდი სარეპეტიციო დარბაზი სარკეებით
F-14	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.43	1.95	განათება კაბინეტი დიდი სარეპეტიციო დარბაზი სარკეებით
F-15	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	სარეპეტიციო ოთახი დერეფანი შტეფსელის როზეტები
F-16	25ა/2 0.03	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	WC დერეფანი შტეფსელის როზეტები
F-17	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	სტუდია შტეფსელის როზეტები
F-18	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	სტუდია შტეფსელის როზეტები
F-19	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	სტუდია შტეფსელის როზეტები
F-20	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	სტუდია შტეფსელის როზეტები
F-21	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	დიდი სარეპეტიციო დარბაზი სარკეებით შტეფსელის როზეტები
F-22	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	გასახდელი კაბინეტი შტეფსელის როზეტები
F-23	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	ადმინისტრაციის ოთახი შტეფსელის როზეტები
F-24	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	ადმინისტრაციის ოთახი დერეფანი შტეფსელის როზეტები
F-25	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	ადმინისტრაციის ოთახი შტეფსელის როზეტები
F-26	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	ადმინისტრაციის ოთახი შტეფსელის როზეტები
F-27	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.4	1.8	WC ვენტილატორი-14
F-28	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.2	WC ვენტილატორი-15
F-29	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.2	WC ვენტილატორი-16
F-30	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.2	WC ვენტილატორი-12
F-31	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.033	0.15	EXIT
F-32	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.3	3.6	WC AHU-7 ვენტკამერა კონდიციონერი
F-33	16ა/1				რეზერვი
F-34	16ა/1				რეზერვი

MDB-1-დან
F-5-1(5X25)კვ.მმ. მილი Φ=50მმ

DB-2

$P_დ$=35კვტ.
$P_გ$ =28კვტ.
$I_ხ$ =49.0ა.


მკვებავი ხაზის მონაცემები
63ა/B/3
6KA
L1.2.3
N
PE
L1
L2
L3
30ma
ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი
ელ. ხაზის კაბელი

ჯგუფის №	ავტომატური ამომრთველის № და ნომინალური დენი	ელ. ხაზის კაბელი	დადგ. სიმძლავრე,კვტ	საანგარიშო დენი,ა	მომხმარებლის დასახელება
F-1	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.29	1.3	განათება გასახდელები
F-2	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.29	1.3	განათება WC
F-3	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.72	3.2	განათება საპრეზენტაციო დარბაზი ფოლკლორული ანსამბლებისათვის
F-4	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.43	1.95	განათება საპრეზენტაციო დარბაზი
F-5	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.58	2.6	განათება პატარა დარ. კამერული ღონისძიებებისათვის
F-6	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	1.08	4.9	განათება დერეფანი
F-7	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.43	1.95	მორიგე განათება დერეფანი
F-8	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	1.03	4.7	განათება საგრიმიოროები ინვენტარის შესანახი ოთ.
F-9	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.96	4.36	განათება საგრიმიოროები
F-10	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	1.1	5.0	განათება საგამოფენო სივრცე
F-11	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.58	2.6	განათება ფოიე
F-12	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.3	განათება სალარო გარდერობი
F-13	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.09	0.4	განათება კიბის უჯრედები
F-14	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.13	0.6	განათება შემოსასვლელების
F-15	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.2	0.9	განათება სარეკლამო განათება
F-16	25ა/2 0.03	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	გასახდელები; WC დერეფანი შტეფსელის როზეტები
F-17	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საპრეზენტაციო დარბაზი ფოლკლორული ანსამბლებისათვის შტეფსელის როზეტები
F-18	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საპრეზენტაციო დარბაზი შტეფსელის როზეტები
F-19	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	პატარა დარ. კამერული ღონისძიებებისათვის შტეფსელის როზეტები
F-20	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საგრიმიორო ინვენტარის შესანახი ოთ. შტეფსელის როზეტები
F-21	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საგრიმიორო დერეფანი შტეფსელის როზეტები
F-22	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საგრიმიორო შტეფსელის როზეტები
F-23	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საგრიმიორო შტეფსელის როზეტები
F-24	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	საგამოფენო სივრცე შტეფსელის როზეტები
F-25	16ა/1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	2.0	9.0	ფოიე სალარო გარდერობი შტეფსელის როზეტები
F-26	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.8	3.6	საგრიმიოროები ფანკოილი
F-27	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.4	1.8	გასახდელები ფანკოილი
F-28	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.2	WC ვენტილატორი-10
F-29	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.2	WC ვენტილატორი-11
F-30	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.5	2.2	WC ვენტილატორი-12
F-31	10ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.08	0.35	EXIT ფოიე დერეფნები
F-32	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.8	3.6	WC AHU-5 ვენტკამერა
F-33	16ა/1	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	0.8	3.6	WC AHU-4 ვენტკამერა
F-34	16ა/1				რეზერვი
F-35	16ა/1				რეზერვი

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

ქ. მცხეთის კულტურის სახლი

ელ.ტექნიკური ნაწილი
ელექტრო გამანაწილებელი
ფარების DB-2 და DB-3 საანგარიშო
სქემა



შემყვანი ხაზის მონაცემები										
ავტომატური ამომრთველების № და ნომინალური დენი	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	25ა/2 0.03 30ma	10ა/B/1	16ა/1	16ა/1	16ა/1	16ა/1
ელ. ხაზის კვეთი	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.	Cu-(3X1.5)კვ.მმ.	Cu-(3X2.5)კვ.მმ. WC-2 WC-1	Cu-(3X2.5)კვ.მმ.		
პირობითი აღნიშვნა.										
ელ. მომხმარებელი — ჯგუფის №	F-1	F-2	F-3	F-4	F-5	F-6	F-7	F-8	F-9	F-9
დადგმ. სიმძლავრე,კვტ	0.32	0.29	0.144	0.072	2.0	0.011	0.5	0.5		
საანგარიშო დენი,ა	1.5	0.9	0.7	0.32	9.0	3.9	0.37	0.37		
მომხმარებლების დასახელება	განათება WC მოსაწევი ოთახი	განათება ტექნიკური ოთახები	განათება დერეფანი	მორიგე განათება დერეფანი	WC მოსაწევი ოთახი ტექნიკური ოთახები მტვერსასრუტის როზეტები	EXIT	WC ვენტილატორი№9	მოსაწევი ოთახი ვენტილატორი№8	რეზერვი	რეზერვი

პრ.ავტორი	მ.ჯაირანაშვილი	ქ. მცხეთის კულტურის სახლი	
შეასრულა	გ.ბუწრაშვილი		
		ელ.ტექნიკური ნაწილი	მასშტაბი
		ელექტრო გამანაწილებელი ფარი DB-1-ის საანგარიშო სქემა	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ე-12	20

ი მ მალხაზ ჯაირანაშვილი

სამზარეულო

DB-K

P_d =41,0კვტ.
P_s =21,0კვტ
I_s =35,0ა.



ჯგუფის ნომერი	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
დამცავი ავტომატის მონაცემები	32ა/3	32ა/3	16ა/3	16ა/3	16ა/1	25ა/1	16ა/1	16ა/1	25ა/2-003	25ა/2-003	25ა/2-003	16ა/1
ჯგუფური ხაზის სადენების რაოდენობა და კვეთი	NYY-1(5X4)კვ.მმ. Φ25 L=12,0m.	NYY-1(5X4)კვ.მმ. Φ25 L=12,0m.	NYY-1(5X2,5)კვ.მმ. Φ25 L=11,0m.	NYY-1(5X2,5)კვ.მმ. L=20,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=22,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=20,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=22,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=16,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=18,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=15,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=18,0m.	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=60,0m.
ნომინ. სიმძლავრე (kW)	7,5	9,0	6,0	2,8	0,85	3,0	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	2,0
ნომინალური დენი (A)	11,3	12,0	9,0	5,0	4,7	13,0	2,0	2,8	4,5	4,5	4,5	9,0
მომხმარებლის დასახელება	ელ. ფრიტიური 400v.	საცხობი კარადა 400v.	ქურა 4 კონფორიანი 400v.	დახლი თბილი ზედაპირით 400v.	დახლი ცივი საკვებისათვის 230v.	ყავის და ჩაის ბოილერი 230v.	ყინულის გენერატორი 230v.	კარადა მაცივარი 230v.	მბეფსელდის როზეტი 220v	მბეფსელდის როზეტი 220v	მბეფსელდის როზეტი 220v	მბეფსელდის როზეტი 220v

ჯგუფის ნომერი	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	
დამცავი ავტომატის მონაცემები	25ა/2-003	16ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1	10ა/1
ჯგუფური ხაზის სადენების რაოდენობა და კვეთი	NYY-1(3X2,5)კვ.მმ. L=20,0m.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.	NYY-1(3X1,5)კვ.მმ.		
ნომინ. სიმძლავრე (kW)	2,0	0,72	0,66	0,6	0,9	0,8	0,3		0,5	0,5	
ნომინალური დენი (A)	9,0	3,3	3,0	3,0	4,0	3,5	1,3		0,4	0,4	
მომხმარებლის დასახელება	მბეფსელდის როზეტი 220v	განათება. პერსონალის ოთახი. სამრეცხაო	განათება. სამზარეულო	განათება. კაფე-ბარი	განათება. კაფე-ბარი	განათება. კაფე-ბარი	მორიგე განათება. კაფე-ბარი	EXIT	ვენტილატორი №6	ვენტილატორი №7	რეზერვი

მკვებავი ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები

შემყვანი ავტომატის მონაცემები

ელ. ფარის ტიპი და ავტ. კომუტაცია

ელ. მომხმარებლები

პრ.ავტორი	მ.ჯეირანაშვილი	
შეასრულა	გ.ბუხრაშვილი	

ქ. მცხეთის კულტურის სახლი

სამზარეულო.
ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-K
საანგარიშო სქემა

მასშტაბი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	ე-11	20

DB4.1 P=21,0kw
DB4.2 P=29,0kw
DB.4 P=55,0 kw
DB4.1-F1
DB4.1-F2
DB4.1-F3
DB4.1-F4
DB4.1-F5
DB4.1-F6
DB4.1-F7
DB4.1-F8
DB4.1-F9
DB4.1-F10
DB4-F1
DB4-F2
DB4-F3
DB4-F4
DB4-F5
DB4-F6
DB4-F7
DB4.2-F1
DB4.2-F2
DB4.2-F3
DB4.2-F4
DB4.2-F5
DB4.2-F6
DB4.2-F7
DB4.2-F8
DB4.2-F9
DB4.2-F10
DB4.2-F11
№9 NYY 1(5X10)
№10 NYY 1(5X16)
№9 NYY 1(5X10) –DB.4
№10 NYY 1(5X16) –DB.4-1
№11 NYY 1(5X16) –DB.4-2
MDB-R36 -1
5700
7450
5.850
5.850
5850
5900
13613
24100
10488
19300
6200
6275
1900
2000
5250
750
5200
5.850
5.850
5850
5900
5895
56.170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12