

ნახაზების ჩამონათვალი		
Nº	ნახაზების უწყისი	ინდექსი
I	II	III
1	ვერტილაცია თავეფურცელი ნახაზების უწყისი	3.-1
2	ვერტილაცია მასხაიათებლები	3.-2
3	ვერტილაცია სპეციფიკაცია	3.-3
4	ვერტილაცია სარდაფის სართულის გეგმა პაერსატარების ჩვენებით	3.-4
5	ვერტილაცია სარდაფის სართულის გეგმა დარბაზის ვერტილაციის ჩვენებით	3.-5
6	ვერტილაცია I სართულის გეგმა პაერსატარების ჩვენებით	3.-6
7	ვერტილაცია II სართულის გეგმა პაერსატარების ჩვენებით	3.-7
8	ვერტილაცია II სართულის გეგმა დარბაზის დარბაზის იატაკის გეგმა დიფუზორების ჩვენებით	3.-8
9	ვერტილაცია სახურავის გეგმა პაერსატარების ჩვენებით	3.-9
10	ვერტილაცია სამონტაჟო დეტალები	3.-10
11	ვერტილაცია AHU 01-ის მართვის სისტემის სქემა	3.-11
12	გაიბობა-გაფრიდება AHU 02-ის მართვის სისტემის სქემა	3.-12

LEGEND	
	NEW SUPPLY AIR DUCT FROM GALVANIZED STEEL INSULATED WITH POLYFOAM MATERIAL 5mm (ARMAFLEX OR FRELEN OR SIMILAR) (DIMENSION IN MILLIMETERS)
	NEW RETURN AIR DUCT FROM GALVANIZED STEEL INSULATED WITH POLYFOAM MATERIAL 5mm (ARMAFLEX OR FRELEN OR SIMILAR) (DIMENSION IN MILLIMETERS)
	NEW FRESH AIR DUCT FROM GALVANIZED STEEL INSULATED WITH POLYFOAM MATERIAL 5mm (ARMAFLEX OR FRELEN OR SIMILAR) (DIMENSION IN MILLIMETERS)
	NEW EXHAUST AIR DUCT FROM GALVANIZED STEEL (DIMENSION IN MILLIMETERS)
	FLEXIBLE DUCT (INSULATED)
	4-WAY SUPPLY AIR GRILLE
	SUPPLY AIR LINEAR BAR GRILLE
	4-WAY SUPPLY AIR GRILLE
	4-WAY FRESH AIR GRILLE
	4-WAY RETURN AIR GRILLE
	4-WAY EXHAUST AIR GRILLE
	MULTIBLADE VOLUME DAMPER
	SPECIAL CONSTRUCTION OF OPENABLE LAMELES SO AS THE WATER PIPE NETWORK, ELECTRICAL CONNECTION AND FCU's FILTERCASE TO BE VISITABLE. (DIMENSION 40X40cm)

პრ.პროექტი	მ.პროექტანტი			ქ. მცხეთის კულტურის სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცელში
შეასრულა	მ.პროექტანტი						
				თავეფურცელი ნახაზების უწყისი	მასშტაბი	 ი/მ გალხაზ ჯიბრაძე	
					1:100		

სავენტილაციო სისტემების ტექ. მახასიათებლები																				
№	სისტემის აღნიშვნა	დანადგარის ადგილმდებარეობა	მომსახურე სათავეების დასახელება/№	ვენტილატორი									ბუნებ. აირის ხარჯი ნმ3/სთ	გამაცივებელი ელემენტი				საცირკულაციო ტუმბო		შენიშვნა
				ტიპი	რაოდენობა	L m³/h	DP თავისუფალი წნევა Pa	ელ. სიმძლავრე, kW	ჰაერის პარამეტრები. °C		ცხელი წყლის პარამეტრები °C.	სითბოს ხარჯი kW		ჰაერის პარამეტრები. °C		ცხელი წყლის პარამეტრები °C.	სითბოს ხარჯი kW	L m³/h	h m H2O	
									t გარე	t შიდა				t გარე	t შიდა					
I	II	III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
სავენტილაციო სისტემები																				
1	მ.ს.ს. №1	ტექ. ფართი	საკონცერტო დარბაზი	AHU	1	13250	400	5,8	7,2	28	80/60	93,8		31,4	16	7-12	100,7			
2	მ.ს.ს. №2		საკონცერტო დარბაზი	AHU	1	13250	400	5,8	7,2	28	80/60	93,8		31,4	16	7-12	100,7			
3	მ.ს.ს. №3		კაფე	AHU	1	2640	200	0,6	-9	25	80/60	30,6								
4	მ.ს.ს. №4		საგამოფენო სივრცე	AHU	1	2000	200	0,4	-9	25	80/60	23,2								
5	მ.ს.ს. №5		საპრეზენტაციო დარბაზები	AHU	1	2600	200	0,6	-9	25	80/60	30,1								
6	მ.ს.ს. №6		საგრიმირიორები	AHU	1	1200	200	0,3	-9	25	80/60	13,9		38	23		8,9			
7	მ.ს.ს. №7		სტუდიები	არხული კონდიციონერი	1	1200	200	0,3	-9	25		13,9		38	23		8,9			
8	მ.ს.ს. №8		საპრეზენტაციო და ადმინისტრაციის ოთახები	AHU	1	1440	250	0,4	-9	25	80/60	16,7								
9	მ.ს.ს. №9		დიდი სარეპერტიციო დარბაზი სარკეებით ქორეოგრაფიული ანსამბლებისათვის	AHU	1	1200	110	0,1	-9	25	80/60	13,9								
10	მ.ს.ს. №10		მომსახურე პერსონალის ოთახები	AHU	1	2400	200	0,5	-9	25	80/60	27,8								
11	გ.ს.ს.№1	W.C	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	680	250	0,2												
12	გ.ს.ს.№2	მოსაწვეი ოთახი	მოსაწვეი ოთახი	გამწოვი ვენტილატორი	1	800	200	0,2												
13	გ.ს.ს.№3	კაფე	კაფე	გამწოვი ვენტილატორი	1	1200	200	0,3												
14	გ.ს.ს.№4	სამზარეულო	სამზარეულო	გამწოვი ვენტილატორი	1	2500	200	0,5												
15	გ.ს.ს.№5	პერსონალი	პერსონალი	გამწოვი ვენტილატორი	1	400	200	0,1												
16	გ.ს.ს.№6	სამრეცხაო	სამრეცხაო	გამწოვი ვენტილატორი	1	525	200	0,1												
17	გ.ს.ს.№7	W.C	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	480	150	0,1												
18	გ.ს.ს.№8	W.C	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	320	150	0,1												
19	გ.ს.ს.№9	საპრეზენტაციო დარბაზები	საპრეზენტაციო დარბაზები	გამწოვი ვენტილატორი	1	2600	200	0,6												
20	გ.ს.ს.№10	საგამოფენო სივრცე	საგამოფენო სივრცე	გამწოვი ვენტილატორი	1	2000	250	0,5												
21	გ.ს.ს.№11	საგრიმირიორები	საგრიმირიორები	გამწოვი ვენტილატორი	1	1200	200	0,3												
22	გ.ს.ს.№12	W.C	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	480	200	0,1												
23	გ.ს.ს.№13	W.C	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	320	200	0,1												
24	გ.ს.ს.№14	სტუდიები	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	1200	200	0,3												
25	გ.ს.ს.№15	სარეპერტიციო ოთახები	W.C	გამწოვი ვენტილატორი	1	1440	250	0,4												
26	გ.ს.ს.№16	დიდი სარეპერტიციო დარბაზი სარკეებით ქორეოგრაფიული ანსამბლებისათვის	დიდი სარეპერტიციო დარბაზი სარკეებით ქორეოგრაფიული ანსამბლებისათვის	გამწოვი ვენტილატორი	1	1200	150	0,2												
27	გ.ს.ს.№17	სცენა	სცენა	გამწოვი ვენტილატორი	1	2600	100	0,3												
28	გ.ს.ს.№18	სცენა	სცენა	გამწოვი ვენტილატორი	1	2600	100	0,3												
29	გ.ს.ს.№19	სცენა	სცენა	გამწოვი ვენტილატორი	1	2600	100	0,3												
30	გ.ს.ს.№20	სცენა	სცენა	გამწოვი ვენტილატორი	1	2600	100	0,3												