



კრონშტეინი საკიდით C-ტიპის
და რკინაბეტონის ანძისთვის



კაბელის დამჭერი
საკიდი



შენიშვნა:

1.ანძა შეიღებოს ანტიკოროზიული ალუმინის ფერის საღებავის ორი ფენით ანტიკოროზიული პრაიმერის ერთი ფენით დაფარვის შემდეგ.

2.ანძის მიწისქვეშა ნაწილი დაიფაროს ანტიკოროზიული მასტიკით

3.კრონშტეინი კაბელის საკიდით მაგრდება რკინაბეტონის ანძაზე (30x1)მმ ალუმინის ფერის საღებავით შეღებილი თუნუქის ზოლოვანით ორ ადგილას მიწის ზედაპირიდა 6,3მ სიმაღლეზე

4.სანათის გამოსასვლელთან გაერთიანდება PE და N გამტარები. ქსელთან მიერთდება ორი გამტარი: PEN გამტარი (ანუ გაერთიანებული P და N გამტარები) და L გამტარი

ლითონის ანძის და კრონშტეინის ნახაზი	E-4
	მპ
	2016