

განმარტებითი ბარათი.

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავდა მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე. განათების ქსელი აგებულია TN-C-S სისტემით. გამოყენებულია ლითონის ანძა და კრონშტეინი (არსებული რკინა-ბეტონის ანძებისთვის)

სოფელში ანძების და კრონშტეინების მონტაჟის ადგილების განსაზღვრა ხდება რწმუნებულთან შეთანხმებით.

ანძებს შორის მანძილია 30-50 მ.

პროექტში გამოყენებულია უახლესი ენერგოდამზოგი განათების ტექნოლოგია, რომელიც დიდი ხანგამძლეობით (>80000 სთ) ხასიათდება.

განათების ქსელის მონაკვეთები მკვებავი კაბელით მიერთებულია არსებულ განათების ქსელთან.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო მაჩხაანში გარე განათების მოწყობა	E-1
ზოგადი მონაცემები	მპ
	2016