

მარტვილის მუნიციპალიტეტი სოფ. ინჩხური სსიპ "დაცული ტერიტორიების სააგენტო" (შიდა ქსელი)

სამუშაოთა მოცულობა				
№	დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდ.	ზომა
3	მიწისზედა გაზსადენისა და საყრდენების მონტაჟი და გამოცდა	გრძ.მ	80.0	
2	გაზსადენისა და საყრდენების შეღებვა ზ/სადებავით 2-ჯერ	მ²	15.3	
1	დაერთება არსებულ გაზსადენზე	ც	1	d=25X50

სპეციფიკაცია						
№	დასახელება	განზ.ერთ.	ზომა	რაოდ.(ც)	სიგრძ	სახელმწიფო სტანდარტი
1	გაზის წყალგამაცხელებელი დახურული წვის კამერით	ც	115კვტ/სთ	1.0		
2	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი	მ	d=40		72.0	3262-75
3	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი	მ	d=25		4.0	3262-75
4	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი	მ	d=20		4.0	3262-75
5	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის H = 3.5 მ	მ	d=50	4.0	14.0	
6	ფოლადის მილი საყრდენებისათვის H = 1.0 მ	მ	d=50	4.0	4.0	
7	ფოლადის მილი საყრდენი H = 2.2მ (აღრიცხვის კვანძისათვის)	მ	d=50	1.0	2.2	
8	ფოლ. მუხლი <90		d=40	14.0		
9	ფოლ. მუხლი <90	ც	d=25	3		17375-77
10	ფოლ. მუხლი <90	ც	d=20	3		17375-77
11	გაზის მრიცხველი ყუთით	კომპ.		1		G10-T
12	გაზის წნევის რეგულატორი	კომპ.		1		Q=25m3/h
13	ფილტრი	ც	d=25	1		
14	გამომრთველი ონკანი	ც	d=25	1		PN16
15	გამომრთველი ონკანი	ც	d=20	1		116-125K
16	ფურცლოვანი ფოლადი საყრდენებისათვის	ც	300X300X4	9.0		
17	ბეტონი საყრდენებისათვის	მ³		1.4		M200
18	გარცმის მილი 0.5მ	ც	d=32	1	0.5	
19	საკიდი არმატურა	ც	d=16	19	5.7	