



სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

2.საქონლის მოწოდების ვადა და ადგილი.....	3
3. ტექნიკური პირობა და მოთხოვნა:.....	3
4. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:.....	15
5.საკონტაქტო ინფორმაცია	15
6.ხელშეკრულების პროექტი საქონლის შესყიდვის შესახებ #.....	16
7. ფასების ცხრილი	21

სატენდერო დოკუმენტაცია

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სადენების და მეხდამცავი გვარლის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1.1 კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ინდ. მეწარმეებისთვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

1.1.2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის - ცნობა საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

1.1.3 ფიზიკური პირებისთვის - ცნობა საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

1.2. პრეტენდენტის მიერ (გარდა არარეზიდენტი პრეტენდენტისა) სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონულ ტენდერში წინადადებების მიღების ეტაპის დაწყების შემდეგ.

არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში, მან უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული, 1.1 პუნქტის შესატყვისი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ქართულ ენაზე ნოტარიულად დამოწმებულ თარგმანთან ერთად. ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, საკვალიფიკაციო დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონულ ტენდერში წინადადებების მიღების ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა.

1.3. ამ პუნქტის 1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეს.

1.4. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ასლების) წარმოდგენა „შემსყიდველ“ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის მეშვეობით. „შემსყიდველ“ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოსთხოვოს „პრეტენდენტს“ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტისთვის.

2. საქონლის მოწოდების ვადა და ადგილი.

2.1 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ საქონლის მოწოდების ვადაა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 65 კალენდარული დღე.

2.2 საქონლის მოწოდების ადგილი :

N	საქონელი	მიწოდების ადგილი
1	სადენი ACSR-150/19 ან ანალოგიური	მცხეთის რ-ნი სოფ. ქსანი. 500 კვ. ქვესადგური „ქსანი“
2	სადენი ACSR -300/67 ან ანალოგიური	მესტიის რაიონი სოფ. იფარი . 110/10 კვ. ქვესადგური „იფარი“
3	სადენი ACSR -150/34 ან ანალოგიური	ზუგდიდი, დაბა ლია . 500 კვ. ქვესადგური „ჯვარი“
4	სადენი ACSR-185/43 ან ანალოგიური.	
5	მეხდამცავი გვარლი C-50 ან ანალოგიური	
6	მეხდამცავი გვარლი C-70 ან ანალოგიური	

ა. არარეზიდენტი პრეტენდენტებისათვის - საქონელი მოწოდებულ უნდა იქნას პირობით DAP საქართველო, (Incoterms 2010) სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური პირობის შესაბამისად .

ბ. რეზიდენტი პრეტენდენტებისათვის - საქონელი მოწოდებულ უნდა იქნას პირობით DDP საქართველო, (Incoterms 2010) სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური პირობის შესაბამისად.

2.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საქონლის მოწოდების ვადა.

3. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სადენების და მეხდამცავი გვარლის შესყიდვის ტექნიკური პირობა და მოთხოვნები:

3.1 ტექნიკური პირობა :

ცხრილი #1

N	საქონლის დასახელება	საქონლის ტიპი ან მარკა	რაოდენობა (სიგრძე)	მოცულობა (წონა)
1	სადენი	ACSR-150/19 ან ანალოგიური	3,833 კმ.	2,169 ტნ
2	სადენი	ACSR -300/67 ან ანალოგიური	5,800 კმ.	8 ტნ.

3	სადენი	ACSR-150/34 ან ანალოგიური	12,500 კმ.	9,037 ტნ.
4	სადენი	ACSR-185/43 ან ანალოგიური	1,000 კმ.	0,907 ტნ.
5	მეხდამცავი გვარლი (მოთუთიებული ან შეპოხილი)	C-50 ან ანალოგიური	16,581 კმ.	6,931 ტნ.
6	მეხდამცავი გვარლი (მოთუთიებული ან შეპოხილი)	C-70 ან ანალოგიური	4,938 კმ.	3,096 ტნ.

- თითოეული სადენი და მეხდამცავი გვარლი უნდა იყოს მოპოხილი შესაბამისი მახასიათებლის (ტიპის) მიხედვით.
- თითოეული სადენი მოწოდებული უნდა იყოს დოლურაზე დახვეული უწყვეტი სიგრძითა და ქარხნული დაფასოებით. თითოეულ დოლურაზე დახვეული სადენის წონის ცდომილება დასაშვებია არაუმეტეს $\pm 3\%$.
- დოლურის დიამეტრი უნდა იყოს არანაკლებ 1 500 მმ და არაუმეტეს 2 500 მმ.
- დოლურის მაქსიმალური სიგანე უნდა იყოს არაუმეტეს 1 200 მმ.
- დოლურის მაქსიმალური წონა უნდა იყოს არაუმეტეს 5 000 კგ.
- საქონელი უნდა იყოს ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი.

3.1.1. საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია და ძირითადი მახასიათებლები.

ცხრილი #2

#	დასახელება	მოთხოვნილი საქონლის		პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია
		განზომილების ერთეული	ტექნიკური სპეციფიკაცია	
1	2	3	4	5
1	ფოლად-ალუმინის სადენი (შეპოხილი)		ACSR-150/19 ან ACKC-150/19 ან ანალოგიური	
1,1	შესაბამისი სტანდარტები		EN 50182 ГОСТ-839-80 ან ანალოგიური	
1,2	მაქსიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	$^{\circ}\text{C}$	+39	
1,3	მინიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	$^{\circ}\text{C}$	-29	
1,4	დენი (ხანგრძლივად დასაშვები დენი)	ამპერი	≥ 450	

1,5	1 კმ სადენის კუთრი ელექტრული წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ 20°C ტემპერატურაზე	ომი/კმ	მაქსიმუმ 0,2046	
1,6	მუდმივი დენის მიმართ ელექტრული წინაღობა მაქსიმალურად დასაშვები გაზრდა	%	2,1	
1,7	სადენის ელასტიურობის მოდული	ნიუტონი/მმ ²	77 000	
1,8	სადენის ხაზური წაგრძელების კოეფიციენტი	/°C	1,98x10 ⁻⁵	
1,9	ნახვევის სიგრძე (ალუმინის სადენი)	-	-	
1,9,1	1 ფენა (ფოლადის ფენა)	-	მინ: 10 მაქს: 18	
1,9,2	2 ფენა (ალუმინის ფენა)	-	მინ: 10 მაქს :15	
1,9,3	ნახვევის სიგრძე (ფოლადის სადენი)	-	მინ:14 მაქს:28	
1,10	ალუმინის ნაწილის კვეთი (ცდომილება ± 1%)	მმ ²	148	
1,11	ფოლადის ნაწილის კვეთი (ცდომილება± 1%)	მმ ²	18,8	
1,12	მთლიანი სადენის კვეთი (ცდომილება± 1%)	მმ ²	166,8	
1,13	სადენის ფოლადის ნაწილი დიამეტრი (ცდომილება±0,2%)	მმ	5,6	
1,14	მთლიანი სადენის დიამეტრი (ცდომილება±0,2%)	მმ	16,8	
1,15	სადენის მინიმალური გამწვევტი ძალა	ნიუტონი	46 307	
1,16	ალუმინის ნაწილის წონა (ცდომილება±2%)	კგ/კმ	407	
1,17	ფოლადის ნაწილის წონა (ცდომილება±2%)	კგ/კმ	147	
1,18	მთლიანი სადენის წონა პოხის გარეშე (ცდომილება±2%)	კგ/კმ	554	
1,19	ალუმინის ძარღვების რაოდენობა	ცალი	26	
1,20	ალუმინის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება±0,05%)	მმ	2,40	

1,21	ფოლადის ძარღვის რაოდენობა	ცალი	7	
1,22	ფოლადის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,05\%$)	მმ	1,85	
1,23	ნახვევის ფენა (ალუმინის ძარღვები)	-	2	
1,24	ნახვევის ფენა (ფოლადის ძარღვები)	-	1	
1,25	თანაფარდობა ალუმინის და ფოლადის კვეთებს შორის	-	6,25	

ცხრილი #3

#	დასახელება	მოთხოვნილი საქონლის		პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია
		განზომილების ერთეული	ტექნიკური სპეციფიკაცია	
1	2	3	4	5
1	ფოლად-ალუმინის სადენი (შეპოხილი)		ACSR-300/67 ან ACKC-300/67 ანალოგიური	
1,1	შესაბამისი სტანდარტები		EN 50182 ГОСТ-839-80 ან ანალოგიური	
1,2	მაქსიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	+40	
1,3	მინიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	-35	
1,4	დენი (ხანგრძლივად დასაშვები დენი)	ამპერი	≥ 680	
1,5	1 კმ სადენის კუთრი ელექტრული წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ 20°C ტემპერატურაზე	ომი/კმ	მაქსიმუმ 0,1000	
1,6	მუდმივი დენის მიმართ ელექტრული წინაღობა მაქსიმალურად დასაშვები გაზრდა	%	2,2	

1,7	სადენის ელასტიურობის მოდული	ნიუტონი/მმ ²	89 000	
1,8	სადენის ხაზური წაგრძელების კოეფიციენტი	/°C	1,89x10-5	
1,9	ნახვევის სიგრძე (ალუმინის სადენი)	-	-	
1,9,1	1 ფენა (ფოლადის ფენა)	-	მინ: 10 მაქს: 18	
1,9,2	2 ფენა (ალუმინის ფენა)	-	მინ: 10 მაქს :15	
1,9,3	ნახვევის სიგრძე (ფოლადის სადენი)	-	მინ:14 მაქს:28	
1,10	ალუმინის ნაწილის კვეთი (ცდომილება ± 1%)	მმ ²	288,5	
1,11	ფოლადის ნაწილის კვეთი (ცდომილება± 1%)	მმ ²	67,3	
1,12	მთლიანი სადენის კვეთი (ცდომილება± 1%)	მმ ²	355,8	
1,13	სადენის ფოლადის ნაწილი დიამეტრი (ცდომილება±0,2%)	მმ	10,5	
1,14	მთლიანი სადენის დიამეტრი (ცდომილება±0,2%)	მმ	24,5	
1,15	სადენის მინიმალური გამწვევტი ძალა	ნიუტონი	126 270	
1,16	ალუმინის ნაწილის წონა (ცდომილება±2%)	კგ/კმ	796	
1,17	ფოლადის ნაწილის წონა (ცდომილება±2%)	კგ/კმ	527	
1,18	მთლიანი სადენის წონა პოხის გარეშე (ცდომილება±2%)	კგ/კმ	1323	
1,19	ალუმინის ძარღვების რაოდენობა	ცალი	30	
1,20	ალუმინის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება±0,05%)	მმ	3,50	
1,21	ფოლადის ძარღვის რაოდენობა	ცალი	7	
1,22	ფოლადის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება±0,05%)	მმ	3,50	
1,23	ნახვევის ფენა (ალუმინის ძარღვები	-	2	

1,24	ნახვევის ფენა (ფოლადის ძარღვები)	-	1	
1,25	თანაფარდობა ალუმინის და ფოლადის კვეთებს შორის	-	4,29	

ცხრილი #4

#	დასახელება	მოთხოვნილი საქონლის		პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია
		განზომილების ერთეული	ტექნიკური სპეციფიკაცია	
1	2	3	4	5
1	ფოლად-ალუმინის სადენი (შეპოხილი)		ACSR-150/34 ან ACKC-150/34 ან ანალოგიური	
1,1	შესაბამისი სტანდარტები		EN 50182 ГОСТ-839-80 ან ანალოგიური	
1,2	მაქსიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	+41	
1,3	მინიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	-22	
1,4	დენი (ხანგრძლივად დასაშვები დენი)	ამპერი	≥450	
1,5	1 კმ სადენის კუთრი ელექტრული წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ 20°C ტემპერატურაზე	ომი/კმ	მაქსიმუმ 0,2061	
1,6	მუდმივი დენის მიმართ ელექტრული წინაღობა მაქსიმალურად დასაშვები გაზრდა	%	2,2	
1,7	სადენის ელასტიურობის მოდული	ნიუტონი/მმ²	89 000	
1,8	სადენის ხაზური წაგრძელების კოეფიციენტი	/°C	1,83x10 ⁻⁵	
1,9	ნახვევის სიგრძე (ალუმინის სადენი)	-	-	
1,9,1	1 ფენა (ფოლადის ფენა)	-	მინ :10 მაქს:18	
1,9,2	2 ფენა (ალუმინის ფენა)	-	მინ:10 მაქს:15	

1,9,3	ნახვევის სიგრძე (ფოლადის სადენი)	-	მინ:14 მაქს:28	
1,10	ალუმინის ნაწილის კვეთი (ცდომილება $\pm 1\%$)	მმ ²	147	
1,11	ფოლადის ნაწილის კვეთი (ცდომილება $\pm 1\%$)	მმ ²	34,3	
1,12	მთლიანი სადენის კვეთი (ცდომილება $\pm 1\%$)	მმ ²	181,3	
1,13	სადენის ფოლადის ნაწილი დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,2\%$)	მმ	7,5	
1,14	მთლიანი სადენის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,2\%$)	მმ	17,5	
1,15	სადენის მინიმალური გამწყვეტი ძალა	ნიუტონი	62 643	
1,16	ალუმინის ნაწილის წონა (ცდომილება $\pm 2\%$)	კგ/კმ	406	
1,17	ფოლადის ნაწილის წონა (ცდომილება $\pm 2\%$)	კგ/კმ	269	
1,18	მთლიანი სადენის წონა პოხის გარეშე (ცდომილება $\pm 2\%$)	კგ/კმ	675	
1,19	ალუმინის ძარღვების რაოდენობა	ცალი	30	
1,20	ალუმინის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,05\%$)	მმ	2,50	
1,21	ფოლადის ძარღვის რაოდენობა	ცალი	7	
1,22	ფოლადის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,05\%$)	მმ	2,50	
1,23	ნახვევის ფენა (ალუმინის ძარღვები)	-	2	
1,24	ნახვევის ფენა (ფოლადის ძარღვები)	-	1	
1,25	თანაფარდობა ალუმინის და ფოლადის კვეთებს შორის	-	4,29	
2	მეხდამცავი გვარლი შეპოხილი ან მოთუთიებული			

2,1	მეხდამცავი გვარლი		Г-B-C-H-MK-T-1370 შესრულების C-50 მარკის ან ანალოგიური. (ერთ ფენიანი ბაგირი TK ან ანალოგიური კონსტრუქციის)	
2,2	შესაბამისი სტანდარტი		DIN-3057 ГОСТ-3063-80 ან ანალოგიური	
2,3	მაქსიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	+41	
2,4	მინიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	-22	
2,5	მეხდამცავი გვარლის ელასტიურობის მოდული	დან/მმ ² ×10 ³	20,0	
2,6	მეხდამცავი გვარლის ხაზური წაგრძელების კოეფიციენტი	10 ⁻⁶ გრადუსი ⁻¹	12,0	
2,7	მეხდამცავი გვარლის კვეთი (ცდომილება ±1%)	მმ ²	48,64	
2,8	მეხდამცავი გვარლის დიამეტრი (ცდომილება ±1%)	მმ	9,1	
2,9	ნახვევი ფენის რაოდენობა	-	1	
2,10	ცენტრში ძარღვების რაოდენობა	-	1	
2,11	ნახვევში ძარღვების რაოდენობა	-	18	
2,12	მეხდამცავი გვარლის ცენტრალური ძარღვის დიამეტრი (1 ძარღვი) (ცდომილება ±0,05%)	მმ	1,90	
2,13	მეხდამცავი გვარლის ძარღვის დიამეტრი (სულ 18 ძარღვი) (ცდომილება ±0,05%)	მმ	1,80	
2,14	მეხდამცავი გვარლის მინიმალური გამწყვეტი ძალა	ნიუტონი	59 950	

2,15	მთლიანი ძარღვების მინიმალური გამწვევტი ძალა მეხდამცავ გვარლში	ნიუტონი	66 700	
2,16	მეხდამცავი გვარლის წონა შეპოხილის ან მოთუთიებული (ცდომილება $\pm 5\%$)	კგ/კმ	417,5	

ცხრილი #5

#	დასახელება	მოთხოვნილი საქონლის		პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია
		განზომილების ერთეული	ტექნიკური სპეციფიკაცია	
1	2	3	4	5
1	ფოლად-ალუმინის სადენი (შეპოხილი)		ACSR-185/43 ან ACKC-185/43 ან ანალოგიური	
1,1	შესაბამისი სტანდარტები		EN 50182 ГОСТ-839-80	
1,2	მაქსიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	+41	
1,3	მინიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	-22	
1,4	დენი (ხანგრძლივად დასაშვები დენი)	ამპერი	≥ 515	
1,5	1 კმ სადენის კუთრი ელექტრული წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ 20°C ტემპერატურაზე	ომი/კმ	მაქსიმუმ 0,1559	
1,6	მუდმივი დენის მიმართ ელექტრული წინაღობა მაქსიმალურად დასაშვები გაზრდა	%	2,2	
1,7	სადენის ელასტიურობის მოდული	მიუტონი/მმ ²	89 000	
1,8	სადენის ხაზური წაგრძელების კოეფიციენტი	/°C	$1,83 \times 10^{-5}$	

1,9	ნახვევის სიგრძე (ალუმინის სადენი))	-	-	
1,9,1	1 ფენა (ფოლადის ფენა)	-	მინ:10 მაქს:18	
1,9,2	2 ფენა (ალუმინის ფენა)	-	მინ:10 მაქს:15	
1,9,3	ნახვევის სიგრძე (ფოლადის სადენი)	-	მინ:14 მაქს:28	
1,10	ალუმინის ნაწილის კვეთი (ცდომილება $\pm 1\%$)	მმ ²	185	
1,11	ფოლადის ნაწილის კვეთი (ცდომილება $\pm 1\%$)	მმ ²	43,1	
1,12	მთლიანი სადენის კვეთი (ცდომილება $\pm 1\%$)	მმ ²	228,1	
1,13	სადენის ფოლადის ნაწილი დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,2\%$)	მმ	8,4	
1,14	მთლიანი სადენის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,2\%$)	მმ	19,6	
1,15	სადენის მინიმალური გამწყვეტი ძალა	ნიუტონი	77 767	
1,16	ალუმინის ნაწილის წონა (ცდომილება $\pm 2\%$)	კგ/კმ	509	
1,17	ფოლადის ნაწილის წონა $\pm 2\%$	კგ/კმ	337	
1,18	მთლიანი სადენის წონა პოხის გარეშე (ცდომილება $\pm 2\%$)	კგ/კმ	846	
1,19	ალუმინის ძარღვების რაოდენობა	ცალი	30	
1,20	ალუმინის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,05\%$)	მმ	2,80	
1,21	ფოლადის ძარღვის რაოდენობა	ცალი	7	
1,22	ფოლადის ძარღვის დიამეტრი (ცდომილება $\pm 0,05\%$)	მმ	2,80	
1,23	ნახვევის ფენა (ალუმინის ძარღვები	-	2	
1,24	ნახვევის ფენა (ფოლადის ძარღვები)	-	1	

1,25	თანაფარდობა ალუმინის და ფოლადის კვეთებს შორის	-	4,29	
2	მეხდამცავი გვარლი შეპოხილი ან მოთუთიებული			
2,1	მეხდამცავი გვარლი		Г-B-C-H-MK-T-1370 შესრულების C-70 მარკის ან ანალოგიური (ერთ ფენიანი ბაგირი ТК ან ანალოგიური კონსტრუქციის)	
2,2	შესაბამისი სტანდარტი		DIN-3057 ГОСТ-3063-80 ან ანალოგიური	
2,3	მაქსიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	+41	
2,4	მინიმუმი გარე ჰაერის ტემპერატურა	°C	-22	
2,5	მეხდამცავი გვარლის ელასტიურობის მოდული	დან/მმ ² ×10 ³	20	
2,6	მეხდამცავი გვარლის ხაზური წაგრძელების კოეფიციენტი	10 ⁻⁰ გრადუსი ⁻¹	1,2×10 ⁻⁵	
2,7	მეხდამცავი გვარლის კვეთი (ცდომილება ± 1%)	მმ ²	72,95	
2,8	მეხდამცავი გვარლის დიამეტრი (ცდომილება ± 1%)	მმ	11	
2,9	ნახვევი ფენის რაოდენობა	-	1	
2,10	ცენტრში ძარღვების რაოდენობა	-	1	
2,11	ნახვევში ძარღვების რაოდენობა	-	18	
2,12	მეხდამცავი გვარლის ცენტრალური ძარღვის დიამეტრი (1 ძარღვი) (ცდომილება ± 0,05%)	მმ	2,40	

2,13	მეხდამცავი გვარლის ძარღვის დიამეტრი (სულ 18 ძარღვი) (ცდომილება $\pm 0,05\%$)	მმ	2,20	
2,14	მეხდამცავი გვარლის მინიმალური გამწვევტი ძალა	ნიუტონი	89 950	
2,15	მთლიანი ძარღვების მინიმალური გამწვევტი ძალა მეხდამცავ გვარლში	ნიუტონი	100 000	
2,16	მეხდამცავი გვარლის წონა შეპოხილის ან მოთუთიებული (ცდომილება $\pm 5\%$)	კგ/კმ	627,4	

შენიშვნა: მიმწოდებელმა საქონლის მიწოდებისას უნდა წარმოადგინოს სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტის ტექნიკურ პირობაში მოცემული ცხრილის თითოეულ პოზიციაზე საქონლის ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

3.2 მოთხოვნა

3.2.1. პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს საქონლის ხარისხის სერტიფიკატები სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტის ტექნიკურ პირობაში მოცემული ცხრილის თითოეულ პოზიციაზე.

3.2.3. საქონლის საგარანტიო ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 4 (ოთხი) წელი მოწოდების დღიდან.

3.3 ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება:

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში (სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად), პრეტენდენტი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და ანგარიშფაქტურით ან/ და ინვოისით ან/ და სასაქონლო ზედნადებით ან/და საბაჟო დეკლარაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებულ საბოლოო ფასად ტენდერით გათვალისწინებული საქონლის (წარმოდგენილ დოკუმენტით შესაძლებელი უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის იდენტიფიცირება მოდელით ან/და ტიპით ან/და მარკით, ასევე წარმოშობის ქვეყნით ან/და მწარმოებელი კომპანიით) სრულად მოწოდების შესაძლებლობას. რომლის გაფორმების ან გაცემის თარიღი უნდა იყოს არაუმეტეს 6 თვისა დოკუმენტაციის წარმოდგენის დღიდან. თუ ზემოაღნიშნული დოკუმენტი წარმოდგენილ იქნა უცხო ენაზე მას თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

4. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:

4.1 აღნიშნულ ტენდერში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა.

4.2 ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული პრეტენდენტის წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:

4.2.1 შევსებული ფასების ცხრილი (დანართი №1);

4.2.2 შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაცია და ძირითადი მახასიათებლები. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის 3.1.1 პუნქტში მოცემული შევსებული ცხრილები. (ცხრილი #2-დან ცხრილი #5-ის ჩათვლით).

4.2.3 თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტში მოცემულ ტექნიკურ პირობაზე .

4.2.4 საქონლის ხარისხის სერტიფიკატები სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტის ტექნიკურ პირობაში მოცემული ცხრილის თითოეულ პოზიციაზე.

4.2.5 ინფორმაცია (მოთხოვნა) ავანსის საჭიროების შესახებ (არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-სა). იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნება ატვირთული ინფორმაცია ავანსის მოთხოვნის შესახებ ჩაითვლება, რომ პრეტენდენტი არ ითხოვს ავანსს და საავანსო თანხა არ იქნება გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში.

4.2.6 ინფორმაცია საქონლის მოწოდების ვადის შესახებ.

4.2.7 არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ-ს გადამხდელი (მოითხოვება იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში).

4.2.8 პრეტენდენტის რეკვიზიტები: მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საბანკო რეკვიზიტები, ტელეფონის ან/და ფაქსის ნომრები.

4.2.9 ინფორმაცია საქონლის კონკრეტული საგარანტიო ვადის შესახებ (არანაკლებ 4 წელი მოწოდების დღიდან).

4.2.10 მოთხოვნის შემთხვევაში სახელშეკრულებო ღირებულება შესაძლებელია განისაზღვროს უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი/ევრო) ელექტრონული ვაჭრობის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ლართან მიმართებაში. შესაბამისი მოთხოვნა დაფიქსირებული უნდა იყოს სატენდერო წინადადებაში.

4.3 ა. არარეზიდენტი პრეტენდენტებისათვის - საქონელი მოწოდებულ უნდა იქნას პირობით DAP საქართველო, (Incoterms 2010) სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური პირობის შესაბამისად.

ბ. რეზიდენტი პრეტენდენტებისათვის - საქონელი მოწოდებულ უნდა იქნას პირობით DDP საქართველო, (Incoterms 2010) სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური პირობის შესაბამისად.

4.4. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოთხოვნის საშუალებები და პროცედურები განისაზღვრება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-6 მუხლის შესაბამისად.

4.5 ყველა სავალდებულო დოკუმენტაცია/ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. (უცხო ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

4.6 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.

4.7 ალტერნატიული სატენდერო წინადადება არ დაიშვება.

4.8 ხელშეკრულებაში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ის ოდენობის, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების გაფორმებამდე, მისი მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე ხელშეკრულებაში გამოყენებული (მოთხოვნილი) იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

4.9 ხელშეკრულების ქართულ და უცხო ენაზე წარმოდგენილ ტექსტებს შორის განსხვავების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ ვარიანტს.

5.საკონტაქტო ინფორმაცია

ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ინფორმაციისათვის და განმარტებებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის აპარატის წევრებს:

სოფიო ბასილაძე მობ: 598 90 44 66, ელ. ფოსტა: sopho.basiladze@gse.com.ge

გიორგი თათილაშვილი მობ: 577 77 99 77 , ელ.ფოსტა : giorgi.tatilashvili@gmail.com

6 ხელშეკრულების პროექტი საქონლის შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი

2016წ. -----

I. მხარეები

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2016 წლის -----, ერთი მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, წარმოდგენილი მისი ----- სახით (შემდგომში – „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში – „მიმწოდებელი“) შორის, წარმოდგენილი ----- — სახით, რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

II. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ მიაწოდოს საქონელი (CPV კოდი : 31300000 დანართი №1-ის (ფასების ცხრილი) და დანართი №2-ის (ტექნიკური პირობა) შესაბამისად.

2.2 დანართი №1 და დანართი №2 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

III. საქონლის ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

3.1. საქონლის საერთო ღირებულება განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ის (ფასების ცხრილი) შესაბამისად და შეადგენს ----- (-) ლარს დღგ-ს ----- (შემდგომში – „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებულ საქონელზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.3. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ მოთხოვნილი იქნა საავანსო გადახდა, „შემსყიდველი“ იხდის საავანსო თანხას (არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ისა) „მიმწოდებლის“ მხრიდან შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- რეზიდენტი „მიმწოდებლის“ შემთხვევაში საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკიდან. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით მეტი ვადით.

- არარეზიდენტი „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სს „საქართველოს ბანკის“ (ბანკის კოდი: BAGAGE22) მიერ დამოწმებული საბანკო გარანტია. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით მეტი ვადით. საბანკო გარანტიის ფორმა ატვირთულია სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

3.4 ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

3.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

შენიშვნა: მოთხოვნის შემთხვევაში სახელშეკრულებო ღირებულება შესაძლებელია განისაზღვროს უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი/ევრო) ელექტრონული ვაჭრობის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ლართან მიმართებაში.

IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1. „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადასცეს „შემსყიდველს“ საქონელი (ექსპლუატაციაში არ მყოფი, ახალი) ხელშეკრულების გაფორმებიდან ____ (____) თვეში, წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების ცხრილის (დანართი #1) მიხედვით.

4.2 საქონელის მოწოდება უნდა განხორციელდეს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი#1-ის (ფასების ცხრილი) და დანართი#2-ის (ტექნიკური პირობა) შესაბამისად.

4.2.1 „მიმწოდებელმა“ საქონლის მოწოდებისას უნდა წარმოადგინოს ხარისხის სერტიფიკატი.

4.3. „შემსყიდველი“ მოვალეა:

4.3.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად გადაიხადოს მიწოდებული საქონლის ღირებულება;

4.3.2 შეამოწმოს საქონლის მდგომარეობა ვარგისიანობაზე;

4.3.3. წერილობით შეატყობინოს „მიმწოდებელს“ მიღების ან ექსპლუატაციის დროს საქონელზე შემჩნეული ნაკლის აღმოჩენისთანავე.

4.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ და წარმოადგინოს მათთან დადებული ხელშეკრულების ასლები.

4.5 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან. საბოლოო ურთიერთობა „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის ხორციელდება ამ კონტრაქტით განსაზღვრული პირობებით.

V. გარანტია

5.1. „მიმწოდებელი“ იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი მისი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტებს.

5.2. შესაბამისი ექსპლუატაციის პირობებში „მიმწოდებლის“ მიერ მოწოდებულ საქონელზე საგარანტიო ვადა არის ექსპლუატაციაში შესვლიდან ——— წელი.

5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში თუ გამოვლინდება რაიმე ხარვეზი ან შეუსაბამობა, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს ხარვეზი „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან — (—) ——— დღის განმავლობაში, თუ ეს შეუძლებელია „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან — () ——— დღის განმავლობაში უნდა შეცვალოს საქონელი.

VI. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

6.1 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების გარანტია ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების ---%, რომელიც წარმოდგენილია „მიმწოდებლის“ მიერ გამოყენებული იქნება შემდეგ შემთხვევებში თუ:

ა) „მიმწოდებლის“ მხრიდან საქონლის მოწოდების ვადა ირრვევა 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში.

ბ) „მიმწოდებლის“ მიერ მოწოდებული საქონელი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

6.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ საბანკო გარანტიის საფუძველზე უპირობოდ და შეუქცევადად იღებს მთელ გარანტირებულ თანხას (ხელშეკრულების ღირებულების --%).

6.3 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამოყენება არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-VII მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებებისაგან.

VII. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1 „მიმწოდებლის“ მიზეზით საქონლის დაგვიანებით, არასრულად, ხარვეზით ან საერთოდ არ მიწოდების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო მოუწოდებელი საქონლის ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, ხარისხიანი საქონლის სრულად მიწოდების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

7.2 ამ ხელშეკრულების 7.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო „მიმწოდებელს“ გადასახდელად დაერიცხება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ გამოასწორობს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში გამოვლენილ ხარვეზს ან არ შეცვლის საქონელს ამ ხელშეკრულებით საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორებისთვის/საქონლის შეცვლისთვის დადგენილ ვადებში - შესატყვისი ვადის გასვლიდან ხარვეზის გამოსწორების/საქონლის შეცვლის დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

7.3 „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ღირებულების ვადაგადაცილებით (არადროულად) გადახდის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა გადაუხდელი თანხის 0.1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ან თანხის სრულად გადახდამდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

7.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება ანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.

7.5 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და „მიმწოდებელზე“ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა „მიმწოდებლისათვის“ გადასახდელი თანხის ოდენობიდან. აღნიშნული გამოქვითვა არ შეიძლება გახდეს „მიმწოდებლის“ მხრიდან „შემსყიდველისათვის“ 7.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვის საფუძველი.

VIII. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი „მიწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

8.2 „მიწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

8.3 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ -----

8.4 კონტროლი განხორციელდება მიწოდებული საქონლის ხარისხისა და მიწოდების ვადების შესაბამისობით ხელშეკრულების პირობებთან.

IX. ფორს-მაჟორი

9.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა. ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ ცნობად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულ სათანადო ცნობას.

9.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

X. ურთიერთობა მხარეებს შორის

10.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, ხორციელდება საფოსტო გზავნილის ან ელექტრონული კომუნიკაციის გზით ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ან ამ კონტრაქტის ფარგლებში უფლებამოსილი საკონტაქტო პირების (ელექტრონული კომუნიკაციის შემთხვევაში) მიერ. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით (წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების პირობით.

10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

10.3 ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისთვის ელექტრონული კომუნიკაციის წარმოების პროცესში პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა, საკონტაქტო საკითხების მითითებით ხორციელდება მხარის მიერ წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

XI. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

11.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

11.2 შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ამასთან, ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

11.3. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

11.3.1. მხარეთა შეთანხმებით;

11.3.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;

11.4 „შემსყიდველს“ შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

11.4.1. თუ “შემსყიდველისათვის” ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

11.4.2. „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;

11.4.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ “მიმწოდებლის” მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს, „შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს.

11.4.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.5 ამ მუხლის 11.4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში “შემსყიდველი” ვალდებულია აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება.

XII. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

XIII. დავათა განხილვა

13.1ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

13.2თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს. დავის განხილვა მოხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

XIV. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

14.1 მიღება-ჩაბარების აქტები ფორმდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის მიხედვით.

14.2 საქონლის მოწოდებისას “შემსყიდველის” მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 8.3 ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი ამოწმებს მოწოდებული საქონლის შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან, ხარვეზების (წუნდების) არ არსებობის შემთხვევაში ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტიურად მიღებული საქონლის მიხედვით „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის.

14.3 საქონლის მიღების დროს აღმოჩენილი ხარვეზების (წუნდების) შემთხვევაში „შემსყიდველი“ ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს „მიმწოდებელს“ სათანადო ხარვეზების შესახებ (წუნდების არსი).

14.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხარვეზების (წუნდების) აღმოჩენის შემთხვევაში „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინებიდან — () კალენდარული დღის განმავლობაში თავისი ხარვეზით გამოასწოროს ხარვეზი, თუ ეს შეუძლებელია, „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინებიდან — () კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა შეცვალოს საქონელი .

14.5 საქონელი მიღებულად ჩაითვლება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისთანავე. მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდგომ პასუხისგებლობა საქონელზე გადადის შემსყიდველზე.

XV. ხელშეკრულების მოქმედების ვადები

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე.

15.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ამოწურულად ჩაითვლება აღნიშნული პირობების შესრულებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს **201- წლის ————— ჩათვლით**, ხოლო საგარანტიო ვალდებულებების ნაწილში საგარანტიო ვადის ბოლომდე.

XVI. ხელშეკრულების სხვა პირობები

16.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ან/და ინგლისურ ენაზე ორ ეგზემპლარად და ყოველ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.

16.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.4 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები, პროგრამის დეტალები, ხელშეკრულების ფარგლებში „მომწოდებლისთვის“ „შემსყიდველის“ მიერ მიწოდებული ან/და თანდართული მომსახურების გაწევის დროს გაცვლილი ნებისმიერი ინფორმაცია წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ უნდა მოხდეს მათი გამჟღავნება სხვა მხარისათვის, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

16.5 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ჟ) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

XVII . მხარეთა რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”:

“მომწოდებელი”:

დანართი # 1
ფასების ცხრილი:

დანართი # 2
ტექნიკური პირობა
.....

7. დანართი # 1,

ფასების ცხრილი

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ სადენების და მეხდამცავი გვარლის შესყიდვა

- პრეტენდენტის მიერ უნდა შეივსოს ქვემოთ მოცემული ფასების ცხრილი.
- სატენდერო წინადადების ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს გარეშე.

პრეტენდენტის დასახელება-----

#	საქონლის დასახელება (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს საქონლის ტიპი ან მარკა)	წარმოშობის ქვეყანა/მწარმ ოებელი კომპანია	რაოდენობა (სიგრძე)	მოცულობა (წონა)	ერთეული ს ფასი (ლარი)	ჯამური ფასი (ლარი)	საქონლის მიწოდების ვადა	საქონლის მიწოდების ადგილი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სადენი ACSR-150/19 ან ანალოგიური		3,833 კმ.	2,169 ტნ.				მცხეთის რ- ნი სოფ. ქსანი. 500 კვ ქვესადგური „ქსანი“
2	სადენი ACSR -300/67 ან ანალოგიური		5,800 კმ.	8 ტნ.				მესტიის რაიონი სოფ. იფარი . 110/10 კვ. ქვესადგური „იფარი“
3	სადენი ACSR -150/34 ან ანალოგიური		12,500კმ.	9,037 ტნ.				ზუგდიდი, დაბა ლია. 500 კვ. ქვესადგური „ჯვარი“
4	სადენი ACSR-185/43 ან ანალოგიური.		1,000 კმ.	0,907 ტნ.				ზუგდიდი, დაბა ლია. 500 კვ. ქვესადგური „ჯვარი“
5	მეხდამცავი გვარლი C- 50 ან ანალოგიური		16,581 კმ.	6,931 ტნ.				ზუგდიდი, დაბა ლია. 500 კვ. ქვესადგური „ჯვარი“
6	მეხდამცავი გვარლი C- 70 ან ანალოგიური		4,938 კმ.	3,096 ტნ.				ზუგდიდი, დაბა ლია. 500 კვ. ქვესადგური „ჯვარი“
საქონლის საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე								

შენიშვნა: 1. სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა ითვალისწინებდეს ყველა ხარჯს.
2.საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს ტექნიკური პირობის შესაბამისად.

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----
ბ.ა