

Науч. отдел	А. М. Михайлов	Исслед.	Ноздрин	Проверка	Секретарь	Получено
Экспертная	Барачева	Исслед.	Михайлов	Проверка	Секретарь	Михайлов



Перильные стойки, показанные пунктиром, устанавливаются только со стороны лестницы для подъема на поперечину.

№ позиции	Наименование элемента	Сечение	Длина	Вес 1 м	Lp = 44.165			Lp = 39.165 м			Lp = 34.01 м			Lp = 30.26 м		
					Кол-во	Общая длина	Общий вес	Кол-во	Общая длина	Общий вес	Кол-во	Общая длина	Общий вес	Кол-во	Общая длина	Общий вес
1	Перильная стойка	L32x32x4	1160	1.91	74	85.8	164.0	66	76.5	146.0	57	65.0	124.0	51	58.0	110.8
2	Поручень	L32x32x4	—	1.91	—	90.7	173.0	—	80.7	154.0	—	70.4	134.5	—	62.9	120.0
3	Заполнение	φ12	—	0.888	—	90.1	80.0	—	80.1	71.1	—	69.20	61.5	—	61.70	54.8
4	Части продольн. стержней	φ10	1280	0.617	—	89.6	55.3	—	79.4	48.0	—	69.12	42.7	48	61.44	37.9
5	Части попереч. стержней	φ10	700	0.617	525	368.0	227.0	465	325.5	201.0	405	283.5	174.5	360	252.0	155.5
6	Электроды Э42						14.0			12.7		10.7				9.6
	Итого металла						713.3			633.5		547.9				488.6

Мар. поле е. ны	Ср. нии бл			Кр. и. лок			Стыки блоков		Прото. часть для опор с освещением		общий вес мета. а поперечины в г	
	мар. ло	Вес т. лл к	N пертежа	мар. блок	Вес ме- талла кг	черт. жса	Вес ме- талла кг	черт. жса	Вес ме- талла кг	N чертежа	Опор без освещения	Опор с освещением
П5-161	П5-161С	255,9	8,9				41	39			512	
П3-161	П13-161	240,7					36				485	
П5-177	П15-177	279,8					41				564	
П3-177	П13-177	263					36				534	
П15-225	П15-225С	602	18,8				43				725	
П13-225	П13-225С	303					39				684	
П22-29	П22-291С	377,2					12,3				1145	
П17-291	П17-291С	336,0	17,17				93	---			987	
П15-291	П15-291С	301,9					82				921	
П29-303	П29-303С	435,0	21,23				110		488,6	40,41	1320	1809
П26-303	П26-303С	415					98				1250	1738
П23-303	П23-303С	395,7					88				1185	1674
П33-340	П33-340С	498,8	26,27				115		547,9	---	1511	2059
П29-340	П29-340С	486					110				1462	2010
П26-340	П26-340С	403					88				1341	1889
П43-392	П43-392С	482,5	29,31				22,5	---	633,5	---	2074	2707
П33-392	П33-392С	430,0					17,8				1831	2465
П29-392	П29-392С	398,7					15,6				1680	2313
П54-442	П54-442С	614,1	33,35				28,2	---	713,3	---	2659	3372
П43-442	П43-442С	535,4					22,5				2316	3029
П39-442	П39-442С	491,8					8				2109	2822

ПРИМЕЧАНИЕ

Вес металла оголовок опор принимается по спецификациям, приведенным на листах 46-47.

