




გამანაწილებელი კვანძის სქემები



გამანაწილებელი კვანძის არმატურის ჭის კონსტრუქცია
მ.1:50



სამუშაოთა მოცულობების უწყისი					
№№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		შენიშვნა
			ტ-3	ტ-3-1	
1	IIIჯგ. გრუნტებში ტრანშეის ფსკერისა და ფერდების ჩალმავება-გაფართოება ხელით ჭების მოსაწყობად	მ³	3	3	
2	ხრეშოვანი მომზადება δ=10სმ	მ³	0.4	0.4	
4	ჭის მოწყობა ანაკრები რ/ბეტონის რგოლით KC15-1	ც	2	2	
5	ჭის გადახურვის ანაკრები რ/ბეტონის ფილა III15-1-1B	ც	1	1	
6	ჭის ფსკერის დაბეტონება მონოლითური ბეტონით B15	მ³	0.5	0.5	
7	თუჯის ურდულის მონტაჟი d=500მმ	ც	1	1	
	d=300მმ	ც	—	2	
8	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	1	1	

შენიშვნა:

- გამანაწილებელი კვანძის ჭებისათვის ქვაბული ეწყობა მილსადენებისათვის წინასწარ მომზადებულ ტრანშეის გაგანიერება-ჩალმავებით;
- გადამყვანები ეწყობა მხოლოდ კვანძიდან გამომავალი მილსადენის დიამეტრის შემცირების შემთხვევაში;
- გადამყვანი კეთდება ადგილზე, სიგრძით არანაკლებ 300მმ;
- ურდულის ქვეშ ფსკერის სისქე უნდა გაიზარდოს 20სმ-მდე.

* -ზომა ცნობისათვის

მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამუშაო ქსელის რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტი		
გამანაწილებელი კვანძი. ტ-3 (ტ3-1)	შეკვეთა	ნახაზი
	2013-7ბ	23