

მასალების სპეციფიკაცია 1 ცალი საყრდენის საძირკველზე
(ტიპი 3)

№	ღასახელება		სტანდარტი	არმატურის დიაგმეტრი მმ	რაოდენობა	1 ცალის (მეტრის) მასა კგ	სულ მასა კგ
3	არმატურა	<u>საერთო სიგრძე</u>	ГОСТ p52544-2006	Ø12 A500C	38m	0.89	33.82

ჯამი: A500C - 33.82 კგ
ბეტონი B-22.5 - 1.47მ³
ღორღი - 0.4მ³

მასალების სპეციფიკაცია 1 ცალი საყრდენის საძირკველზე
(ტიპი 4)

№	ღასახელება		სტანდარტი	არმატურის დიაგმეტრი მმ	რაოდენობა	1 ცალის (მეტრის) მასა კგ	სულ მასა კგ
3	არმატურა	<u>საერთო სიგრძე</u>	ГОСТ p52544-2006	Ø12 A500C	33m	0.89	29.37

ჯამი: A500C - 29.37 კგ
ბეტონი B-22.5 - 1.26მ³
ღორღი - 0.35მ³

მასალების სპეციფიკაცია 1 ცალ საყრდენ ღბარზე (ტიპი 4)
(პირობითი სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან 1მ)

№	ღასახელება		სტანდარტი	არმატურის დიაგმეტრი მმ	რაოდენობა	1 ცალის (მეტრის) მასა კგ	სულ მასა კგ
1	არმატურა	<u>საერთო სიგრძე</u>	ГОСТ p52544-2006	Ø12 A500C	58.8m	0.89	52.33
2	არმატურა	<u>საერთო სიგრძე</u>	ГОСТ 5781-82	Ø8 AI	46m	0.395	18.17

Ø8 AI - 18.17კგ
ჯამი: A500C - 52.33 კგ
ბეტონი B-22.5 - 1.87მ³
არმატურა AI 1მ3 ბეტონზე-9.72კგ
არმატურა AIII 1მ3 ბეტონზე-27.98კგ

მასალების სპეციფიკაცია 1 ცალ საყრდენ ღბარზე (ტიპი 4)
(პირობითი სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან 1მ)

№	ღასახელება		სტანდარტი	არმატურის დიაგმეტრი მმ	რაოდენობა	1 ცალის (მეტრის) მასა კგ	სულ მასა კგ
1	არმატურა	<u>საერთო სიგრძე</u>	ГОСТ p52544-2006	Ø12 A500C	50.4m	0.89	44..86
2	არმატურა	<u>საერთო სიგრძე</u>	ГОСТ 5781-82	Ø8 AI	42	0.395	16.59

Ø8 AI - 16.59კგ
ჯამი: A500C - 44.86 კგ
ბეტონი B-22.5 - 1.6მ³
არმატურა AI 1მ3 ბეტონზე-10,37კგ
არმატურა AIII 1მ3 ბეტონზე-28.04კგ

- შენიშვნა:
- ცალკეული საყრდენების მოცულობები იხ. განმარტებითი ბარათის დანართებში;
 - რკპ საყრდენების მოდებარეობა იხ. ბრძივ პროფილზე;
 - რკპ საყრდენების მოდებარეობა შეიძლება დაუშუსტლეს ალბილზე.