

სამშენიანო მოცულობების უწყისები

ბამანაწილებელი კვანძი №2 ღა №3
(პპ130+57; პპ144+38)

	მასალის დასახელება	განზ	რაოდ	სტანდარტი
1	გრუნტის ამოღება	მ³	1.5	
2	ხრეშოვანი ფენის მოშადება 10სმ	მ³	0.35	
3	მონოლითური რკ/ბეტონის ძირის ფილის მოწყობა (ბეტონი 22.5 1.5X1.5X1.8)	მ³	0.41	
4	რკ/ბეტონის ჭის რგოლი 1.0X1.0(მ)(სისქე 0.09მ)	ცალი	1	
5	რკ/ბეტ. გადახ. ფილა(1.0X1.0X0.15მ) პლასმასი მგვალი ხუფით D-0.73	ცალი	1	
6	ჩობალის მოწყობა რკ/ბეტონის ჭის ტანში ორ ადგილას ლითონის მილით D-377	კბ	7.359	
7	ჩობალის მილის ირგვლივ ღესვა ქვაცემენტის ხსნარით	მ²	0.05	
8	ლითონის ურდული d=300 (PN-10)	ცალი		DN500 PN10
9	ლითონის მილტუჩი d=300	ცალი	2	12815-80
10	ამოღებული გრუნტის უკან ჩაყრა ხელით ქვაბულში	მ³	0.715	
11	ამოღებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	0.785	
12	გარე კედლების დამუშავება პიდროიზოლაციით	მ²	3.5	
13	ზედაპირული ლითონის ფარი 1.5X0.8(მ) δ-0.1მ	კბ	160	
14	ლითონის მილი d=325	მ	3	
15	შველერი №14	კბ	15.99	
16	შველერი №14	კბ	73.8	
17	ბეტონის კედლის გაძლიერება ფარის ჩამაგრების წერტილში	მ³	0.1	
19	არმატურა Ø12; A-III	კბ	39.96	25Г2C
20	მოაჯირის მილკვადრატი	კბ	13	
21	ფურცლოვანა ფოლადის სისქე 60მმ	კბ	46.0	
22	საანკერე ღერო Ø16; L-200	კბ	5.10	

ბამანაწილებელი კვანძი №1
(პპ118+01)

	მასალის დასახელება	განზ	რაოდ	სტანდარტი
1	გრუნტის ამოღება	მ³	1.5	
2	ხრეშოვანი ფენის მოშადება 10სმ	მ³	0.35	
3	მონოლითური რკ/ბეტონის ძირის ფილის მოწყობა (ბეტონი 22.5 1.5X1.5X1.8)	მ³	0.41	
4	რკ/ბეტონის ჭის რგოლი 1.0X1.0(მ)(სისქე 0.09მ)	ცალი	1	
5	რკ/ბეტ. გადახ. ფილა(1.0X1.0X0.15მ) პლასმასი მგვალი ხუფით D-0.73	ცალი	1	
6	ჩობალის მოწყობა რკ/ბეტონის ჭის ტანში ორ ადგილას ლითონის მილით D-325	კბ	7.359	
7	ჩობალის მილის ირგვლივ ღესვა ქვაცემენტის ხსნარით	მ²	0.05	
8	ლითონის ურდული d=250 (PN-10)	ცალი		DN500 PN10
9	ლითონის მილტუჩი d=250	ცალი	2	12815-80
10	ამოღებული გრუნტის უკან ჩაყრა ხელით ქვაბულში	მ³	0.715	
11	ამოღებული გრუნტის ადგილზე მოსწორება ხელით	მ³	0.785	
12	გარე კედლების დამუშავება პიდროიზოლაციით	მ²	3.5	
13	ზედაპირული ლითონის ფარი 2.0X0.8(მ) δ-0.125მ	კბ	250	
14	ლითონის მილი d=252	მ	3	
15	შველერი №14	კბ	15.99	
16	შველერი №14	კბ	73.8	
17	ბეტონის კედლის გაძლიერება ფარის ჩამაგრების წერტილში	მ³	0.1	
18	არმატურა Ø12; A-III	კბ	2.98	25Г2C
19	არმატურა Ø12; A-III	კბ	39.96	25Г2C
20	მოაჯირის მილკვადრატი	კბ	13	
21	ფურცლოვანა ფოლადის სისქე 60მმ	კბ	46.0	
22	საანკერე ღერო Ø16; L-200	კბ	5.10	