

**ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე „დილისკა-პტენა-ჩუნჩხა“-ს სატუმბო სადგურის
გარე ელექტრომომარაგების აღდგენის სამუშაოების შესყიდვის ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი №3**

სხდომას ესწრებოდნენ:

კომისიის თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორის მოადგილე - დავით ტეტუნაშვილი;
 კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, გენერალური დირექტორის მოადგილე - გენადი კერძევაძე;
 კომისიის წევრი, გენერალური დირექტორის მოადგილე - თენგიზ ლაკირბაია;
 კომისიის წევრი, გენერალური დირექტორის მოადგილე - ვაჟა კირტავა;
 კომისიის წევრი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - ზურაბ მარაქველიძე.
 კომისიის წევრი, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი - ლევან პაპაშვილი;
 კომისიის წევრი, მრჩეველი - მიხეილ ჩიხლაძე;
 კომისიის წევრი, ფასთა კვლევის, ხელშეკრულების შესრულების ანგარიშების სამსახურის უფროსი - თეიმურაზ ბექაური;
 კომისიის აპარატის წევრი, სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი - ნინო ყანჩაველი;
 კომისიის აპარატის წევრი, სპეც. წესით შესყიდვების განყოფილების უფროსი - მარიამ გოგუაძე;
 მოწვეული კონსულტანტი, პროექტირების დეპარტამენტის უფროსი - მანანა ბოსტაშვილი;
 მოწვეული კონსულტანტი, პროგრამების დაგეგმვის და მართვის დეპარტამენტის უფროსი - გივი მეტრეველი.

დღის წესრიგი:

- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე „დილისკა-პტენა-ჩუნჩხა“-ს სატუმბო სადგურის გარე ელექტრომომარაგების აღდგენის სამუშაოების (MEP180000001) სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილების განხორციელება.

მოისმინეს:

- მოწვეული კონსულტანტის, პროექტირების დეპარტამენტის უფროსის, მანანა ბოსტაშვილის ინფორმაცია, რომელმაც სატენდერო კომისიის წევრებს მოახსენა, რომ ზემოაღნიშნული ტენდერის გამოცხადების მიზნით პროექტირების დეპარტამენტის მიერ მოწოდებულ მასალებში, დამზებული იქნა უზუსტობა. კერძოდ, სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვაში,
 - 10 კვ ძაბვის ეგზ „ორჯა“-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოების N2-4-1 ხარჯთაღრიცხვაში, მე-2 პოზიციის დასახელებად, ნაცვლად დაფიქსირებული დასახელებისა - ფოლადის ალუმინის სადენი AC-50/8, დაფიქსირებული უნდა ყოფილიყო - ფოლადის ალუმინის სადენი AC-35/6.2;
 - 10 კვ ძაბვის ეგზ-ს სამონტაჟო სამუშაოების 2.6.2 ხარჯთაღრიცხვაში, მე-5 პოზიციის დასახელებად ნაცვლად დაფიქსირებული დასახელებისა - ფოლადის ალუმინის სადენი AC-50/8, დაფიქსირებული უნდა ყოფილიყო ფოლადის ალუმინის სადენი AC-70/11.

კომისიის თავმჯდომარე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის აპარატის წევრი

კომისიის აპარატის წევრი

მოწვეული კონსულტანტი

მოწვეული კონსულტანტი

დავით ტეტუნაშვილი

გენადი კერძევაძე

თენგიზ ლაკირბაია

ვაჟა კირტავა

ზურაბ მარაქველიძე

ლევან პაპაშვილი

მიხეილ ჩიხლაძე

თეიმურაზ ბექაური

ნინო ყანჩაველი

მარიამ გოგუაძე

მანანა ბოსტაშვილი

გივი მეტრეველი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე „დილისკა-პტენა-ჩუნჩა“-ს სატუმბო სადგურის
გარე ელექტრომომარაგების აღდგენის სამუშაოების შესყიდვის ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი №3

- ზემოაღნიშნული უზუსტობის გასწორების მიზნით, მიზანშეწონილად მიაჩნია სატენდერო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილების განხორციელება.

კომისიამ დაადგინა:

1. შეიცვალოს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე „დილისკა-პტენა-ჩუნჩა“-ს სატუმბო სადგურის გარე ელექტრომომარაგების აღდგენის სამუშაოების სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1 (სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა) და ჩამოყალიბდეს წინამდებარე ოქმის დანართის შესაბამისად.
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს, სათანადო ცვლილების განხორციელება სატენდერო დოკუმენტაციაში.

კომისიის თავმჯდომარე

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

კომისიის აპარატის წევრი

კომისიის აპარატის წევრი

მოწვეული კონსულტანტი

მოწვეული კონსულტანტი

დავით ტეტუნაშვილი

გენადი კერძევაძე

თენგიზ ლაკირბაძე

ვაჟა კირტავა

ზურაბ მარაქველიძე

ლევან პაპაშვილი

მიხეილ ჩიხლაძე

თეიმურაზ ბექაური

ნინო ყანჩაველი

მარიამ გოგუაძე

მანანა ბოსტაშვილი

გივი მეტრეველი