

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი (GURAD)

ტენდერი დასახელება:

ქალაქ ახალციხეში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, საგზაო ნიშნებისა და

მონიშვნების განთავსება

ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/65-2018

წინასატენდერო შეხვედრის ოქმი

თარიღი: 29.11.2018; 15:00 საათი

სატენდერო დოკუმენტაციის „ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის“ 7.4 პარაგრაფის შესაბამისად **2018 წლის 29 ნოემბერს, 15:00 საათზე** გაიმართა წინასატენდერო შეხვედრა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში, დავით აღმაშენებლის გამზირი #150, სართული 2, ოთახი #207, თბილისი 0112, საქართველო.

დამკვეთის მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ შესყიდვების სპეციალისტები და პროექტების შეფასების სამსახურის სპეციალისტი.

შეხვედრას ესწრებოდა ერთი დაინტერესებული კომპანიის წარმომადგენელი.

შეხვედრა გახსნა შესყიდვების სპეციალისტმა, რომელმაც ზოგადად განმარტა წინასატენდერო შეხვედრის მიზანი.

დაინტერესებული კომპანიის მხრიდან წარმოიშვა შემდეგი საკითხები:

1. არ არის მითითებული საგზაო ნიშნების ზომები, საგზაო ნიშანი ბრტყელი უნდა იყოს თუ ბორტიანი, დასაკონკრეტებელია შუქამრეკლი ფირის ტიპი. ნიშნის ფარებათ მითითებულია ალუმინის პროფილი და უნდა იყოს 1.2მმ სისქის მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადი. ნიშნის დგარებისთვის მითითებულია 65მმ დიამეტრის მილი, რომელიც არ არსებობს და სჯობს შეიცვალოს 60მმ დიამეტრის 2მმ კედლის სისქით გალვანიზირებული ფოლადის მილით. საფუძვლისთვის მითითებულია 1*0.5*0.5 მეტრის ქვაბული, რაც შეუსაბამოდ დიდია ნიშნის დგარისთვის და სასურველია შემცირდეს. ნიშნის დგარის 5მმ სისქის ფოლადის თავსახურის ნაცვლად უმჯობესია მიეთითოს პლასტმასის ხუფი. ნიშნების დგარზე მისამაგრებლად უმჯობესია მიეთითოს M10-30 ჭანჭიკი და ქანჩი.
2. დასაზუსტებელია საგზაო ნიშნების რაოდენობები.
3. საგზაო მონიშვნაზე დასაზუსტებელია მოცულობები მონიშვნის ტიპების მიხედვით.
4. გამოსაყოფია ცალ-ცალკე თერმოპლასტიტ და 2 კომპონენტური პლასტიკით მოსანიშნი მოცულობები
5. როგორც განმარტებით ბარათშია მითითებული მოსანიშნია “START” და “FINISH”, თუმცა მითითებული არ არის ზომები და მოსანიშნი მასალა.

აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ იხილოთ: განახლებული სამუშაოთა მოცულობების უწყისი და ცვლილება #4.