

პროექტის შემადგენლობა		
№	დასახელება	ფურც. №
1	თავფურცელი, სპეციფიკაცია	ბთ-1
2	საძილე კორპუსის I სართულის გეგმა	ბთ-2
3	საძილე კორპუსის II სართულის გეგმა	ბთ-3
4	საძილე კორპუსის III სართულის გეგმა	ბთ-4
5	ბათგობის მიღბაყვანილობის სქემა	ბთ-5
6	კვების გლოკის და გადასავლელის ბათგობის გეგმა	ბთ-6
7	ბათგობის მიღბაყვანილობის სქემა	ბთ-7
8	თბოქსელი, გენგეგმა, სპეციფიკაცია	ბთ-8
9	საქვაბე, გეგმა სქემა, სპეციფიკაცია	ბთ-9

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ა

ბათგობის სისტემა ორმილოვანია, ქვედა განაწილებით.

ბათგობის ხელსაწყოდ მიღებულია 22/PKKP ტიპის პანელური რადიატორი მარეგულირებელი ვინტილით .

ყველა ღბარზე მოეწეოს ჩამკეტი ვინტილი.

გამანაწილებელი მიღბაყვანილობა გატარდეს ცოკოლის სართულის იატაკქვეშა არხში და შეიფუთოს საიზოლაციო შალითით /ღრუბელით/.

ბარე კაერის საანბარიშო ტემპერატურაა - 13 ºC.

თბოშემცველის პარამეტრებია 85-65 ºC t=20C.

ობოექტის საერთო თბოდატვირთვაა –Q=370.0კვტ.


ქედან: აღმინისტრაციულ-საძილე კორპუსი Qგათბ.=230.0კვტ.

Q ცხ.წყ.=60.0კვტ.

კვების გლოკი და გადასასვლელი Qგათბ.=40.0კვტ.

Q ცხ.წყ.=45.0კვტ.

პირობითი აღნიშვნები



გ ა თ ბ ო ბ ა ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

№	დასახელება	ზომა მმ	ერო. გან.	რ-ბა	რ-ბა
1	პანელური რადიატორიერთობა პანელის H=600მმ	L=400	ცალი	10	ტიპი
2	იბივე	L=500	ცალი	14	22/PKKP
3	იბივე	L=600	ცალი	31	"
4	იბივე	L=700	ცალი	33	"
5	იბივე	L=800	ცალი	12	"
6	იბივე	L=900	ცალი	7	"
7	იბივე	L=1000	ცალი	14	"
8	იბივე	L=1100	ცალი	5	"
9	იბივე	L=1200	ცალი	7	"
10	მარეგულირებელი ვინტილი	d=15	ცალი	133	
11	ჩამკეტი სარქველი	d=15	ცალი	133	
12	საჰაერო ონკანი	d=15	ცალი	58	
13	მილის გადაყვანი	d=20÷80	ცალი	20	
14	ვინტილი	d=15	ცალი	16	
15	იბივე	d=20	ცალი	38	
16	იბივე	d=25	ცალი	32	
17	იბივე	d=32	ცალი	4	
18	იბივე	d=40	ცალი	2	
19	ურდული	d=50	ცალი	2	
20	ურდული	d=80	ცალი	4	
21	კლასტმასის სქელკედლიანი ფოლგიაანი მილი	d=15	ბრძ.მ	90	
22	იბივე	d=20	ბრძ.მ	370	
23	იბივე	d=25	ბრძ.მ	135	
24	იბივე	d=32	ბრძ.მ	80	
25	იბივე	d=40	ბრძ.მ	90	
26	იბივე	d=50	ბრძ.მ	160	
27	იბივე	d=75	ბრძ.მ	70	
28	იბივე	d=80	ბრძ.მ	15	
29	კლასტმასის გუნელი 90Å	d=15÷80	ცალი	80	
30	კლასტმასის სამკაპი	d=15÷80	ცალი	230	
31	ჰსაიზოლაციო შალითა	d=25÷80	ბრძ.მ	540	
32	სისტემის თბოიზოლაციური გამოცდა	-	სისტემა	2	

დირექტორი	გელენიძე		ღუქუთის შუგა პანსიონატი	ფურც.	შეკვ.	ფურც. რ.
მთ.არქიტექტორი	აბლაძე			ბთ-1	№ 136/პ	
მთ.კონსტრუქტორი	გელაძე					
შეასრულა	ძაბანია		თავფურცელი; განმარტება; სპეციფიკაცია	შ.პ.ს. „საქაროქტარქიტექტურა“		