

	ს ა ხ უ რ ა ვ ი ს ხ ი ს მ ა ს ა ლ ე ბ ი ს ს კ ა ც ი უ ი კ ა ც ი ა					
№	ღასახელება	ზომები მმ	რაოდენობა ცალი	საერთო მოცულობა მქ	საერთო სიბრძნე ბრ.მ.	შენიშვნა
1	ხის კოჭი	6550x200x100	50	6.55	327.50	
2	თავბანდი	21200x200x100	1	0.424	21.20	
3	მაუერლატი	34000x200x50	2	0.68	68.00	
4	ქვეშაბეჭი ფიცარი	450x300x50	23	0.16	10.35	
4'	კოჭების ზედა საბეჭი ფიცარი	6000x200x40	81	3.90	486.0	
5	საკოჭი	800x150x50	30	0.18	24.00	
5'	საკოჭი	1000x200x50	48	0.48	48.00	
6	ქვეშაბეჭი ფიცარი	400x150x50	24	0.072	9.60	
7	ნოვნივას ფეხი (სრაფილა)	7900x200x50	30	2.37	237.00	
8	შეაბრძივი ნოვნივა	10600x200x50	4	0.43	42.40	
9	ცვალებადი ნოვნივას ფეხი	44800x200x50	4	1.792	179.20	
10	"კაბილკა"	1200x120x50	66	0.476	79.20	
11	თავბანდის ქვეშა ბოძი	2500x120x100	7	0.21	17.50	
12	ბოძი ნოვნივას ქვეშ	1500x100x100	20	0.30	30.00	
13	ორმაგი საკოჭი	2750x150x50	30	0.62	82.50	
14	შეაბრძივი ორმაგი "კაბილკა"	1500x120x50	8	0.072	12.00	
15	საკოჭი	700x200x30	92	0.39	64.40	
15'	საკოჭი	300x150x50	58	0.13	17.40	
16	თავბანდის ქვეშა საბრჯენი	3150x120x50	28	0.53	88.20	
17	საფენი საბრჯენებს შორის	400x100x120	6	0.29	2.40	
17'	ბოძის ქვეშა საფენი	200x150x50	20	0.03	4.00	
18	შეფიცვრა	6000x150x30	347	9.34	2082	
19	ნოვნივას ქვეშა ბრძივა	6100x150x100	10	0.92	66.6	
20	ღამატეპიტი ნოვნივას ფეხი	150x50x3850	4	0.12	15.40	
21	ღბარი	100x100x1300	4	0.052	5.20	
22	ნოვნივაზე გასწორებული სამკუთხა	130x60x1550	2	0.01	3.10	
23	ქვრლა რიბელი ნოვნივაზე	100x50x1450	2	0.015	2.90	
24	ზედა რიბელი ნოვნივაზე	80x50x1450	2	0.012	2.90	
25	საჭეძი ნოვნივებს შორის	150x50x1350	8	0.081	10.80	
26	ჭერის შეფიცვრა სამეცხულეში	150x30x1350	44	0.27	59.40	
27	სამკუთხედი გვერდის შეფიცვრა	200x30	13.2 მქ	0.40	66.0	
28	ვასაღის სამკუთხედი გვერდის შეფიცვრა	200x30	10.0 მქ	0.30	50.0	
29	შეპლის ფიცარი	120x30x1620	2	0.012	3.24	
30	ღამცავი ფიცარი	220x30x1450	2	0.02	2.90	
31	ფურცლოვანი ფოლადი (0.112მქ)	700x160x8	92	647.10	64.40	
32	ფურცლოვანი ფოლადი (0.112მქ)	450x100x6	8	17.0	3.60	
33	პლასტიკის პანელები ხის ფაქტურით ხ-20 სმ	200x10	40.0 მქ		299.5	

შენიშვნა

1. ხის მასალა, ლკობისაგან და ხანძრისაგან ღასაცავად უნდა ღამუშავდეს
CHქ 2.03.11-85. "სამშენებლო კონსტრუქციების ღაცვა კოროზიისაგან" და
CHქ 2.01.02-85. "ხაზარსაწინაარმდეგო ნორმების" მოთხოვნათა
შესაბამისად.
2. ხის გზიდი კონსტრუქციებისათვის უნდა გამოვიყენოთ წიწვოვანი
ჯიშის მასალა.

ღირეძტორი	ბელენიძე		ღუქვითი შქვა პანსიონატი	ფურცელი	შეკვეთა	ფურც.რაოდ.
მთ.არქიტექტორი	აბლაძე			ა-9	№136/პ	
შეასრულა	ღალიაშვილი					
შეამოწმა	აბლაძე		კვეთის ბლოკის სახურავის ხის ღა მასალების სანციფიკაცია	შპს „საქაროქმტარქიტექტურა“		