

ბანმარტეპიტი ბარათი

Explanatory Note

წინამდებარე სამზარეულო ვენტილაციის პროექტი დამუშავებულია და შესრულებულია ბაგა-ბაღისთვის, სადაც გამოყენებულია უქანგავი ფოლადის გაზქურის გამწოვი თავისი ვენტილატორით და აგრეთვე სუფთა ჰაერის შემომტანი არხული კონდენციონერი შიდა-გარე ბლოკით.

The present kitchen ventilation project has been developed and implemented for kindergarten, where the stainless steel heater is used to vent with its ventilator, and also the clean air-air blower air-intake interior.

პროექტის შემადგენლობა

STRUCTURE OF THE PROJECT

	Page	Name Of The Page	Notices
1	VT.-1	Title, Explanatory Note, Specification	
2	VT.-2	General Plan; Kitchen Ventilation System Scheme And Axsonometry Scheme	M 1:150
	ფურცელი	ფურცლების დასახელება	მაშტაბი
1	ვტ.-1	განმარტებითი ბარათი, პროექტის შემადგენლობა, მასალათა სპეციფიკაცია	
2	ვტ.-2	გენგეგმა აქსონომეტრიული სქემები	მ 1:150

მასალათა სპეციფიკაცია

Specification

#	მასალის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
I	II	III	IV
1	სამზარეულოს ვენტილაცია		
2	არხული კონდენციონერის გარე ბლოკი, გათბობა 10.5კვტ, გაგრილება 12.5 კვტ.	კომპლ.	1
3	არხული კონდენციონერის შიდა ბლოკი, ჰაერის მოდინება 2200 მ3/სთ, გათბობა 10.5კვტ, გაგრილება 12.5 კვტ.	კომპლ.	1
4	ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადის სისქით 0,6მმ	მ²	56
5	ჰაერსატარის მაკომპლექტებული მასალები	კომპლ.	1
6	დამზმარე და საინსტალაციო მასალები	კომპლ.	1
7	მიღების თბოიზოლაცია შლანგური კაუჩუკით, იზოლაციის სისქე 32მმ , იზოლაციის თბოგამტარობა არანაკლებ 0,45ვტ/მ.0C შენიშვნა: (თუნუქის შიდა და გარე გაყვანილობა შეიფუთოს)	მ²	36
8	გამწოვი ქოლგა უქანგავი ფოლადის ცხიმდამჭერით 2000x80	კომპლ.	1
9	სამზარეულო გამწოვი ვენტილატორი 2000 მ3/სთ, 250 პა	კომპლ.	1
10	გარე სამონტაჟო ცხაური უკუსარქველით 850X350	ცალი	1

#	Name Of The Work Performed	Measure Unit	Quantity
1	Kitchen Ventilation		
2	Outer block conditioner, heating 10.5 kW, cooling 12.5 kW.	Complete	1
3	Air Conditioning Internal Block, Air Output 2200m3 / h, Heating 10.5 KW, Cooling 12.5 KW.	Complete	1
4	Air-conditioned stainless steel thickness of 0.6 mm	m2	56
5	Materials equipped with air-conditioning	Complete	1
6	Auxiliary and installation materials	Complete	1
7	Pipe insulation of foil hosepipe foamed with rubber, insulation thickness of 32 mm, insulation thermal conductivity less than 0.45 W / m .0 C (For Outside Pipes)	m2	36
8	Suction umbrella with stainless steel foil 2000x80	Complete	1
9	Kitchen Ventilator Ventilator 2000 m3 / h, 250 p	Complete	1
10	Outdoor mounting grille with 850X350	Piece	1

Employer: 	Consultant: 	Director of company: Valeri Kevlishvili	Signature:	Drawing Title: Title, Explanatory Note, Specification	Date: 05.28.2019	Building: 1
		Architect Designer/ CAD specialist:		Title of the project: ბაბაბაღის სამზარეულოს ვენტილაციის პროექტი Kindergarten Kitchen Ventilation Project		Scale: 1-100
		Approved by: Lasha Lortkipanidze	ლ. ლორტიპანიძე			DWG No: VT - 1
						Code: