

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

პროექტის პირობითი აღნიშვნები

	მიწისქვეშა ს/წ გაბსადენი
	გასაუქმებელი გაბსადენი
	საყრდენებზე გამგავალი გაბ.დენი
	გადამყვანი
	სფერული ონკანი
	გაზის წნევის რეგულატორი

შენიშვნები

- მილსადენით ჭრანსაერთირობება გუნებრივი გაზი წნევით **p=3,0 კმ/სმ2** და **p=0,03კმ/სმ2**
- გაზსადენის გამოცდა საშუალო წნევა სიმტკიცეზე **p=4,5 კმ/სმ2** ჰერმეტიულიზაზე **p=3კმ/სმ2**
დაბალი წნევა სიმტკიცეზე **P=3კმ/სმ2** ჰერმეტიულიზაზე **P=1კმ/სმ2**
- გაზსადენის ასვლები და დაშვებები დაზუსტდეს აღბილზე მოწმადის დროს
- ღიად გამავალი გაზსადენი შთიღერეს ზემოთს საღებავით 2-ფენად.
- გზის გაღაკვეთაზე ბაკეთდეს თაღი სიმაღლით **h=5,0 მ** მიწის ზედაპირიდან
- მიწიმაღური მაძილავი ვერტიკალურად სივრცეში მიწისზედა გაზსადენებსა და ელექტრო გადაცემის საჰაერო ხაზებს შორის 1 კმტ-მდე არის 1 მმტრი, 1-დან 20 კმტ მდე 3 მმტრი 35-დან 110 კმტ-მდე 4 მმტრი 150 კმტ-მდე 4,5 მმტრი, მიწიმაღური ვერტიკალური და ჰორიზონტალური აღბილების მანძილზე განსაზღვრისას ელექტრო გადაცემის საჰაერო ხაზებსა და გაზსადენებს შორის უნდა მოეწყოს დამცავი შიშორედუღვემი. (მავთუღაკდე ან კოლითიილენის მილები)

სიტუაციური სურათი



ტოპოგრაფიული სურათის პირობითი აღნიშვნები

	შენიშაა		აბრი		მდ. ბიბი
	ღობა		მილი		ბა
	ასვალტირებელი გზა		ბილი		სტრ. საპროექტობი
	გზა				
	ბრუნდის გზა				
	ბილი				

მთ.ინფორი		გ.თამაზაშვილი	დაგეგმვა №			
დებ.უფროსი		გ.შაშიაშვილი	ინვენ №			
სამსახ.უფროსი		მკვაფრინდაშვილი	თარიღი			
მთ.სამეციალისტი		მადუაშვილი	დღეშეთის მუნიციპალიტეტი დაბა ფასანაური			
			გაზსადენების რეკონსტრუქცია		სტადია	ფურც-ბი
					მ	1
					12	
			სიტუაციური სურათი			
			საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია			