

შპს. "ლდ იუნონ"

ქ. გორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაწილი A

პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები


სახანძრო შარი

შპს. "ლდ იუნონ"-ის დირექტორი:

/ ლ. დიდიძე /


თბილისი 2013წ.

სახანძრო ვარის განთავსების თვალსაჩინო გამოსახულება კონტეინერული ტიპის
დაცვის ჯიხურის კედელზე



	შპს "ლდ იუნაიონ"		ქ. გორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოები	
საპრ. ჯგუფ. ხელმძღვანელი	ა.გ. ჩუგო	ანატროვსკი	ნაწილი A პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები	
შეასრულა:		დ. გიორგაძე		
შეამოწმა:	ა.გ. ჩუგო	ანატროვსკი	სახანძრო ვარი	
			განთავსების ამონაბეჭდითი სქემა	
№	თარიღი		F-1	ფურცლები: 3

სახანძრო ფარი და ინვენტარი





სახანძრო ფარის და ინვენტარის ექსპლიკაცია

- 1. დიდი ძალაყინი, კაუჭით ----- 1 ცალი.
- 2. ძალაყინი ----- 1 ცალი.
- 3. ნიჩაბი ----- 1 ცალი.
- 4. ნაჯახი ----- 1 ცალი.
- 5. ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი, ჩასატვირთი მასით 6 კგ საკიდი კაუჭებით ----- 2 ცალი
- 6. სათლი კონუსური ----- 2 ცალი.
- 7. ფარის ჩარჩო ----- 1 ცალი.
- 8. ჭანჭიკი ქანჩით M10 ----- 4 ცალი.


შპს "ლდ იუნაიონ"		ქ. გორის მკარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიგონის კეთილმოწყობისდა ექსპლუატაციის სამუშაოები	
საპრ. ჯგუშ. ხელმძღვანელი	ა. გ. ქაიჭაძე	ანატროვსკილი	ნაწილი A პოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები
შეასრულა:		დ. ბიორბაძე	
შეამოწმა:	ა. გ. ქაიჭაძე	ანატროვსკილი	სახანძრო ფარი
			სახანძრო ფარი და ინვენტარი
№	თარიღი	F-2	ფურცლები: 3

ფარის ჩარჩო (ფასადი)



მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსკიზი მმ.	პროფილი მმ	მმ.	ნ ცალი	მასა კგ.		ელემენტი	შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.		
სახანძრო ფარი	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	კვ. მილი	□80X3	2500	2	18,0	36,0	85,0	
	2	კვ. მილი	□80X3	1400	2	10,1	20,2		
	3	კვ. მილი	□60X3	880	1	5,3	5,3		
	4	კვ. მილი	□60X3	170	2	1,03	2,1		
	5	კვ. მილი	□60X3	1200	2	7,25	14,5		
	6	კვ. ფოლადი	10X10	662	2	0,5	1,0		
	7	კვ. ფოლადი	10X10	478	2	0,4	0,8		
	8	კვ. ოლი	Ø6	90	10	0,02	0,2		
	9	ფურცელი	-80X10	200	4	0,628	2,512		
	10	ჭანჭიპი	მი10	20	4	0,200	0,8		
						სულ	83,33		
						შეღებვაზე 2%	1,67		

ჭრილი 1-1



შენიშვნა: ფარის ჩარჩოს ფოლადის კონსტრუქციები დაიფაროს 2 ფენა ანტიკოროზიული გრუნტით და 2 ფენა დეკორატიული, ზეთოვანი საღებავით.

შპს "ლ. იმედი"			ქ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურის განყოფილება	
საპრ. პრ. ხელმძღვანელი	ა. გ. მელიქიძე	ანატოლი	ნაწილი A კოლიტორიის კომპლექსის სამუშაოები	
შეამოწმა:		დ. ბიორბაძე		
შეამოწმა:	ა. გ. მელიქიძე	ანატოლი	სახანძრო ფარი	
			ფარის ჩარჩო	
№	თარიღი		F-3	ფურცლები: 3