

შ.პ.ს. "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
ტექნიკური პირობა პროექტირებისათვის

(მოქმედების ვადა 24 თვე გაცემის დღიდან)

№ 07-01-07-03/2567 "18" "09" 2013 წ.

თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილებას

(საპროექტო ორგანიზაცია, დამკვეთი)

შემოსული განცხადება (განმცხადებელი, წერილის №, თარიღი) **6560: 13.09.13**

1. გ.მაისურაძის ქ. N 3. საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საფინანსო სამეურნეო დეპარტამენტი.

2. ობიექტის დახასიათება

2.1. ობიექტის ტიპი (საცხოვრებელი სახლი, არასაცხოვ. დამხმარე ფართი, არასაყოფაცხოვრებო, კომერციული ობიექტი) შს ობიექტი

2.2. ობიექტის გაზის ხარჯი (დასაპროექტებელი გაზომვითი დაზღუდვების მიხედვით)

2.2.1. სულ 24.0 მ³/სთ.

2.2.2. დაზღუდვები: გ/ქ-4 1 ც: კედლის ქვაბი 24 კვტ 3 ც: ქვაბი 150 კვტ (70 კვტ ნაცვლად)

გაზსადენი შეჭრა 2: ს/წ d- 50 88 L- 55 მ (გადაერთება არს. გაზსადენზე)

რეკონსტრუქცია: დ/წ d- 50 88 L- 177 მ

თაღის მოწყობა: ს/წ d- 50 88 L- 6 მ

გადატანა: არს. რეგულატორისა და მრიცხველის

(ადგილმდებარეობა, წნევა, დიამეტრი, მანძილი ობიექტიდან მიერთების წერტილამდე)

3. გაზომვარაგებისათვის საჭირო დამატებითი პირობები:

3.1. საპროექტო გაზსადენის მშენებლობა პერსპექტივის გათვალისწინებით;

3.2. არსებული მიწებზე გაზსადენის წარმადობის გაზრდა (დიამეტრის შეცვლა, გადაღებები), მარეგულირებელი ნაგებობების დამატება, ახალი მომხმარებლის მიერთებასთან დაკავშირებით;

3.3. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გაზის მრიცხველების მოწყობა სადარბაზოებში, ან შენობის გარე კედელზე (პირველი სართულის დონეზე), სპეციალურ კარადებში;

3.4. მიწისქვეშა გაზსადენების მშენებლობა პოლიეთილენის მილებით;

4. ტექნიკური პირობა გაიცემა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის № 12 დადგენილებით დამტკიცებული "ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების" შესაბამისად.

შენიშვნა: არს პროექტის კორექტირება.

მთავარი ინჟინერი



(გ.ლუფსვერიძე)