




გვერდი	5
გვერდები	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
გამანაწილებელი ფარი													
ფარის წომერი			DB2										
ფარის დაცვის კლასი			II(IP-30)										
ჯგუფის	დადგმ.სიმძლ.	კოეფ.	მოთ.სიმძლ.			დეწი,ა	ავტომატის	კაბელის			მაბვის	მომხმარებლის	
N	kvt	CF	kvt	L1	L2	L3	ტიპი	ტიპი	სიგრძე,მ	წვერი	კვეთი,მმ²	კარგვა,%	ადგილმდებარეობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2S-1	30.76	0.8	24.6	41.57			80/3	N2XH-J		5	25		ქალაქის (გენერატორის) კვება მთავარი ფარიდან
2F1	2.00			9.1			20/1/B	N2XH-J	60	3	2.5	2.8	ტექნ. შტეფს. უფროსის, ექიმის, კანცელარიის და სკანირების ოთ.
2F2	2.00				9.1		20/1/B	N2XH-J	75	3	2.5	3.5	ტექნ. შტეფს. სასერვეროში, სამეურნეოში და დერეფანში
2F3	1.20					5.5	16/2-0.03/B	N2XH-J	25	3	2.5	0.7	შტეფსელები საწკვანძში
2F4	1.20			5.5			16/2-0.03/B	N2XH-J	20	3	2.5	0.6	შტეფსელები საწკვანძში
2F5					0.0		16/1/B						რეზერვი
2F6	1.08					4.9	16/1/B	N2XH-J	52	3	1.5	2.2	განათება სკანირების ოთ.
2F7	1.08			4.9			10/1/C	N2XH-J	70	3	1.5	3.0	განათება უფროსის, ექიმის, კანცელარიის
2F8	0.52				2.4		10/1/C	N2XH-J	80	3	1.5	1.6	განათება სასერვეროში, სამეურნეოში და საწკვანძში
2F9	0.65					2.9	10/1/C	N2XH-J	46	3	1.5	1.2	განათება სასადილო დარბაზში
2F10	0.58			2.6			10/1/C	N2XH-J	55	3	1.5	1.2	განათება სასადილო დარბაზში
2F11	0.72				3.3		10/1/C	N2XH-J	60	3	1.5	1.7	განათება სამზარეულოში
2F12	0.29					1.3	10/1/C	N2XH-J	50	3	1.5	0.6	განათება დერეფანში
2F13				0.0			10/1/C						რეზერვი
2F14	0.50				2.3		16/1/C	N2XH-J	55	3	2.5	0.7	ფანკოილები ოთახში: სკანირება, კანცელარია, ექიმი,უფრ. კაბ.
2F15	0.30					1.4	16/1/C	N2XH-J	52	3	2.5	0.4	ფანკოილები სასადილო დარბაზში
2F16	1.00			4.5			16/1/C	N2XH-J	20	3	2.5	0.5	კონდენციონერი სასერვეროში
2F17	1.00				4.5		16/1/C	N2XH-J	10	3	2.5	0.2	კონდენციონერი სასერვეროში
2F18	4.50				7.6		MS-10/3	N2XH-J	40	5	1.5	1.3	ვენტ. დაწადგარი
2F19	4.50				7.6		MS-10/3	N2XH-J	50	5	1.5	1.7	ვენტ. დაწადგარი
2F20	2.00				3.4		MS-6.3/3	N2XH-J	70	5	1.5	1.0	ვენტ. დაწადგარი
2F21	2.00				3.4		MS-6.3/3	N2XH-J	75	5	1.5	1.1	ვენტ. დაწადგარი
2F22	1.60				2.7		MS-4/3	N2XH-J	80	5	1.5	1.0	ვენტ. დაწადგარი
2F23	1.20				2.0		MS-2.5/3	N2XH-J	80	5	1.5	0.7	ვენტ. დაწადგარი
2F24	0.85					3.9	16/1/C	N2XH-J	75	3	2.5	1.5	ვენტ. დაწადგარი 2ც
2F25							10/1/C						რეზერვი

გვერდი

7

გვერდები

8

