

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევე საძიებო სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდში ტაბიდის ქუჩაზე საჰაერო გზით გარე განათების მოწყობას.

- 1. გარე განათების ლითონის დ-139X4მმ ბოძის სიმაღლეა h 9.0 მ.მიწის ზედაპირიდან, ხოლო სანათამდე h 9.6 მ. სადაც მონტაჟდება 70 W-იანი სანათი სულ 16 განათების ბოძი და სანათი.
- 2. ელ. ენერგიის ხარჯი ღამის საათებში შეადგენს 16ცX70ვტ=1,1კვტ.სთ.
- 3. ბოძების საძირკველი ზომით 0.50X0,5მ, სიღრმით 1.2მ მოწყობილია ბეტონისაგან B-15 ბეტონში ჩამონტაჟებულია განათების ბოძები.
- 4. განათების ბოძების ელ. მომარაგება ხდება საჰაერო სადენ-კაბელით, მთლიანი სიგრძით - 511 მ.
- 5. ელ. მომარაგება ხორციელდება არსებულ ელ. განათების გაყვანილობის სადენ კაბელზე сип 4X16 .

ნახაზების ნუსხა

№	ფორმატი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1	1/3	ახსნა-განმარტებითი ბარათი. ნახაზების ნუსხა
2	1/3	სიტუაციური გეგმა
3	1/3	სამუშაოთა მოცულობის უწყისი, განათების ბოძის საძირკვლის ფრაგმენტი
4	1/3	კალენდარული გრაფიკი

				ტაბიძის ქუჩის გარე განათების მოწყობა	დამკვეთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა			
შესრულა		დ.ველიავა			განათების ბოძი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
						შ.პ.ს "პროფესიონალი-33"		
						ტელ: 571 66 08 08		