


ს პ ე ც ი უ ი კ ა ც ი ა

№№	აღნიშვნა	ს პ ე ც ი უ ი კ ა ც ი ა	ბანზ. ერთ	რაოდ
1	2	3	4	5
1		საკაბელო შემყვანი შენობაში	ც	1,0
2		შემყვან-ბამანაწილებელი კარადა კომპლექტში (სამფაზიანი მრიცხველით, სამკოლუსიანი ჩამრახით), ავტომატური ამომრთველებით)	ც	1,0
3		ელ. ენერგიის ბამანაწილებელი ღაფა 12 ზგუფზე ავტომატებით	ც	2,0
4		ელ. ენერგიის ბამანაწილებელი ღაფა 8 ზგუფზე ავტომატებით	ც	1,0
5		ელ. ენერგიის ბამანაწილებელი ღაფა 6 ზგუფზე ავტომატებით (ოკ-6	ც	1,0
6		ელ. ენერგიის ბამანაწილებელი ღაფა 3 ზგუფზე ავტომატებით შოზ-3	ც	1,0
7		კლასტმასის სქელკედლიანი მილი დ-50 მმ	100 მ	1,10
8		კაბელი სპილენძის კარღვით ვვზ, კვეთით 4X6 კვ. მმ.	100 მ	0,40
9		კაბელი სპილენძის კარღვით ვვზ, კვეთით 4X4 კვ. მმ.	100 მ	0,60
10		კაბელი სპილენძის კარღვით ვვზ, კვეთით 4X2,5 კვ. მმ.	100 მ	0,60
11		საღენი სპილენძის კარღვით პპვ-1, კვეთით 3X2,5 კვ. მმ.	100 მ	9,50
12		საღენი სპილენძის კარღვით პპვ-1, კვეთით 3X1,5 კვ. მმ.	100 მ	26,7
13		ერთნათურიანი სანათი ნბო 1X60	ც	205,0
14		კერმეტული სანათი ნათური 1X60	ც	34,0
15		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი (ორკლავიშიანი)	ც	29,0
16		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	ც	38,0
17		ჩაფლული ტიპის შტეჰსელური როზეტი	ც	26,0
18		ჩაფლული ტიპის შტეჰსელური როზეტი (ორმაბი	ც	28,0
19		შტეჰსელური როზეტი კონდინციორებისთვის	ც	10,0
20		კონდინციონერი სპლიტ. სისტემა სიმძ 60	ც	9,0
21		კონდინციონერი სპლიტ. სისტემა სიმძ 140	ც	1,0
22		ნათურები სანათებისათვის 60 ვტ	ც	205,0

			სსიპ აჭარის კუხიანიძის სახელობის სიმფერისა ღა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	
			სსიპ აჭარის კუხიანიძის სახელობის სიმფერისა ღა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის რეაბილიტაცია	
			სპეციფიკაცია	