

განმარტებითი გარაზი

სსიპ აჭარის მ. გუბიანიძის სახელმობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმგვიზო აქტაშის გვერბის რეაგილითაციისას შენობაში გაითვალისწინებულია აპტომატური სასანძო სისალიზაციის ქსელების გორება.

სახანძო საზოგროების დღოულად აღმოჩენისა და საჰიროების შემთხვევაში, განგაშის
ატენის მიხედო, შეცოდის ქველა სათავირში გარდა სელი უერტილებისა ჰერხე დამოტავდება
საზოგარით უპტიკური კამპანიაზე

კიბის უკრედიტა 1,5 გ-ხე იატაპიდან დაიღმვება ხელის მაუწვევის, ანვა იატაპიდან 2,2 გ-ხე დაიღმვება საბანგაზო სირჩეა. გაუწვევებული და სირჩეა ჩაირივება შეხობის I სართულზე დამოწევებულ მართვის აულტზო.

କେବଳ ଜୀବନପାତ୍ରରେ ଏହାର ଅବଧି ହେଉଛି।

‘ვერიბის სახაზძორი’ სიმაღლიზაციის ქადვების პროექტი გერულებულია მოქმედი ნორმებისა და წესების თანახმად.

ს პ ე ც ი გ ი რ ა ც ი ა				
№	აღნიშვნა	სამუშაოს დასახელება	ბანტ. მრთ.	რაოდ.
2		ტელევიზონის როჩები	ვ	4
3		ბამანაწილებელი კოლოფი	ვ	1
6		კაბელი ტაჟ 20X2X0,4	მ	55
7		სადენი ტელევიზონი 2X0,5	მ	45
8		სახანძრო სიმენტლიუმის კანელი Signal 99	ვ	1
9		საგირსაგარიო პრილის დეტექტორი	ვ	63
10		საგირსაგარიო სელის ღილაპიანი დეტექტორი	ვ	2
12		სირენა	ვ	2
13		სახანძრო კაბელი JYSTY 2X2X0,8	მ	550

დირექტორი			სსიპ აქარის გ. ვახებანიძის სახელმწიფო სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	დაკვ. №	2014ვ
აპთორი					
შეასრულა			შეორების რეაბილიტაცია	სტადია	ფაზი.
				ა.3.	სდ-5
შეამოგა			სკოლის განათლების გარემონტი.		