

ახსნა-განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევადიებო სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდში ჭავჭავაძის შესახვევის (სანერგესთან) საავტომობილო გზის გარე განათების მოწყობას.

- 1. გარე განათების ლითონის დ-139X4მმ ბოძის სიმაღლეა კ 9.0 მ.მიწის ზედაპირიდან, ხოლო სანათამდე კ 9.6 მ. სადაც მონტაჟდება 70 WT-იანი სანათი სულ. 6 განათების ბოძი სანათით და ერთი საყრდენი ბოძი.
- 2. ელ. ენერგიის ხარჯი ლამის საათებში შეადგენს 6ცX70ვტ=4.2კვტ სთ-ში.
- 3.ბოძების საძირკველი ზომით -0.50მ, სიღრმით 1.5მ მოწყობილია ბეტონისაგან ბ-15 ბეტონში ჩამონტაჟებულია განათების ბოძები.
- 4.განათების ბოძების ელ. მომარაგება ხდება საჰაერო სადენ-კაბელით, მთლიანი სიგრძით - 244 მ.
- 5.ელ. მომარაგება ხორციელდება ჭავჭავაძის ქუჩაზე გამავალ ელ. განათების ხაზზე.

ნახაზების ნუსხა

№	ფორმატი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
1	1/3	ახსნა-განმარტებითი ბარათი. ნახაზების ნუსხა
2	1/3	სიტუაციური გეგმა
3	1/3	სამუშაოთა მოცულობის უწყისი, განათების ბოძის საძირკვლის ფრაგმენტი
4	1/3	კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური		ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის (სამსახურის) ბარათი განათების მოწყობა			
უფროსი	ა. ფუტყალაძე	ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის (სამსახურის) ბარათი განათების მოწყობა	ი/მ ა.ფუტყალაძე		
დამამუშავა	მ. ფუტყალაძე		ფურცელი	1	
შეამოწმა	ა. ფუტყალაძე		ფურცელი	4	