

ანსენა-განმარტებითი ბარათი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთის საფუძველზე ჩატარდა საკვლევაძიებო სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ზუგდიდში ჩარგაზიას ქუჩის საავტომობილო გზის გარე განათების ძოწყობას.

1.გარე განათების ბოძების სიმაღლეა ჰ 9.6 მ
150 WT-იანი სანათით
სულ. 11 განათების ბოძი.

2. ბოძების საძირკველი ზომით D-0.50მ, სიღრმით 1.5მ
მოწყობილია ბეტონისაგან B-15 ბეტონში
ჩამონაზოგულია განათების ბოძები.

3.განათების ბოძების ელ. მომარაგება ხდება საპარო
სადწ-კაბულით, მთლიანი სიგრძით - 354 მ.

4.ელ. მომარავება ხორციელდება არსებული
საჭრანსოორმატორო ქვესადგურითან

ნახაზების ნუსხა

№	ფორმატი	დასახელება
1	1/3	ახსნა-განმარტებითი ბარათი. ნახაზების ნუსხა
2	1/3	სიტუაციური გეგმა
3	1/3	სამუშაოთა მოცულობის უწყისი, განათების ბოძის საძირკვლის ფრაგმენტი
4	1/3	კალენდარული გრაფიკი

ზუგდიდი თეატრი გიორგის ქ. №1
ვლ: 595 53 97 47

ଓର୍ବେଳୀ ଓର୍ବେଲୋପାଠ

14