

„16-06-2014“ წ

ტექნიკური პირობის ამონაწერი №61

შ.პ.ს „გაზმშენი“

თქვენი წერილის №41— 16“„ 06 “-2014 წ საფუძველზე , გაწვდით თქვენი ობიექტის- (სოფ ვარიანის მეურნეობის სოფ საქაშეთის დას ოფ საქაშეთის დევნილთა ჩასახლება) ტექნიკური პირობის ამონაწერის მონაცემებს

შ.პ.ს „გაზმშენი“

(დამკვეთი ორგანიზაციის დასახელება)

შემოსული განცხადება (განმცხადებელი, წელი №, თარიღი— № 41— 16.06.2014წ
 1.დაპროექტებული ობიექტის დასახელება და მისამართი სოფ ვარიანის მეურნეობის სოფ საქაშეთის დას ოფ საქაშეთის დევნილთა ჩასახლება ობიექტის დასახელება სოფ ვარიანის მეურნეობის სოფ საქაშეთის დას ოფ საქაშეთის დევნილთა ჩასახლება
 2.1 ობიექტის ტიპი (საცხოვრებელი სახლი, სამრეწველო ობიექტი,საყოფაცხოვრებო-კომუნალური)—ორგანიზაცია-
 2.2 ობიექტის გაზის ხარჯი (დასაპროექტებული დანადგარები და მათი ხარჯი)

2.2.1 სულ —620 მ3/სთ

2.2.2.დანადგარები

3. იმ გაზსადენების დახასიათება, რომლიდანაც გათვალისწინებულია ობიექტის გაზმომარაგება

3.1. გაზსადენის მისამართი ახალდაბის ს/წ გაზსადენზე

3.2. დიამეტრი და წნევა —დ=160 მმ—საშ წნევა—

3.3 მანძილი ობიექტიდან გაზსადენის მიერთების ადგილამდე /მეტრებში/-0 მ

3.4. გაზსადენის გამტარუნარიანობა —1200 მ3/სთ—

3.5 გაზსადენის დატვირთვა —200 მ3/სთ—

4. წინადადება გეძლევათ

5. გათვალისწინებულ იქნეს გაზმომარაგებისთვის საჭირო დამატებითი პირობები:

5.1. გაზმომარაგებელი სისტემის წარმადობის გაზრდა (მკვებავი არსებული გაზსადენის დიამეტრიც გადიდება

მარეგულირებელი ნაგებობების დამატება ან არსებული წარმადობის გაზრდა და ა.შ.)

5.2. გაზმომარაგების პროექტით გათვალისწინებული იქნას გაზის ხარჯშომის დაყენება გაზის საერთო ხარჯის აღსარიცხავად.

6. პროექტი ხორციელდება პერსპექტივის გათვალისწინებით, მასზე დამატებითი მომხმარებლის მიერთების შესაძლებლობით

ს/ს, „საქორგაზი“ რწმუნებული პირი


(თანამდებობა)

თ.გაჩეი

/თ გეწაძე/

(ხელმოწერა)

გავეცანი:



X - 418879,5

Y - 4660304,9

d-110 SDR 17 pn-10

L = 1020

ონკანი დ-100მ
ჭაში

L = 588,22918

მიერთება ს/წ დ-160მმ
პოლიეთილენის გაზსადენზე
ელ. უნაგირი 160X110

არხზე გადასვლა

პირობითი აღნიშვნა



არხზე-გადასვლა



ჭა

არსებული ს/წ მიწისქვეშა გაზსადენი

საპროექტო ს/წ მიწისქვეშა გაზსადენი

სოფ. საქაშეთისათვის საშუალო წნევის გაზის ქსელის მოწყობა

დირექტორი	ზ. ჩიხლაძე	გაზმომარაგების სიტუაციური გეგმა	სტადია	ნახაზი №	ფურცელზე
მთ.ინჟინერი	ზ. ჩიხლაძე		მ.პ.		1
შეასრულა			მასშტაბი – 1 : 5000		
შეამოწმა			ი.ს. "გაზმშენი" 2014 წ.		

გაზსადენი არხის გადაკვეთა

(နိဂုံး)

