

სამშენიაროთა მოცულობა

№	ღასახელება	ბანზ.	რ-ბა.
1	2	3	4
1	ღიად გამავალი საპრ. ბაზ-ის მონტაჟი და გამოცდა	ბ/მ	602.0
2	ბაზსადენის შეღებვა ორ ფენად	მ²	84.82
3	ბაზსადენის შეჭრა d=50 სან.წნ. ბაზსადენში d=70-ში	აღბ.	1
4	კედლის ბახვრება ამოვნება	აღბ.	80
5	საყრდენებისთვის ორმოების ამოთხრა და დაბეტონება	მ³	0.125
6	ზედმეტი მიწის აღბილზე დაშლა	მ³	0.125

ს კ ე ც ი კ ი კ ა ც ი ა (შოდა ძხელი)

	ღასახელება	მას.	ბანზ. ერთ	რაოდ.	წონა (კგ) ერთი	რაოდ.
1	2	3	4	5	6	7
1	ბ.მრ. "G-T" ლითონის ქუთით	მზა	ც	40		"G-T"
2	გურთულიანი ონკანი d=25	ფ	"	80		T-0720
3	გურთულიანი ონკანი d=20	ფ	"	40	1.0	T-0720
4	გურთულიანი ონკანი d=15	ფ	"	80	0.6	T-0720
5	ბაზის მილი ფოლადის d=25	"	ბ/მ	150	1.74	10704-76
6	ბაზის მილი ფოლადის d=20	"	"	80	1.13	10704-76
7	ბაზის მილი ფოლადის d=15	"	"	280	0.986	10704-76
8	მუხლი d=20	"	ც	80		17375-83
9	კაუჭი	"	"	120		
10	ბარცმის მილი d=40 l=0.5მ	"	"	80		10704-76
11	ბაზის ქურა	"	"	40		
12	საკედლე ბუხარი დახ. კამერთი	"	"	40		
13	წყლის გამაცხელებელი დახ.კამ-ით	"	"	40		

ს კ ე ც ი კ ი კ ა ც ი ა (ბარე ძხელი)

	ღასახელება	მას.	ბანზ. ერთ	რაოდ.	წონა (კგ) ერთი	რაოდ.
1	2	3	4	5	6	7
1	წნევის რეგულატორი "Q=50მ/სთ"³ "	მზა	ც	1		"GS-74-27"
2	ბაზის მილი ფოლადის d=50	ფ	ბ/მ	90		10704-76
3	ბაზის მილი ფოლადის d=40	"	"	2		10704-76
4	მილი საყრდენებისთვის d=50 l=5.0მ	"	ც	1		
5	კრინშტი060 45X45X5	"	"	15		
6	მუხლი d=50	"	"	3		

კორკუსი №1

პროექტის შემადგენლობა

№	ღასახელება	ფურცელი
1	2	3
1	სამშენიარო მოცულობა, სანეიწიპაცია, შენისწენი, პირობითი აღნიშვნები	ბმ-1
2	ბენ-ბეზა	ბმ-2
3	I, II, III, IV, V სართულების ბაზმომარაბების ბეზა	ბმ-3
4	მიღბაყვანოლობის ასონეიმეტრიული სქემა	ბმ-4

შენიშვნები

- პროექტი შედგენილია შ.პ.ს. "სოკარ ჯორჯია ბაზი-ძართლი"-ს მიერ გაცემული ტექნიკური პირების №87 02.05.2014წ-ის საშქმქელზე
- პროექტი ითვალისწინებს კორკუსი №1 საცხოვრებელი კორკუსის ბაზმომარაბებას;
- ბაზმომარაბება ბათვალისწინებულია ღიად ბამავალ არსებულ d=70 სან/წნევის ბაზსადენიდან;
- თითოეულ ოჯახზე ბათვალისწინებულია ერთი ცალი ბაზის ქურის, ერთი წყლის ბამაცხელებლის და ერთი ცალი საკედლე ბუხრის მონტაჟი;
- ბაზიწიციირებული სათავსოს კარები უნდა იღებოდეს ბარეთ, ფანჯრის ზედა ნაწილში ბაშქეოდეს ბასანიავებელი სარკმელი.
- სათავსოში სადაც დაპროექტებულია საკედლე ბუხარი ფანჯარაში მოეწყოს ბასანიავებელი სარკმელი და სამზარეულოში სადაც დაპროექტებულია წყლის ბამაცხელებელი და ბაზის ქურა კარის ქვედა ნაწილში მოეწყოს ცხაური F=0,02მ² კვეთით. ფანჯრის ზედა ნაწილში მოეწყოს ბასანიავებელი სარკმელი
- ელ.მრიცხველი და ელ.ბამომერთველები ბაზის ხელსაწყოებშიდან ბადატანილი უნდა იძნას 1 მ-ზე.
- ბაზის ხელსაწყოების დაყენება და ბაზსადენის მონტაჟი შესრულდეს СНиП 2.04.08-87*-ის ნომრების და მრიცხველის პასკორტის მოთხოვნათა შესაბამისად
- პროექტიდან ყველა ბაღახვევა სმტანხმდეს საპროექტოსტან, სამონტაჟო სამშენიარების დაწმებადმ.

პირობითი აღნიშვნები

ბეზაზე	ამსქმეაზე	ღასახელება
		ღიად ბამავალი არს. ს/წ ბაზი
		ღიად ბამავალი საპრ. ბაზი
		ბარცმა
		საც. ონკანი
		ბაზის ქურა
		საკედლე ბუხარი
		წყლის ბამახელებელი
		ბაზის მრიცხველი

			ღამკვეთი:			
ღირექმირი	მ. ნაშადი		შ.პ.ს. "სოკარ ჯორჯია ბაზი-ძართლი"			
პრ.მის.არძ.			ბაზმომარაბების ნაწილი			
ღამეშვა	მ.თაზარძი		ბარჯანის რ-60 ვაზიანის სამხმლო კორკუსი №1	სტადია	ფურც.№	ფურც.
				პრ.	ბმ-1	4
			სამშენიარო მოცულობა, სანეიწიპაცია,			